

**Ministerstvo obrany SR
Hospodárska správa
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**

"zverejnené na verejne prístupnom mieste"

Vec: Oznámenie o rokovanom konaní so zverejnením - výzva na rokovanie.

Naša organizácia predpokladá v roku 2005 uzavrieť zmluvu na uskutočnenie nasledovnej práce:

- a) výmena elektrických rozvádzačov,
- b) doplnenie prepäťových ochrán

v objektoch MO SR.

V tejto súvislosti Vám oznamujeme, že dňa **23. mája 2005 o 10⁰⁰ h.** sa uskutoční rokovanie na Hospodárskej správe MO SR, Za kasárňou č. 5, Bratislava, budova č. X v zasadacej miestnosti na prízemí, miestnosť č. 17.

Prílohou oznámenia je výzva na rokovanie, (rokovacie konanie so zverejnením - podprahová metóda verejného obstarávania s vyššou cenou), v ktorej sú podľa zákona č. 523/2003 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov stanovené lehoty a podmienky verejného obstarávania.

V Bratislave 9.mája 2005

Ing. Vladislav BEER
riaditeľ

**Ministerstvo obrany SR
Hospodárska správa
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava**

V Ý Z V A na rokovanie

1. Identifikácia obstarávateľa:

MINISTERSTVO OBRANY SR
Kutuzovova 8,
pri osobnom styku: Za kasárňou č. 5,
832 47 Bratislava
IČO: 30845572/00166
tel.č.: 0960321368 fax: 0960 321380,
email: stankovicj@mod.gov.sk

2. Typ zmluvy, ktorá bude výsledkom rokovacieho konania:

Zmluva o dielo na uskutočnenie prác:

1. Výmena elektrických rozvádzačov na budove XLVII
2. Doplnenie prepäťových ochrán na budove LI

v maximálnom finančnom limite 1 099 00,00 Sk s DPH.

3. Opis práce:

bližší opis je uvedený v Opise predmetu obstarávania ktorý je neoddeliteľnou časťou tejto výzvy.

4. Miesto dodania práce:

Hospodárska správa MO SR, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – objekt Kutuzovových kasární.

5. Osobitná spôsobilosť alebo odborná spôsobilosť potrebná na poskytovanie práce:

Vyžaduje sa. Osoba, ktorá bude riadiť činnosti súvisiace s predmetom obstarávania musí mať oprávnenie v súlade s vyhláškou MPSVaR SR č. 718/2002 Z. z., § 4 a §23 vydaného orgánom inšpekcie práce.

6. Možnosť predloženia ponuky na:

uchádzač predloží ponuku na celý predmet obstarávania.

7. Variantné riešenie:

neumožňuje sa.

8. Lehota trvania zmluvy, alebo lehota pre skončenie dodávky:

Najneskôr do 31.10.2005.

9. Otváranie obálok s ponukami:

Dňa **6. júna 2005 o 10⁰⁰ hod.**

Miesto otvárania obálok s ponukami: Hospodárska správa MO SR,
Za kasárňou č. 5, Bratislava
Budova č. X, prízemie, zasadacia miestnosť č. 17.

10. Podmienky financovania predmetu obstarávania

Práca bude financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu, kapitoly MO SR. Úhrada platby bude na základe predloženej a odsúhlasenej faktúry. Úhrada faktúry obstarávateľom bude vykonaná do 30 dní odo dňa doručenia. Obstarávateľ neposkytne preddavok.

11. Podmienky účasti záujemcov

- a) záujemca predloží na rokovaní doklad o oprávnení podnikateľ alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov na Úrade pre verejné obstarávanie (originál, alebo overenú kópiu nie staršiu ako 3 mesiace ku dňu 6.6.2005) ktorá zostáva obstarávateľovi. V doklade o oprávnení podnikateľ alebo potvrdení o zapísaní do zoznamu podnikateľov musí byť uvedená činnosť, ktorá zodpovedá predmetu obstarávania.
- b) oprávnenie v súlade s vyhláškou MPSVaR SR č. 718/2002 Z. z., § 4 a §23 vydaného orgánom inšpekcie práce.

12. Kritériá na hodnotenie splnenia podmienok účasti záujemcov:

Požadované doklady, ktorými záujemca preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní je nutné predložiť priamo na rokovaní dňa 23.mája 2005. V prípade, že požadované doklady nebudú predložené, nebude záujemcovi umožnené pokračovať v rokovaní.

13. Kritériá na hodnotenie ponúk:

Cena celkom za požadovaný tovar a prácu.
Spôsob hodnotenia uchádzačov bude uvedený v súťažných podkladoch.

14. Ďalšie informácie obstarávateľa:

- Ø Výzvu na predkladanie ponúk a súťažné podklady obdržia uchádzači na rokovaní.
- Ø Obstarávateľ posúdi splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní, ako aj poskytne vysvetlenie údajov uvedených vo výzve priamo v priebehu rokovaní so záujemcami.
- Ø Obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijat' ani jednu z predložených ponúk, ak sa podstatne zmenia podmienky, za ktorých sa podprahová metóda verejného obstarávania s vyššou cenou vypísala a obstarávateľ ich nemohol predvídať.
- Ø Obhliadka miesta vykonania požadovaných prác bude umožnená v priebehu rokovacieho konania.

V Bratislave 9.mája 2005.

Ing. Vladislav BEER
riaditeľ

Opis predmetu obstarávania

1. Výmena rozvádzačov elektrického prúdu R1 a R2

Rozvádzače elektrického prúdu R1 a R2 sa nachádzajú v budove č. XLVII v objekte Kutuzovových kasární. Jedná sa o repasáciu týchto rozvádzačov z dôvodu, že v súčasnej dobe nevyhovujú požadovaným technickým normám. Káblové vývody z rozvádzačov zostanú pôvodné.

a) požadovaný tovar na repasáciu:

P.č.	Názov materiálu	Jedn. mn.	Počet kusov, m ² , hodín	Špecifikácia
1	Spínač páčkový I	ks	6	Jedná sa o páčkový spínač trojpólový, 63A.
2	Spínač páčkový II	ks	2	Jedná sa o spínač páčkový trojpólový, 125A.
3	Istič I	ks	117	Jedná sa o istič jednopólový, 10B/1.
4.	Istič II	ks	140	Jedná sa o istič jednopólový, 16B/1.
5.	Istič III	ks	5	Jedná sa o istič jednopólový, 20B/1.
6.	Istič IV	ks	23	Jedná sa o istič trojpólový, 16B/3.
7.	Zvodič prepätia	ks	12	Jedná sa o zvodič prepätia trojpólový, triedy FLP-B+C.
8.	Bleskoistka	ks	3	Jedna sa o bleskoistku NN, VN do 10kV – 10kA.
9.	Oceľová nosná konštrukcia	ks	4	Jedná sa o výrobu a dodávku konštrukcie o nosnosti do 10 kg pre istiace prvky a výrobu a dodávku krycieho plechu o rozmere 800x1100x200mm.
10.	Prípojnica	m	8	Jedná sa o prípojnicu z Cu, 32/5
11.	Farba I	kg	2	Jedná sa o farbu syntetickú, dvojzložkovú, sivú, napr. S 2000
12.	Farba II	kg	2	Jedna sa o farbu syntetickú na konštrukcie dvojzložkovú, napr. S 2014

b) Požadované práce pri repasácii:

P.č.	Názov materiálu	Jedn. mn.	Počet kusov, m ² , hodín	Špecifikácia
1	Demontáž existujúceho zariadenia	hod	53	Jedná sa o demontovanie konštrukcii rozvádzačov, istiacich a spínacích prvkov z nosných rámov elektrických rozvádzačov a ostatných častí rozvádzačov, aby mohli byť repasované.
2	Konštrukcia oceľová - osadenie	ks	4	Jedná sa o osadenie novej oceľovej konštrukcie namiesto pôvodnej odstránenej.
3	Istič I - osadenie	ks	117	Jedná sa o osadenie a zapojenie jednopólových ističov 10B/1 v rozvádzači
4.	Istič II - osadenie	ks	140	Jedná sa o osadenie a zapojenie jednopólových ističov 16B/1 v rozvádzači.
5.	Istič III - osadenie	ks	5	Jedná sa o osadenie a zapojenie jednopólových ističov 20B/1 v rozvádzači.
6.	Istič IV - osadenie	ks	23	Jedná sa o osadenie a zapojenie ističa trojpólového, 16B/3 v rozvádzači.
7.	Zvodič prepätia - osadenie	ks	12	Jedná sa o osadenie a zapojenie zvodiča prepätia trojpólového, triedy FLP-B+C.
8.	Spínač páčkový I - osadenie	ks	2	Jedna sa o osadenie a zapojenie trojpólového spínača páčkového 125A/3 v rozvádzači.
9.	Spínač páčkový II - osadenie	ks	6	Jedna sa o osadenie a zapojenie trojpólového spínača páčkového 63A/3 v rozvádzači.
10.	Úprava rozvádzača	hod	72	Jedná sa o prerobenie a upravenie existujúcich rozvádzačov, upravenie krycích plechov, úprava vodičov v rozvádzači aby mohli byť zapojené stávajúce vývody.
11.	Zariadenia nečistené	m ²	5	Jedná sa o očistenie a prípravu (očistenie oceľovou kefou) na náter rozvádzača, zberníc, nosných rámov a krycích plechov.
12.	Náter I	m ²	5	Jedná sa o natretie rozvádzača, nosného rámu a krycích plechov dvojzložkovou základnou farbou.
13.	Náter II	m ²	5	Jedná sa o natretie rozvádzača, nosného rámu a krycích plechov dvojzložkovou vrchnou farbou.
14.	Spracovanie revízie a správy	hod	30	Jedná sa o vypracovanie revíznej správy na vykonané práce a o premeranie a preskúšanie funkčnosti zariadenia tak, aby spĺňalo STN.

Práce musia spĺňať technologický postup pri ich vykonávaní. Do ceny tovarov a prác je potrebné zahrnúť všetky náklady spojené s jej vykonaním ako dopravné náklady ap. Vyčlenený finančný limit na túto časť je 599 000 Vyčlenený finančný limit na túto časť je 500 000,- Sk s DPH.

2. Doplnenie prepäťových ochrán

Doplnenie prepäťových ochrán na vzduchotechnike a klimatizačných jednotkách ktoré sa nachádzajú na streche a vonkajšej fasáde budovy č. LI v objekte Kutuzovových kasární. Jedná sa o doplnenie prepäťových ochrán z dôvodu, že v súčasnej dobe nevyhovujú požadovaným technickým normám.

a) požadovaný tovar na doplnenie prepäťových ochrán:

P.č.	Názov materiálu	Jedn. mn.	Počet kusov, m ² , hodín	Špecifikácia
1	Rozvádzač	ks	46	Jedná sa o rozvádzač na prepäťové ochrany do 20 kg
2	Vodič	m	87	Jedná sa o vodič (lano) CY 25, zel/žlté.
3	Kábel	m	63	Jedná sa o kábel z Cu jadrom, 750V, CYKY, 5Cx4.
4.	Drôt	kg	71	Jedná sa o drôt zvodový – zemniaci FeZn, D 10.
5.	Svorka I	ks	10	Jedná sa o spojovaciu svorku SS.
6.	Svorka II	ks	10	Jedná sa o spojovaciu svorku SP 1.
7.	Konštrukcia	ks	21	Jedná sa o oceľovú nosnú konštrukciu na bleskoistku o rozmere 200x250x200mm.
8.	Zvodič I	ks	21	Jedna sa o zvodič prepätia FLP 275V/3, triedy B.
9.	Zvodič II	ks	25	Jedna sa o zvodič prepätia SLP 275V, triedy C.
10.	Bleskoistka	ks	46	Jedná sa o bleskoistku NN do 500V.

b) Požadované práce pri doplnení prepäťových ochrán:

P.č.	Názov materiálu	Jedn. mn.	Počet kusov, m ² , hodín	Špecifikácia
1	Rozvádzač	ks	46	Jedna sa o montáž rozvadzačov do 20 kg na fasádu budovy, do ktorých budú montované zvodiče prepätia.

P.č.	Názov materiálu	Jedn. mn.	Počet kusov, m ² , hodín	Špecifikácia
2	Vodič	m	87	Jedná sa o montáž inštalačného vodiča CY 25-lano pevne uloženého, ktorý slúži na prizemnenie vzduchotechniky a klimatizácie
3	Kábel	m	63	Jedná sa o montáž kábla 750V, CYKY 5Cx4 pevne uloženého, ktorým sa bude upravovať napájanie vzduchotechniky a klimatizácii.
4.	Drôt	m	114	Jedná sa o montáž uzemňovacieho vedenia FeZn, D 10mm na povrch vrátane svoriek, ktoré slúži na prepojenie vzduchotechniky a klimatizácie na jestvujúci bleskozvod.
5.	Svorka I	ks	10	Jedná sa o montáž bleskozvodových svoriek do 2 skrutiek SS, ktoré slúžia na pripájanie vzduchotechniky a klimatizácie k bleskozvodu.
6.	Svorka II	ks	10	Jedná sa o montáž bleskozvodových svoriek do 2 skrutiek SP1 ktoré slúži na pripájanie vzduchotechniky a klimatizácie k bleskozvodu.
7.	Konštrukcia	ks	21	Jedna sa o montáž ocelových nosných konštrukcii na bleskoistku o rozmere 200x250x200 mm.
8.	Zvodič I	ks	21	Jedná sa o osadenie a zapojenie zvodiča prepätia FLP 275V/3, triedy B.
9.	Zvodič II	ks	25	Jedná sa o osadenie a zapojenie zvodiča prepätia SLP 275V, triedy C.
10.	Bleskoistka	ks	46	Jedna sa o nainštalovanie bleskoistiek na ocelové konštrukcie.
11.	Manipulácia v sieti NN	hod	35	Jedna sa o montážne práce prevádzané v sieti NN (pripájanie zariadení, úpravy napájania atď).
12.	Napojenie	hod	9	Jedna sa o pripájanie zvodičov prepätia na jestvujúcu elektroinštaláciu.
13.	Úprava rozvádzača	hod	70	Jedna sa o úpravy v existujúcom rozvádzači aby sa mohli pripojiť nové zariadenia
14.	Spracovanie revízie a správy	hod	49	Jedna sa o vypracovanie revíznej správy na vykonané práce a premeranie, preskúšanie funkčnosti zariadení tak aby spĺňali STN.

Práce musia spĺňať technologický postup pri ich vykonávaní. Do ceny tovaru a práce je potrebné zahrnúť všetky náklady spojené s jej vykonaním t.j. zapožičanie plošinys ramenom do výšky 20 metrov, dopravné náklady ap. Vyčlenený finančný limit na túto časť je 599 000,- Sk s DPH.

