

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov : Slovenská republika,
Ministerstvo obrany SR,
Spoločné centrum materiálového manažmentu
Sídlo : Legionárska 5, 911 27 Trenčín
IČO : 30845572
Kontaktná osoba : kpt. Ing. Ivan Vokoun
Telefón : 0960 / 333 307
Fax : 0960 / 333 424
E-mail : ivan.vokoun@mil.sk

2. Typ zmluvy: Kúpna zmluva

3. Predmet zákazky: „Prostriedky na filtráciu PHM“

4. Miesto dodania predmetu zákazky: Vojenský útvar 1056 Zemianske Kostol'any

5. Opis predmetu zákazky:

Opis predmetov zákazky je uvedený v prílohe č.2

6. Termín dodania predmetu zákazky: maximálne do 15. októbra 2009

7. Lehota na predloženie cenovej ponuky

Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie 7. septembra 2009 do 11:00 hod.

Uchádzač predloží cenovú ponuku na predmetu zákazky podľa bodu 5. Uchádzač vloží cenovú ponuku do nepriehľadnej obálky, ktorú uzatvorí, prípadne zabezpečí proti nežiaducemu otvoreniu a označí údajmi :

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania),
- označenie „Zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“
- heslo: „Prostriedky na filtráciu PHM“

Návrhy s cenovou ponukou možno zasielať poštou alebo osobne doručiť na adresu :

Spoločné centrum materiálového manažmentu
kpt. Ing. Ivan Vokoun
Legionárska 5
911 27 Trenčín

8. Vyhodnotenie cenových ponúk

- Vyhodnotenie cenových ponúk vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk dňa 8. septembra 2009. Hodnotí sa jednotková cena podľa tabuľky uvedenej v prílohe č.1. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk písomne oznámi najneskôr do piatich dní odo dňa otvárania obálok všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu a ani námietku. Zaslanie cenovej ponuky uchádzačom bude slúžiť ako súhlas s podmienkami uvedenými vo výzve. Dôvodom pre zrušenie zadania zákazky s nízkou hodnotou bude:
 - nepredloženie ani jednej cenovej ponuky,
 - ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
 - ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,
 - zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

9. Podmienky účasti

Uchádzač je povinný doložiť vo svojej ponuke :

- kópiu dokladu o oprávnení podnikateľ alebo kópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. (doklady nemusia byť úradne overené).

10. Požadované obchodné podmienky dodania tovaru :

- cenovú ponuku požadujeme vypracovať na celý predmet zákazky v € s DPH. Do ceny je nutné započítať všetky náklady vrátane nákladov na dopravu. Cena musí byť konečná a musí platiť do termínu fakturácie,
 - pred podpisom kúpnej zmluvy úspešný uchádzač predloží doklad o oprávnení podnikateľ, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania oprávňujúci uchádzača na dodanie predmetu zákazky. Úspešný uchádzač predloží tento doklad v origináli alebo úradne overenej kópii, nie starší ako 3 mesiace ku dňu 31. júla 2009, alebo úradne overenú kópiu o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z., pri dodaní tovaru vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený zástupca kupujúceho podpisom potvrdí prevzatie tovaru, zároveň predloží aj karty bezpečnostných údajov,
 - na dodanie tovaru sa neposkytuje preddavok,
- faktúry zasielať na adresu : Spoločné centrum materiálového manažmentu
Legionárska 5
911 27 Trenčín
- splatnosť faktúry 30 dní
 - prílohou faktúry musí byť dodací list potvrdený oprávneným zástupcom kupujúceho a predávajúceho
 - záruka na tovar a uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem

11. Obsah ponuky:

- doklady podľa bodu 9
- cenovú ponuku podpísanú uchádzačom

12. Kritérium na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena. Hodnotí sa **jednotková cena**. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zmeniť množstvo kusov v závislosti od ponúknutej ceny úspešného uchádzača a celkovej sumy pridelených finančných prostriedkov.

Príloha : Cenová ponuka k VÝZVE : č. SCMM-188-5/2009-OŠM1 list
Opis predmetu zákazky : č. SCMM-188-5/2009-OŠM 2 listy

Vopred ďakujem za zaslanie cenovej ponuky.
S pozdravom

.....
kpt. Ing. Ivan Vokoun
vedúci starší dôstojník
(zodpovedný zamestnanec určený
verejným obstarávateľom)

Cenová ponuka k VÝZVE : č. SCMM-188-5/2009-OŠM
Predmet zákazky: Prostriedky na filtráciu PHM

Príloha č. 1
Počet listov: 1

Uchádzač :
 Adresa, sídlo :
 Štatutárny zástupca :
 Vybavuje:
 Tel: Fax:
 IČO :
 IČ DPH :
 Bankové spojenie :
 Číslo účtu :
 Zapísaný v obchodnom registri :

P. č.	Názov z programu	Typ	Cena za jednotku (v €) s DPH	Predpokladaný počet jednotiek v r. 2009
1	2	3		6
1	Piest.dif.tlakomer so vzor.odbe			8
2	Síto do výdajnej pištole DN40			37
3	Vložka filtračná	KE 152/730		11
4	Vložka filtračná	SE 152/370		11
5	Vložka filtračná	PJ 9		313
6	Vložka filtračná	PJ 10		313
	Spolu			

V, dňa:

*Odtlačok pečiatky, meno, priezvisko
 a podpis štatutárneho zástupcu uchádzača,
 alebo osoby oprávnenej konať za uchádzača*

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

1. Piestový diferenčný tlakomer so vzorkovacím odberom

- s trojcestným ventilom pre T 815 CAPL 16
- pracovný rozsah: 0-100 kPa
- pracovná teplota: +60°C až - 68 °C
- materiál: eloxovaná hliníková zliatina
- max. pracovný tlak: 2 MPa
- zabudovaný filter: 10 mikrometrov
- pripojenie 1/4" NPT vnútorný závit
- príslušenstvo: pripojovacie skrutkovanie tlakomeru 3 ks, meracia rýchlospojka 2ks, pripojovacie skrutkovanie na filter 8 ks, pripojovacie skrutkovanie na vzorku paliva 1 ks, guľový ventil na vzorku paliva 1 ks, T-kus 1 ks, polyamidová hadica 6 m.

Predpokladané množstvo : 8 ks

2. Sito do výdajnej pištole DN40

- je určené na filtráciu paliva a zachytávanie drobných mechanických nečistôt pri výdaji tekutých pohonných hmôt z výdajnej pištole

Predpokladané množstvo : 37 ks

3. Vložka filtračná KE 152/730

- technické údaje podľa Qualification test report 1-1999 API-1581 3rd edition
- max.prietok cez vložku: 268,6 litra/minúta pri viskozite 2,2 CS
- pracovný diferenčný tlak pri konštantnom prietoku: nulové znečistenie 83 Pa, znečistenie v množstve 492 g, 66 kPa, znečistenie v množstve 738g, 120 kPa
- max.pracovná teplota: 115°C
- veľkosť filtrovaných častíc: 1 mikrón s účinnosťou 99,7%
- obsah voľnej vody: menej ako 5 PPM
- prevádzková životnosť: výmena pri dosiahnutí dif.tlaku 100 kPa, alebo 24 mesiacov
- úprava: 60 mikrónový teflónový povlak
- koalescentná filtračná vložka je učená ako priama náhrada KE 152/730 u T 815 CAPL 16

Predpokladané množstvo : 11 ks

4. Vložka filtračná KE 152/7300

- technické údaje podľa Qualification test report 1-1999 API-1581 3rd edition
- max. prietok cez vložku: 315 litra/minúta pri viskozite 2,2 CS, v spojení s vložkou filtračnou koalescentnou 268 litra/min

- pracovný diferenčný tlak pri konštantnom prietoku: nulové znečistenie 83 Pa, znečistenie v množstve 492 g 66 kPa, znečistenie v množstve 738g 120 kPa
- max.pracovná teplota: od -54°C do 71°C
- obsah voľnej vody: menej ako 5 PPM
- prevádzková životnosť: je limitovaná mechanickým poškodením
- úprava: 60 mikrónový teflónový povlak
- separačná filtračná vložka je učená ako priama náhrada SE 152/730 u T 815 CAPL 16

Predpokladané množstvo : 11 ks

5. Vložka filtračná PJ 9

- vložka filtračná PJ9 do filtra F 230.80 dĺžka 19,7 cm, priemer 11 cm

Predpokladané množstvo : 313 ks

6. Vložka filtračná PJ 10

- vložka filtračná PJ10 do filtra F 230.80 dĺžka 23,2 cm, priemer 11 cm

Predpokladané množstvo : 313 ks