

**Výzva
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou**

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa:** Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR
Sekcia majetku a infraštruktúry
Správa prevádzky a údržby Trenčín
2. **Identifikačné číslo akcie:** SAPaÚ-501-2/2010
3. **Číslo CE vojenského objektu:** MI-10.09.001, 10.09.002, 10.09.008, TV-10.19.001,
4. **Inventárne číslo stavebného objektu:** MI-021., 021., 025., 029., 123., 001.,
TV-127., 150.,
5. **Typ zmluvy:** zmluva o poskytnutí služby
6. **Názov zákazky:** Oprava a údržba ÚK a zariadení na vykurovanie
7. **Miesto výkonu predmetu zákazky:** Dukelské kasárne Michalovce, Mestské kasárne
Michalovce, Kasárne kpt. Nálepku Trebišov
8. **Predpokladaný termín plnenia:** zahájenie: po podpise zmluvy
ukončenie: najneskôr do 11. 10. 2010
9. **Opis predmetu zákazky:**

<i>Konštrukcia, prvok, miestnosť, poschodie</i>	Slovné zdôvodnenie a požadovaný rozsah opráv, rozmery a iná špecifikácia opráv	Množstvo v merných jednotkách
<i>Dukelské kasárne Michalovce</i>	Nízkotlaková teplovodná kotolňa b.č.23 - údržba ovládacej skrine horáka PHD 80 PZ 1 - údržba ovládacej skrine horáka PHD 80 PZ 2 - oprava formou výmeny relé TC - oprava formou výmeny relé RP - oprava formou výmeny obehového čerpadla typ 80 NTR Doregulačná stanica plynu : - kontrola a nastavenie bezpečnostného rýchlouzáveru plynu - kontrola a nastavenie regulátora tlaku plynu - kontrola a nastavenie hlavného poistného ventilu - kontrola ohrevu plynu - kontrola tesnosti armatúr a všetkých spojov v regulačnej stanici plynu.	1 ks 1 ks 5 ks 2 ks 2 ks cca 10 hod

Mestské kasárne Michalovce	Nízkotlaková parná kotolňa PZP 115 A1, pri b.č. 48 V nízkotlakovej parnej kotolní oprava ovládacej skrine a zoradenie horáka. Oprava formou výmeny obehového čerpadla typ 65 NTR Doregulačná stanica plynu : -kontrola a nastavenie bezpečnostného rýchlozáveru plynu -kontrola a nastavenie regulátora tlaku plynu -kontrola a nastavenie hlavného poistného ventilu -kontrola ohrevu plynu -kontrola tesnosti armatúr a všetkých spojov v regulačnej stanici plynu.	1 ks + 1 ks 1 ks cca 10 hod
Nízkotlaková teplovodná kotolňa PZTP 186 A2, pri b.č.30	V nízkotlakovej teplovodnej kotolní je potrebná oprava ovládacej skrine a zoradenie horáka. Vo výmenníkovej stanici v b. č. 30 zoradiť reguláciu MaR LANDYS GIR Je potrebná oprava obehových čerpadiel formou výmeny za konštrukčne novšie prvky : Typ 80 NTR. Typ 50 NTV Typ 20 NTV Doregulačná stanica plynu : -kontrola a nastavenie bezpečnostného rýchlozáveru plynu -kontrola a nastavenie regulátora tlaku plynu -kontrola a nastavenie hlavného poistného ventilu -kontrola ohrevu plynu -kontrola tesnosti armatúr a všetkých spojov v regulačnej stanici plynu.	1 ks + 1 ks 1 súbor 1 ks 2 ks 1 ks cca 10 hod
Nízkotlaková teplovodná kotolňa ORK 3x300 pri b.č. 2	V nízkotlakovej teplovodnej kotolní je potrebná oprava a zoradenie regulácie SOFTERM a zoradenie horákov. Je potrebná oprava obehového čerpadla TYP 50 NTV Doregulačná stanica plynu : -kontrola a nastavenie bezpečnostného rýchlozáveru plynu -kontrola a nastavenie regulátora tlaku plynu -kontrola a nastavenie hlavného poistného ventilu -kontrola ohrevu plynu -kontrola tesnosti armatúr a všetkých spojov v regulačnej stanici plynu.	1 súbor 2 ks 1 ks cca 10 hod
Budova č. 20 – dielne TOV	potrebná oprava strážcu ionizačného plameňa kontrola elektromagnetického plynového ventilu,	2 ks

Kasárne kpt. Nálepku Trebišov Nízkotlaková teplovodná kotolňa UB 300 b.č. 45	prípadne výmena zoradenie regulácie MaR LANDYS GIR V nízkotlakovej teplovodnej kotolní je potrebná oprava ovládacej skrine formou výmeny a zoradenie horáka. Je potrebná oprava obehového čerpadla pre TÚV ÚK PS 40 – 120 Doregulačná stanica plynu : -kontrola a nastavenie bezpečnostného rýchlo- uzáveru plynu -kontrola a nastavenie regulátora tlaku plynu -kontrola a nastavenie hlavného poistného ventilu -kontrola ohrevu plynu -kontrola tesnosti armatúr a všetkých spojov v regulačnej stanici plynu.	1 ks 1 súbor 1 ks + 1 ks 1 ks
Nízkotlaková teplovodná kotolňa KJB 1200 b. č. 45	V nízkotlakovej teplovodnej kotolní je potrebná oprava ovládacej skrine formou výmeny a zoradenie horáka. Je potrebná oprava obehového čerpadla pre TÚV TYP E 40/ 1-5 Typ 32 –CUX – 7 – LM-0000 Doregulačná stanica plynu : -kontrola a nastavenie bezpečnostného rýchlo-uzáveru plynu -kontrola a nastavenie regulátora tlaku plynu -kontrola a nastavenie hlavného poistného ventilu -kontrola ohrevu plynu -kontrola tesnosti armatúr a všetkých spojov v regulačnej stanici plynu.	cca 10 hod. 1 ks + 1 ks 1 ks 2 ks cca 10 hod

Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s ňou spojenou koná posádková správa budov (ďalej len PSB) Michalovce.

Kontaktná osoba: Riaditeľ PSB: PhDr. Juraj Rosocháč 0960 542 105

10. Náležitosti cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou:

1. Doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti uvedený v bode 14 tejto výzvy.
2. Cenovú ponuku spracovanú podľa bodu 15 tejto výzvy.
3. Nasledovné identifikačné údaje:
 Obchodné meno:
 Sídlo:
 Zastúpený:
 Oprávnený rokovať
 vo veciach zmluvných:
 vo veciach technických:
 vo veciach stavebných:
 IČO :
 IČDPH:
 Bankové spojenie:
 Číslo účtu:
 Telefón:
 Fax:

Register:

- 11. Obhliadka miesta výkonu predmetu zákazky:** dňa 17. 09. 2010 o 08:00 hod. pred budovou Posádkovou správou budov Michalovce, Moyzesova 1, Michalovce. Kontaktná osoba p. Vladimír Tkáčik č. tel. 0960/542 110
Účasť na obhliadke je nutná!
- 12. Lehota na predloženie cenovej ponuky:** doručiť najneskôr do 24. 09. 2010 do 14:30 hod. v zalepenej obálke s heslom „**NEOTVÁRAŤ - názov zákazky**“ na adresu:
Ministerstvo obrany SR, Správa prevádzky a údržby Trenčín
Legionárska 15,
911 27 Trenčín.
- 13. Vyhodnotenie cenových ponúk:** úspešný uchádzač bude vyzvaný k uzatvoreniu zmluvy.
- 14. Podmienky účasti:**
- *doklad o oprávnení dodávať tovar, uskutočňovať stavebné práce, alebo poskytovať službu v danej oblasti (výpis z obchodného alebo živnostenského registra - fotokópia)*
 - *originál (úradne osvedčená kópia) požadujeme predložiť až pred podpísaním zmluvy s úspešným uchádzačom.*
- 15. Kritérium na vyhodnotenie ponúk:** najnižšia cena s DPH.
Cenovú ponuku na predmet zákazky vyjadrenú v € uveďte nasledovne:
cena bez DPH:
DPH 19%:
cena spolu s DPH:
V prípade, ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť.
Cenová ponuka bude vyhotovená na samostatnom liste s názvom zákazky, podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, opatrená odtlačkom pečiatky a dátumom vyhotovenia.
Pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou nie je možné uplatniť revízne postupy.

Viera Šikudová, odborný referent
tel. 0960 503 211