

Výzva
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou:
Oprava podzemného vedenia VN pri budove č. 91- K SNP Martin

1. **Identifikácia verejného obstarávateľa :** MO SR, Posádková správa budov,
Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok
2. **Identifikačné číslo akcie:** OdPaÚ MT – 231/2010
3. **Číslo CE vojenského objektu:** 09. 12. 002
4. **Inventárne číslo stavebného objektu:**
5. **Typ zmluvy:** zmluva o dielo
6. **Miesto poskytnutia prác:** Martin
7. **Termín ukončenia prác:** 30.11. 2010
8. **Opis predmetu zákazky:** podľa prílohy č. 1 tejto výzvy

Obhliadka predmetu zákazky: do 25. 10. 2010 do 14,00hod po tel. dohovore č. t.
0960 482 090 p. Milan Bernát
9. **Lehota na predloženie cenovej ponuky:** lehota na predloženie ponuky uplynie
dňa: 26. 10. 2010 o 12,00 hod. Cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke
s označením neotvárať + názov súťaže na adresu uvedenú v bode 1 do požadovaného
termínu.
10. **Vyhodnotenie cenových ponúk:** 27. 10. 2010
11. **Podmienky účasti:**
 - *doklad o oprávnení podnikat' v danej oblasti (fotokópia) alebo fotokópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa§ 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. – originál požadujeme predložiť až pred podpísaním zmluvy*
12. **Kritérium na hodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH v EUR**

Miesto, dátum :Ružomberok, 19. 10. 2010

Ing. Jozef Gurega – ved. skupiny
meno, priezvisko, funkcia
zodpovedného zamestnanca

Popis, rozsah a množstvo požadovaných opráv

- montáž 2 ks VN spojok typ SXSU 5131-240 mm², na VN kábli AYEKVCEY 3x1x240mm²
- výkop ryhy pre VN kábel AXEKVC (AR) E 1 x 240 mm², v zmysle STN 34 1050 tabuľka číslo 11 (h – 100 cm, š – 50 cm, dl – 300 cm)
- polozenie spodného pieskového lôžka o hrúbke 8 cm,
- polozenie kábla VN AXEKVC (A R) E 1 x 240 mm²
- ukončenie vodičov, montáž kabelových koncoviek v spojkách,
- zmeranie izolačného stavu kábla a vystavenie 1. odbornej prehliadky a odbornej skúšky,
- polozenie vrchného pieskového lôžka o hrúbke 8 cm,
- polozenie ochrannej výstražnej fólie,
- zasypanie ryhy zeminou, a úprava do pôvodného stavu