

VÝZVA
zákazka s nízkou hodnotou

podľa § 102 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 282/2006 Z.z.

na dodanie prác s názvom : Oprava bleskozvodov vo VVP Lešť

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Slovenská republika

Ministerstvo obrany SR

Posádková správa budov Lešť

962 63 Pliešovce

IČO: 30845572

Telefón: 0960 465 782

Fax: 0960 465 779

Kontaktná osoba: Milan Buzalka

e-mail: jan.debnar@mil.sk

2. Typ zmluvy: Zmluva o dielo podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka

3. Miesto dodania predmetu zákazky: VVP Lešť

4. Slovník spoločného obstarávania: 31216200-5

5. Podrobný opis predmetu zákazky a jeho rozsah:

Bleskozvodové sústavy sú vplyvom poveternostných podmienok skorodované, vplyvom napadnutého snehu došlo k ich deformácií, nevyhovujú norme STN 34 1390.

Konštrukcia, prvok, miestnosť, poschodie	Slovné zhodnotenie súčasného stavu	Množstvo v merných jednotkách
VÚ 4558 Lešť b.č.5	Vykonať opravu pásoviny FeZn výmenou Vykonať opravu zvodového drôtu výmenou Vykonať opravu spojovacej svorky výmenou Vykonať opravu svorky SJ 02 výmenou Vykonať opravu svorky SS výmenou Vykonať opravu svorky SZ výmenou Vykonať opravu tyčového uzemňovača výmenou	cca 50 kg cca 10 kg 15 ks 6 ks 6 ks 6 ks 12 ks
VÚ 4558 Lešť b.č.6	Vykonať opravu pásoviny FeZn výmenou Vykonať opravu zvodového drôtu výmenou Vykonať opravu spojovacej svorky výmenou Vykonať opravu svorky SJ 02 výmenou Vykonať opravu svorky SS je výmenou Vykonať opravu svorky SZ je výmenou Vykonať opravu tyčového uzemňovača výmenou	cca 50 kg cca 10 kg 15 ks 6 ks 6 ks 6 ks 12 ks
VÚ 4558 Lešť Hala č.35	Vyrovnat' jednotlivé zvody Vyrovnat' zberacie tyče Skúšobné svorky sú skorodované	cca 100 m 4 ks 8 ks

Vododrom Chata Dolina	Vykonať opravu pásoviny FeZn výmenou	cca 10 kg
	Vykonať opravu spojovacej svorky výmenou	15 ks
	Vykonať opravu svorky SJ 02 výmenou	4 ks
	Vykonať opravu svorky SS je výmenou	6 ks
	Vykonať opravu svorky SZ je výmenou	3 ks
	Vykonať opravu tyčového uzemňovača výmenou	4 ks
MS Riečky Hala č.37	Vykonať opravu pletiva (hranné oko - 19x19 mm o výške 2,2 m) výmenou	cca 50 m
	Vykonať opravu zvodového uzemňovacieho drôtu výmenou	cca 21 kg
	Vykonať opravu spojovacej svorky výmenou	8 ks
	Vykonať opravu pripojovacej svorky výmenou	40 ks
Kamenný vrch Vodojem	Vykonať opravu pásoviny FeZn je výmenou	cca 50 kg
	Vykonať opravu spojovacej svorky výmenou	15 ks
	Vykonať opravu svorky SJ 02 výmenou	6 ks
	Vykonať opravu svorky SS výmenou	6 ks
	Vykonať opravu svorky SZ výmenou	2 ks
	Vykonať opravu tyčového uzemňovača výmenou	6 ks

6. **Obhliadka predmetu opravy:** Obhliadku bleskozvodov je možné vykonať dňa 19.3.2008 so začiatkom o 9:00 na PSB Lešť.

- pre prípad obhliadky je potrebné mať vopred vybavené povolenia na vstup do VVP Lešť, ktorý vydáva OÚ VO Lešť Pliešovce.

7. **Termín dodania:** apríl 2008

8. **Lehota na predloženie cenovej ponuky:**

a) dňa : 25.3.2008 do 10.00 hod.

b) doručenie poštou na adrese uvedenej v bode 1. tejto výzvy a osobne na tej istej adrese

c) ponuky sa predkladajú v slovenskom jazyku.

d) cenová ponuka neobsahuje návrh zmluvy, ten bude verejný obstarávateľ požadovať len od úspešného uchádzača.

e) ponuku je uchádzač povinný doručiť v zalepenej obálke s heslom „ neotvárať – oprava bleskozvodov „

Vyhodnotenie ponúk: sa uskutoční dňa : 25.3.2008

9. **Kritériá na hodnotenie ponúk:**

- najnižšia cena v Sk s DPH

10. **Podmienky účasti:**

- fotokópiu dokladu o oprávnení podnikateľ s predmetom zákazky

.....
Milan Buzalka

V Lešti dňa : 12.3.2008