

**Výzva
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou**

- 1. Identifikácia verejného obstarávateľa :**
Názov: MO SR – Posádková správa budov Zvolen,
zastúpený : Ing. Miroslava Kudlíková
Sídlo: Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: Ing. Jaroslav Ďurčík
Telefón: 0960/452 230
Fax: 0960/452 469
e-mail: jaroslav.durcik@mil.sk
- 2. Identifikačné číslo akcie :** PSB ZV – 556 / 2010
- 3. Číslo CE vojenského objektu :** 09.21.001, 09.21.006, 09.21.003, 09.01.039, 09.25.008, 09.25.001, 09.25.002, 09.25.015, 09.13.002, 09.06.001
- 4. Inventárne číslo stavebného objektu :** 40, 5, 15, 2. 1, 1, 1, 100, 48, 1, 1, 1, 13
- 5. Typ zmluvy :** zmluva o dielo
- 6. Miesto poskytnutia prác :** Sliač, Vlkanová, Močiar, Hronsek, Banská Bystrica, Zvolen
- 7. Termín prevedenia prác :** december 2010
- 8. Opis predmetu zákazky :** Oprava tlakových zariadení po vykonaných odborných prehliadkach a odborných skúškach v zmysle platných STN.

ŠPECIFIKÁCIA

Stredotlaková plynová kotolňa Sliač

CE : 09.21.001 - 40

- manometre na kotloch K1, K2, K3, K4 označiť na max. prevádzkovú hodnotu červenou rýskou

- čerpadlo Grundfos CR 15 09, tečie, nutné jeho pretesnenie

B. č. 9 – výmenníková stanica, kasárne Sliač

CE : 09.21.001 - 5

- čerpadlá 2x Grundfos CR 3 – 9, jedno čerpadlo tečie, nutné pretesniť , druhé čerpadlo neťahá kondenz, opraviť

B.č. 92 - elektrokotolňa – BVV, letisko Sliač

CE : 09.21.006 - 15

- obtokové ventile kotlov 4x pri expanznom potrubí zaistiť v otvorenej polohe (lankom, retiazkou), tak aby zaistenie bolo bezpečné

- na prívode vody do ohrievača TÚV nie je kontrolný kohút pre skúšanie spätnej klapky, dodať a nainštalovať túto armatúru medzi klapku a uzáver vody

B.č. 2 – plynová kotolňa Vlkanová

CE : 09.21.003 - 2

- obtokové ventile 2x na expanznom potrubí pri spätných klapkách zaistiť v otvorenej polohe (lankom, retiazkou), tak aby zaistenie bolo bezpečné
- teplomery v kotolni označiť na max. prevádzkové teploty vody červenou ryskou
- na prívode vody do ohrievačov prípadne nádobách dodať a nainštalovať 2x manometre s trojcestným ventilom a označiť na max. prevádzkovú hodnotu nádoby
- na dverách do kotolne dodať a namontovať samozatvárač a zvonka guľu na zámku
- na okraji plošiny nad kotlami dodať a nainštalovať okopovú lištu podľa STN o výške 100 mm proti pádu predmetov

Veliteľská budova ČSA 7- plynová kotolňa, Banská Bystrica

CE : 09.01.003 - 1

- obtokové ventile kotlov č. 1,2,3 pri spätnej klapke, zaistiť v otvorenej polohe (lankom, retiazkou), tak aby zaistenie bolo bezpečné

TOV – Majer – plynová kotolňa, Banská Bystrica

CE : 09.01.039 - 1

- obtokové ventile 2x pri spätných klapkách na expanznom potrubí zaistiť v otvorenej polohe (lankom, retiazkou), tak aby zaistenie bolo bezpečné

Stráže nad Zvolenom – uhoľná kotolňa

CE : 09.25.008 - 1

- obtokové ventile 2x pri spätných klapkách na expanznom potrubí zaistiť v otvorenej polohe (lankom, retiazkou), tak aby zaistenie bolo bezpečné
- na okraji plošiny nad kotlami dodať a nainštalovať okopovú lištu podľa STN o výške 100 mm po celej dĺžke, proti pádu predmetov

K SNP Podborová – prevozná plynová kotolňa

CE : 09.25.001 - 100

- dodať a nainštalovať samozatvárač a guľu na zámku dverí 2x

K SNP Podborová b.č. 49 autopark – elektrokotolňa

CE : 09.25.001 - 48

- obtokové ventile 2x pri spätných klapkách na expanznom potrubí zaistiť v otvorenej polohe (lankom, retiazkou), tak aby zaistenie bolo bezpečné

Veliteľská budova J. Jiskru Zvolen – plynová kotolňa

CE : 09.25.022 - 1

- havarijné tlačítko kotolne nemá vhodnú konštrukciu, zabezpečiť výmenu tlačítok so žltým základom a tlačítko s hríbovitým tvarom červené

ÚFZ Zvolen – plynová kotolňa

CE : 09.25.015 - 1

- na dvere do kotolne dodať a nainštalovať samozatvárač a guľu na zámok dverí

B.č. 1 – Močiar – elektrokotolňa

CE : 09. 13.002 - 1

- uzávery kotlov 4x bezpečne zaistiť v otvorenej polohe (retiazkou, lankom)

B.č. 13 – Hronsek – elektrokotolňa

CE : 09.06.001 - 13

- obtokové ventile 2x pri spätných klapkách zaistiť v otvorenej polohe (lankom, retiazkou), tak aby zaistenie bolo bezpečné

9. Náležitosti cenovej ponuky:

- Identifikačné údaje uchádzača
 - o Obchodné meno
 - o Sídlo
 - o Zastúpený
 - o Oprávnený rokovať vo veciach:
 - zmluvných
 - technických
 - o IČO
 - o IČDPH
 - o Bankové spojenie
 - o Číslo účtu
 - o Telefón/fax
 - o e-mail
 - o Register
- Cenovú ponuku na predmet zákazky vyjadrenú v € uveďte nasledovne:
Cena bez DPH
DPH 19%
Cena s DPH
V prípade, že uchádzač nie je plátcom DPH, na túto skutočnosť upozorní.
- Cenová ponuka bude podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, opatrená odtlačkom pečiatky a dátumom vyhotovenia.

10. Obhliadka : 29.11.2010, Zraz uchádzačov na vchode do Kasární Sliač, ulica ČSA Sliač o 08.00 hod. Uchádzač je povinný telefonicky nahlásiť účasť na obhliadke. (tel.č.: 0960 452 230 Ing. Jaroslav Ďurčík)

11. Lehota na predloženie cenovej ponuky : 01.12.2010 do 14,00 hod.

Návrhy s cenovou ponukou možno zasielať:

- a) na adresu: Posádková správa budov Zvolen, Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
- b) osobne: Posádková správa budov Zvolen, Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen, budova č. 11, miestnosť č. 4 spisovňa.

Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom.

„NEOTVÁRAŤ- súťaž – Oprava tlakových zariadení po vykonaných OPaOS 2010“

Návrh predložený po uplynutí tejto lehoty nebude prijatý a bude vrátený uchádzačovi neotvorený.

12. Vyhodnotenie cenových ponúk : 01.12.2010 o 14,30 hod. bez účasti uchádzačov.

O výsledku vyhodnotenia ponúk budú uchádzači informovaní. Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača nie je možné podať námietky.

13. Podmienky účasti :

- doklad o oprávnení podnikat' v danej oblasti alebo doklad o zapísaní zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/ 2006 Z.z. – originál alebo overenú kópiu nie

staršiu ako 3 mesiace požadujeme predložiť až pred podpísaním zmluvy,
- prípadne iné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebné na
dodanie požadovaného predmetu zákazky.

14. Kritérium na hodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH v EUR.

Libor Šimo, vedúci skupiny špec.činností

.....
meno, priezvisko, funkcia
zodpovedného zamestnanca