

**Výzva
na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou:
Opravy po vykonanej OP a OS bleskozvody**

- 1. Identifikácia verejného obstarávateľa : MO SR, Posádková správa budov,
Zarevúca 2, 034 01 Ružomberok**
- 2. Identifikačné číslo akcie: OdPaÚ MT –329/2010**
- 3. Číslo CE vojenského objektu: 09. 12. 002**

Inventárne číslo stavebného objektu: 31, 36, 38, 39, 41, 47, 124, 184, 228, 261,
279, 280, 281, 284, 297, 310, 326, 327

- 4. Typ zmluvy: zmluva o dielo**
- 5. Miesto poskytnutia prác: Martin**
- 6. Termín ukončenia prác: 10. 12. 2010**
- 7. Opis predmetu zákazky: podľa prílohy č. 1 tejto výzvy**

Obhliadka predmetu zákazky: do 2. 12. 2010 do 14,00hod po tel. dohovore č. t.
0960 482 090 p. Milan Bernát

- 8. Lehota na predloženie cenovej ponuky:** lehota na predloženie ponuky uplynie
dňa: 3. 12. 2010 o 10,00 hod. Cenová ponuka musí byť predložená v zalepenej obálke
s označením neotvárať + názov súťaže na adresu uvedenú v bode 1 do požadovaného
termínu.
- 9. Vyhodnotenie cenových ponúk: 3. 12. 2010**
- 10. Podmienky účasti:**
 - *doklad o oprávnení podnikat' v danej oblasti (fotokópia) alebo fotokópia o zapísaní do
zoznamu podnikateľov podľa§ 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. – originál požadujeme
predložiť až pred podpísaním zmluvy*
- 11. Kritérium na hodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH v EUR**

Miesto, dátum :Ružomberok, 26. 11. 2010

Ing. Jozef Gurega – ved. skupiny
meno, priezvisko, funkcia
zodpovedného zamestnanca

Popis, rozsah a množstvo požadovaných opráv

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	Množstvo v merných jednotkách
Požadovaný rozsah prác : b.č.32 A Skladovacia budova - výkop ryhy betón, tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm - demontáž, D+M svorka skúšobná SZ - demontáž, D+M svorka okapová SO - demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01 - demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m - demontáž, D+M svorky, skrutky na streche - demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 8 mm - demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, ø 20 mm - zmeranie zemného odporu pôdy - vystavenie OPaOS - urovnanie terénu do pôvodného stavu - spracovanie PD súčasného stavu v zmysle STN 34 1390 čl. 21 b.č 32 B Dielne pre opravu žienijnej techniky - výkop ryhy betón, tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm - demontáž, D+M svorka skúšobná SZ - demontáž, D+M svorka okapová SO - demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01 - demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m - demontáž, D+M svorky, skrutky na streche - demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 8 mm - demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, ø 20 mm	6 zvodov podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod podľa potreby 6 - 18 ks podľa potreby 6 - 18 ks podľa potreby 6 - 18 ks podľa potreby cca 15- 45 bm 6 ks 6 ks 6 ks 6 ks cca 20ks, 40 ks cca 160 bm 6 ks 6 zvodov 1 ks 6 zvodov 1 ks 4 zvody podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod podľa potreby 4 - 12 ks podľa potreby 4 - 12 ks podľa potreby 4 - 12 ks podľa potreby cca 10- 30 bm 4 ks 4 ks 2 ks 4 ks cca 15 ks, 30 ks cca 70 bm 2 ks

- zmeranie zemného odporu pôdy - vystavenie OPaOS - urovnanie terénu do pôvodného stavu - spracovanie PD súčasného stavu v zmysle STN 34 1390 čl. 21 b.č.37 Garáže - výkop ryhy betón, tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm - demontáž, D+M svorka skúšobná SZ - demontáž, D+M svorka okapová SO - demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01 - demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m - demontáž, D+M svorky, skrutky na streche - demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 8 mm - demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, ø 20 mm - zmeranie zemného odporu pôdy - vystavenie OPaOS - urovnanie terénu do pôvodného stavu - spracovanie PD súčasného stavu v zmysle STN 34 1390 čl. 21 b.č.39 Skladovacia budova - výkop ryhy betón, tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm - demontáž, D+M svorka skúšobná SZ - demontáž, D+M svorka okapová SO - demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01 - demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m - demontáž, D+M svorky, skrutky na streche - demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 8 mm - demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, ø 20 mm - zmeranie zemného odporu pôdy - vystavenie OPaOS - urovnanie terénu do pôvodného stavu - spracovanie PD súčasného stavu v zmysle STN 34 1390 čl. 21 b.č.40 Skladovacia budova	4 zvodov 1 ks 4 zvodov 1 ks 9 zvodov - podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod - podľa potreby 9 - 27 ks - podľa potreby 9 - 27 ks - podľa potreby 9 - 27 ks - podľa potreby cca 23- 68 bm 9 ks 9 ks 7 ks 9 ks - cca 25 ks, 50 ks - cca 190 bm 7 ks 9 zvodov 1 ks 9 zvodov 1 ks 7 zvodov - podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod - podľa potreby 7 - 21 ks - podľa potreby 7 - 21 ks - podľa potreby 7 - 21 ks - podľa potreby cca 18- 52 bm 7 ks 7 ks 5 ks 7 ks - cca 40 ks, 80 ks - cca 340 bm 5 ks 7 zvodov 1 ks 7 zvodov 1 ks
---	--

- výkop ryhy betón, tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm - demontáž, D+M svorka skúšobná SZ - demontáž, D+M svorka okapová SO - demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01 - demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m - demontáž, D+M svorky, skrutky na streche - demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 8 mm - demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, ø 20 mm - zmeranie zemného odporu pôdy - vystavenie OPaOS - urovnanie terénu do pôvodného stavu - spracovanie PD súčasného stavu v zmysle STN 34 1390 čl. 21	8 zvodov podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod podľa potreby 8 - 24 ks podľa potreby 8 - 24 ks podľa potreby 8 - 24 ks podľa potreby cca 20- 60 bm 8 ks 8 ks 6 ks 8 ks cca 50 ks, 100 ks cca 395 bm
b.č.42 Skladovacia budova - výkop ryhy betón, tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm - demontáž, D+M svorka skúšobná SZ - demontáž, D+M svorka okapová SO - demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01 - demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m - demontáž, D+M svorky, skrutky na streche - demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 8 mm - demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, ø 20 mm - zmeranie zemného odporu pôdy - vystavenie OPaOS - urovnanie terénu do pôvodného stavu - spracovanie PD súčasného stavu v zmysle STN 34 1390 čl. 21	8 zvodov 1 ks 8 zvodov 1 ks
b.č.49 Administratívna budova - výkop ryhy betón, tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02	4 zvody podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod podľa potreby 4 - 12 ks podľa potreby 4 - 12 ks podľa potreby 4 - 12 ks podľa potreby cca 10- 30 bm 4 ks 4 ks 2 ks 4 ks cca 40 ks, 80 ks cca 170 bm
b.č.49 Administratívna budova - výkop ryhy betón, tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02	5 ks 4 zvodov 1 ks 4 zvodov 1 ks 2 zvody podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod podľa potreby 2 - 6 ks podľa potreby 2 - 6 ks podľa potreby 2 - 6 ks

- D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm	podľa potreby cca 5 - 15 bm
- demontáž, D+M svorka skúšobná SZ	5 ks
- demontáž, D+M svorka okapová SO	5 ks
- demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01	3 ks
- demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m	5 ks
- demontáž, D+M svorky, skrutky na streche	cca 20 ks, 40 ks
- demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 8 mm	cca 170 bm
- demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, ø 20 mm	3 ks
- zmeranie zemného odporu pôdy	2 zvodov
- vystavenie OPaOS	1 ks
- urovnanie terénu do pôvodného stavu	2 zvodov
- spracovanie PD súčasného stavu v zmysle STN 34 1390 čl. 21	1 ks
b.č.78 Špeciálny objekt pre výuku	
- výkop ryhy betón, tráva	4 zvodov
- dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m	podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod
- D+M svorka zemná SR 03	podľa potreby 4 - 12 ks
- D+M svorka spojovacia SS	podľa potreby 4 - 12 ks
- D+M svorka zemniaca SJ 02	podľa potreby 4 - 12 ks
- D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm	podľa potreby cca 10- 30 bm
- demontáž, D+M svorka skúšobná SZ	4 ks
- demontáž, D+M svorka okapová SO	4 ks
- demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01	3 ks
- demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m	4 ks
- demontáž, D+M svorky, skrutky na streche	cca 40 ks, 80 ks
- demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 8 mm	cca 220 bm
- demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, ø 20 mm	3 ks
- zmeranie zemného odporu pôdy	4 zvodov
- vystavenie OPaOS	1 ks
- urovnanie terénu do pôvodného stavu	4 zvodov
- spracovanie PD súčasného stavu v zmysle STN 34 1390 čl. 21	1 ks
b.č.87 Skladovacia budova	
- výkop ryhy betón, tráva	5 zvodov
- dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m	podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod
- D+M svorka zemná SR 03	podľa potreby 5 - 15 ks
- D+M svorka spojovacia SS	podľa potreby 5 - 15 ks
- D+M svorka zemniaca SJ 02	podľa potreby 5 - 15 ks
- D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm	podľa potreby cca 12- 37 bm
- demontáž, D+M svorka skúšobná SZ	5 ks
- zmeranie zemného odporu pôdy	5 ks
- vystavenie OPaOS	1 ks
- urovnanie terénu do pôvodného stavu	5 zvodov
- spracovanie PD súčasného stavu v zmysle	1 ks

STN 34 1390 čl. 21 b.č.112 Kuchynsko jedálenský blok 1200 - výkop ryhy betón, tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný ocelový drôt ø 10 mm - demontáž, D+M svorka skúšobná SZ - upevniť vytrhnuté konzoly na stene - D+M svorka okapová SO (atika, vetráky) - zmeranie zemného odporu pôdy - vystavenie OPaOS - urovnanie terénu do pôvodného stavu b.č.114 Hala HPI - výkop ryhy betón - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný ocelový drôt ø 10 mm - demontáž, D+M svorka skúšobná SZ - demontáž, D+M svorka okapová SO - demontáž, D+M svorky, skrutky na streche - zmeranie zemného odporu pôdy - vystavenie OPaOS - urovnanie terénu do pôvodného stavu - spracovanie PD súčasného stavu v zmysle STN 34 1390 čl. 21 b.č. 115 Trenažér PVO - výkop ryhy tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný ocelový drôt ø 10 mm - demontáž, D+M svorka skúšobná SZ - demontáž, D+M svorka okapová SO - demontáž, D+M svorky, skrutky na streche - zmeranie zemného odporu pôdy - vystavenie OPaOS - urovnanie terénu do pôvodného stavu - spracovanie PD súčasného stavu v zmysle STN 34 1390 čl. 21 b.č. 117 Vojenská ubytovňa - výkop ryhy betón, tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2	5 zvodov podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod podľa potreby 5 - 15 ks podľa potreby 5 - 15 ks podľa potreby 5 - 15 ks podľa potreby cca 12- 37 bm 5 ks 10 ks 10 ks 5 ks 1 ks 5 zvodov 2 zvody podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod podľa potreby 2 - 6 ks podľa potreby 2 - 6 ks podľa potreby 2 - 6 ks podľa potreby cca 5 - 15 bm 6 ks 6 ks cca 20 ks, 40 ks 2 zvody 1 ks 2 zvodov 1 ks 1 zvod podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod podľa potreby 1 - 3 ks podľa potreby 1 - 3 ks podľa potreby 1 - 3 ks podľa potreby cca 2,5-7,5 bm 3 ks 3 ks cca 5 ks, 10 ks 1 zvod 1 ks 1 zvod 1 ks 2 zvody podľa potreby 1 - 3 ks na op-
--	--

D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm - demontáž, D+M svorka skúšobná SZ - demontáž, D+M svorka okapová SO - demontáž, D+M svorka pre zvodové tyče SJ01 - demontáž, D+M ochranný uholník Ou dl. 2m - demontáž, D+M svorky, skrutky na streche - demontáž, D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 8 mm - demontáž, D+M tyč zvodová JP15, dl. 1,5m, ø 20 mm - zmeranie zemného odporu pôdy - vystavenie OPaOS - urovnanie terénu do pôvodného stavu - spracovanie PD súčasného stavu v zmysle STN 34 1390 čl. 21	ravovaný zvod podľa potreby 2 - 6 ks podľa potreby 2 - 6 ks podľa potreby 2 - 6 ks podľa potreby cca 5- 15 bm 2 ks 2 ks 3 ks 2 ks cca 20 ks, 40 ks cca 50 bm 3 ks 2 zvody 1 ks 2 zvody 1 ks
b.č.118 Satelit - výkop ryhy betón, tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm - demontáž, D+M svorka skúšobná SZ - demontáž, D+M svorka okapová SO - demontáž, D+M svorky, skrutky na streche - zmeranie zemného odporu pôdy - vystavenie OPaOS - urovnanie terénu do pôvodného stavu	2 zvody podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod podľa potreby 2 - 6 ks podľa potreby 2 - 6 ks podľa potreby 2 - 6 ks podľa potreby cca 5- 15 bm 10 ks 10 ks cca 25 ks, 50 ks 2 zvody 1 ks 2 zvody
Nadzemné parovody - výkop ryhy tráva - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm - opraviť prepoje pospojovania oplechovania	9 zvodov podľa potreby 1 - 3 ks na opravovaný zvod podľa potreby 9 - 27 ks podľa potreby 9 - 27 ks podľa potreby 9 - 27 ks podľa potreby cca 23- 68 bm cca 350 ks
ESÁ parkové priestory - výkop ryhy betón - dodávka a montáž (D+M) zemniaca tyč ZT2 D26, dĺžka 2m - D+M svorka zemná SR 03 - D+M svorka spojovacia SS - D+M svorka zemniaca SJ 02 - D+M pozinkovaný oceľový drôt ø 10 mm	209 zvodov - zabezpečiť územnenie zvodov na spoločnú územňovaciu sústavu