

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonanie prác

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR,
Posádková správa budov Prešov,
Adresa sídla: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – Nové Mesto
Kontaktná adresa: Čapajevova 38, 08001 Prešov,
Zastúpená: Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ Posádkovej správy budov Prešov,
IČO: 30845572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172461/8180
Telefón. 0903 824 405, 0960 524 219
e-mail: juraj.sidorjak@mil.sk
2. Číslo CE vojenského objektu: podľa prílohy č.1
3. Inventárne číslo stavebného objektu:
4. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
5. Miesto dodania: podľa prílohy č.1
6. Názov akcie: Oprava požiarnych vodovodov po vykonaných OPaOS
7. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky
8. Termín dodania: do 17. decembra 2010
9. Opis predmetu zákazky:
Oprava požiarnych vodovodov po vykonaných OPaOS v zmysle zisťovacieho protokolu č. PSB-2-84/2010. Za účelom špecifikácie a spôsobu realizácie prác sa doporučuje obhliadka miesta na základe telefonického dohovoru. Termín obhliadky je dňa. 2.12.2010 o 09.00 hod pred vstupom do objektu Kasárni SNP, ul. Vranovská, Prešov – Nižná Šebastová. Uchádzač uvedie cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH. Ak nie je platcom DPH tak to uvedie v ponuke.
10. Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 3.12.2010 do 11,00 hod na adresu ako v bode 1 (Kontaktná adresa).
Cenovú ponuku zašlite v uzatvorenej obálke na adresu :
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38, 080 01 Prešov

11. Vyhodnotenie ponuky dňa 3.12.2010. O výsledku bude uchádzač informovaný písomne. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo. Cenovú ponuku zašlite v uzatvorenej obálke na ktorej bude uvedené obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a obálku označte heslom : „Prešov – Oprava požiarnych vodovodov po vykonaných OPaOS - neotvárať“.
12. Podmienky účasti :
- úspešný uchádzač doloží pred podpisom zmluvy doklad o oprávnení podnikat' v danej oblasti nie starší ako 3 mesiace (fotokópia) alebo fotokópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z.,
 - prípadne iné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebné na dodanie požadovaného predmetu zákazky
13. Kritérium na hodnotenie ponúk: je najnižšia cena s DPH v EUR

V Prešove, dňa 29.11.2010

Ing. Juraj Sidorjak
riaditeľ

I. Súčasný stavebno-technický stav objektu

1. **Názov objektu:** Uvedené - rozpísané v nižšie uvedenej tabuľke
2. Konštrukčná výška objektu (od úrovne terénu po najvyšší konštrukčný prvok s výnimkou komína, bleskozvodu, antény, osvetlenia ap.): 0 až 13 m.
3. **Popis stavu stavebno-technických a konštrukčných prvkov, technického zariadenia objektu, inštalácií (rozsah poškodenia resp. opotrebovania, v prípade, že rozsah nie je možné uviesť v merných jednotkách, je ho nutné uviesť v % vyjadrení):**

Na základe vykonanej OPaS požiarneho vodovodov boli u podzemných a nadzemných požiarneho hydrantoch a u nástenných pož. hydrantoch zistené nedostatky: nevyhovujúce netesné vypúšťacie ventily, nevyhovujúce požiarne hadice, prúdnice a spojky, neoznačené podzemné hydranty, neúplné príslušenstvo podzemných hydrantov (chýbajúci príklop, klobúčiky výtokových hrdiel, a nefunkčný - ulomený hydrantový zazubec podzemného hydrantu. Predmetné zistené nedostatky sú uvedené v Správe o prevádzkovej kontrole požiarneho vodovodov a hydrantov, ktorá bola vykonaná v priebehu mesiacov jún a júl roka 2010.

Konštrukcia, prvok, miestnosť, poschodie	Slovné zhodnotenie súčasného stavu, rozsah poškodenia, znehodnotenia	Množstvo v merných jednotkách
10.18.001 Kasárne SNP Nižná Šebastová:		
– KJB b. č. 15, prízemie a suterén - chodby	- nevyhovujúce opotrebované zastaralé požiarne hadice 20 m v nástenných hydrantoch typu C 52 č. 1, 3, 4, 5 a 7	- 5 ks (hadice C 52)
– Sklad VSB b. č. 30, prízemie - stolár. dielňa	- nevyhovujúci netesniaci opotrebovaný vypúšťací ventil D a požiarne prúdnica v nástennom hydrante typu D 25 č. 1	- 1 ks (ventil D) - 1 ks (prúdnica D 25)
– Veliteľská budova b. č. 44, schodisko	- nevyhovujúca opotrebovaná zastaralá požiarne hadica 20 m v nástennom hydrante typu C 52 č.1	- 1 ks (hadica C 52)
– Telocvičňa b. č. 46, prízemie - chodby	- nevyhovujúce netesniace opotrebované vypúšťacie ventily C v nástenných hydrantoch typu C 52 č. 2 a 3	- 2 ks (ventily C)
– Klub útvaru b. č. 49, prízemie - vstupná hala	- nevyhovujúce netesniace opotrebované vypúšťacie ventily C v nástenných hydrantoch typu C 52 č. 1, 3 a 4	- 3 ks (ventily C)
– Ubytovňa III. b. č. 50, prízemie a poschodie - chodby	- nevyhovujúce opotrebované zastaralé požiarne hadice 20 m v nástenných hydrantoch typu C 52 č. 2 a 4	- 2 ks (hadice C 52)
– Kotolňa plynová b. č. 51, prízemie	- nevyhovujúce opotrebované zastaralé požiarne hadice 20 m v nástenných hydrantoch typu C 52 č. 2 a 4	- 2 ks (hadice C 52)
– Vonkajší vodovod v areáli pri b. č. 42	- nevyhovujúci nefunkčný nadzemný požiarne hydrant č. 1 typu B 75 a opotrebovaný netesniaci podzem. ventil - šupatko DN 100	- 1 ks (nadz.hydrant B 75) - 1 ks (uzatvárací ventil - šupatko DN 100)
– Vonkajší vodovod v areáli	- podzemný hydrant č. 18 typu B75 pri b.č.14 nie je označený tabuľkami na zvislej tyči - podzemné hydranty č. 15,17 a 18 typu B 75	- 1 ks (tyčové označenie) - 3 ks (klobúčiky)

10.18.002 Letisko Nižná Šebastová: – Prístavba k hangáru č. 3 b. č. 14 – Vodovod 1328 bm, areál stojánkov vrtuľníkov 10.14.001 Budova na Námestí legionárov Prešov: – Veliteľská budova b. č. 1, III. poschodie - chodba 10.14.003 Dukelské kasárne Prešov: – Veliteľská budova b. č. 2, prízemie a poschodie - chodby 10.14.004 Sokolovské kasárne Prešov: – Budova mužstva b.č.3, prízemie - chodba – Vodovod, v areáli pri b. č. 32 - KJB 10.14.038 Objekt na Mukačevskej Prešov: – Kotolňa plynová b. č. 3, prízemie 10.10.001 Sklad výzbroje Moldava nad Bodvou: – Sklad b. č. 18, I. poschodie – sklad – Vodovodná prípojka, v areáli pri b. č. 14 10.13.004 Sklady Poprad – Stráže:	nemajú klobúčiky na výtokových hrdlách - nevyhovujúca opotrebovaná zastaralá požiarne hadica 20 m v nástennom hydrante typu C 52 č. 4 - podzemné hydranty 1/I., 3/I., 1/II., 3/II., a č. 19 a 20 typu B 75 nemajú klobúčiky na výtokových hrdlách - podzemné hydranty č. 1,2,20 a 21 typu B75 nie sú označené tabuľkami na zvislých tyčiach - nevyhovujúce opotrebované zastaralé požiarne hadice 20 m v nástenných hydrantoch typu D 25 č. 1 a 9 - nevyhovujúce netesniace opotrebované vypúšťacie ventily D v nástenných hydrantoch typu D 25 č. 1 a 2 - nevyhovujúci netesniaci opotrebovaný vypúšťací ventil C v nástennom hydrante typu C 52 č. 3 - nevyhovujúci nefunkčný podzemný pož. hydrant typu B 75 č. 3 a opotrebovaný netesniaci podz. ventil - šupatko DN 100 - nevyhovujúci netesniaci opotrebovaný vypúšťací ventil C v nástennom hydrante typu C 52 č. 15 - nevyhovujúci netesniaci opotrebovaný vypúšťací ventil C v nástennom hydrante typu C 52 č. 2 - nevyhovujúci nefunkčný nadzemný požiarne hydrant č. 6 typu B 75 a opotrebovaný netesniaci podzemný ventil - šupatko DN 100	- 1 ks (hadica C 52) - 6 ks (klobúčiky) - 4 ks (tyčové označenia) - 2 ks (hadice D 25) - 2 ks (ventily D) - 1 ks (ventil C) - 1 ks (nadz.hydrant B 75) - 1 ks (uzatvárací ventil - šupatko DN 100) - 1ks (ventil C) - 1 ks (ventil C) - 1 ks (nadz.hydrant B 75) - 1 ks (uzatvárací ventil - šupatko DN 100)
--	---	---

– Sklad materiálu b. č.2, prízemie až III. posch. - skladová časť	- nevyhovujúce opotrebované spojky v nástenných hydrantoch typu C 52 č. 1 a 4 - nevyhovujúce opotrebované zastaralé požiarne hadice 20 m v nástenných hydrantoch typu C 52 č. 1, 2 a 3	- 2 ks (spojka C 52) - 3 ks (hadice C 52)
– Sklad materiálu b. č.3, prízemie až III. posch. - skladová časť	- nevyhovujúce opotrebované spojky v nástenných hydrantoch typu C 52 č. 3 a 4 - nevyhovujúca opotrebovaná zastaralá požiarne hadica 20 m v nástennom hydrante typu C 52 č. 1	- 2 ks (spojka C 52) - 1 ks (hadica C 52)
– Sklad materiálu č. 1 b. č. 4, prízemie až III. posch. - skladová časť	- nevyhovujúce opotrebované spojky v nást. hydrantoch typu C 52 č. 1, 2 a 4 - nevyhovujúce opotrebované zastaralé požiarne hadice 20 m v nástenných hydrantoch typu C 52 č. 1, 2 a 4	- 3 ks (spojka C 52) - 3 ks (hadica C 52)
– Sklad materiálu č. 5 b. č. 5, prízemie až II. posch. - skladová časť	- nevyhovujúce opotrebované spojky v nást. hydrantoch typu C 52 č. 1,2,3,4,5 a 6 - nevyhovujúce opotrebované zastaralé požiarne hadice 20 m v nástenných hydrantoch typu C 52 č. 1, 2, 3 a 4	- 6 ks (spojka C 52) - 4 ks (hadica C 52)
– Sklad automobil. súčiastok b. č. 12, prízemie - hala č. 15 – Sklad materiálu b.č.13, prízemie až III. posch. - skladová časť	- nevyhovujúca poškodená hydrantová skriňa nástenného hydrantu typu C 52 - nevyhovujúce opotrebované spojky v nást. hydrantoch typu C 52 č. 1, 2, 3 a 4 - nevyhovujúce opotrebované zastaralé požiarne hadice 20 m v nástenných hydrantoch typu C 52 č. 1, 2, 3 a 4	- 1 ks (hydr. skriňa C 52) - 4 ks (spojka C 52) - 4 ks (hadica C 52)
– Vodovod, areál	- podzemný hydrant č. 5 typu B 75 pri b.č.6 nie je označený tabuľkami na zvislej tyči - podzemné hydranty č. 6 a 11 typu B 75 pri b. č. 23 nie sú opatrené príklopmi - nevyhovujúci podzemný hydrant typu B 75 č. 8 pri b. č. 12 z dôvodu ulomeného zuba pre uchytienie hydrantového nadstavca	- 1 ks (tyčové označenie) - 2 ks (príklopy) - 1 ks (hydr. zazubec)
<u>10.17.009</u>		
Skladový areál		
Rudňany:		
– SO-02 Veliteľstvo a sklad A b. č. 1, prízemie až II. posch. - chodby	- nevyhovujúce opotrebované nefunkčné vypúšťacie ventily C v nástenných hydrantoch typu C 52 č. 1, 2, 3, 4 a 5 - nevyhovujúca opotrebovaná zastaralá požiarne hadica 20 m v nástennom hydrante typu C 52 č. 2	- 5 ks (ventily C) - 1 ks (hadica C 52)

II. Popis, rozsah a množstvo požadovaných opráv

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	Množstvo v merných jednotkách
<u>10.18.001</u> Kasárne SNP Nižná Šebastová: – KJB b. č. 15, prízemie a suterén - chodby: Výmena požiarnej hadice 20m plochej pogumovanej C 52 v hydrantoch č.1,3,4,5, a 7;	5 ks
– Sklad VSB b. č. 30, prízemie - stolár. dielňa: Výmena vypúšťacieho ventilu D a požiarnej prúdnice D 25 v hydrante č. 1;	1 ks 1 ks
– Veliteľská budova b. č. 44, schodisko: Výmena požiarnej hadice 20m plochej pogumovanej C 52 v hydrante č.1;	1 ks
– Telocvičňa b. č. 46, prízemie - chodby: Výmena vypúšťacieho ventilu C mosadzného v hydrantoch č. 2 a 3;	2 ks
– Klub útvaru b. č. 49, prízemie - vstupná hala: Výmena vypúšťacieho ventilu C mosadzného v hydrantoch č. 1, 3 a 4;	3 ks
– Ubytovňa III. b. č. 50, prízemie a poschodie - chodby: Výmena požiarnej hadice 20m plochej pogumovanej C 52 v hydrantoch č. 2 a 4;	2 ks
– Kotolňa plynová b. č. 51, prízemie: Výmena požiarnej hadice 20m plochej pogumovanej C 52 v hydrantoch č. 2 a 4;	2 ks
– Vonkajší vodovod v areáli pri b. č. 42: Výmena nadzemného požiarneho hydrantu č. 1: - výkop zeminy v hornine tr. 3	6 m3 (v predpokladanej výmere: š - 1,0 m, l - 3,0m, v - 2,0m)
- paženie zeminy	12 m2 (2x3,0m x 2,0m)
- výmena nadzemného hydrantu B 75 a výmena prírodného zvislého potrubia DN 100 a uzatváracieho ventilu - šupatka DN 100	1 ks nadz. hydrant B 75 1 ks prírodné potrubie DN 100
- pred zásypom uloženie šupatka s príslušnou časťou vodovodného potrubia do pieskového lôžka	1 ks šupatko DN 100 1,2 m3 (pieskové lôžko 1m x 3,0m x 0,4m)
- zasypanie zeminou	5 m3 (tr. 3)
- napustenie vodovodu a vykonanie tlakovej skúšky hydrantu;	1 ks tlaková skúška

– Vonkajší vodovod v areáli Vybavenie podzemného hydrantu č. 18 pri b.č.14 označením na zvislej tyči;	1 ks označenie na zvislej tyči
<u>10.18.002</u>	
Letisko Nižná Šebastová:	
– Prístavba k hangáru č. 3 b. č. 14 Výmena požiarnej hadice 20 m plochej pogumovanej C 52 v hydrante č. 4;	1 ks
– Vodovod 1328 bm, areál stojánkov vrtuľníkov Vybavenie podzemných hydrantov č. 1/I., 3/I., 1/II., 3/II., a č. 19 a 20 klobúčikmi na výtokoch Vybavenie podzemných hydrantov č. 1,2,20 a 21 označeniami na zvislých tyčiach;	6 ks klobúčiky 4 ks označenia na zvislej tyči
<u>10.14.001</u>	
Budova na Námestí legionárov Prešov:	
– Veliteľská budova b. č. 1, III. poschodie – chodba Výmena požiarnej hadice 20 m plochej pogumovanej D 25 v hydrantoch č. 1 a 9;	2 ks
<u>10.14.003</u>	
Dukelské kasárne Prešov:	
– Veliteľská budova b. č. 2, prízemie a poschodie – chodby Výmena vypúšťacieho ventilu D v hydrantoch č. 1 a 2;	2 ks
<u>10.14.004</u>	
Sokolovské kasárne Prešov:	
– Budova mužstva b.č.3, prízemie - chodba Výmena vypúšťacieho ventilu C v hydrante č. 3	1 ks
– Vodovod, v areáli pri b. č. 32 – KJB Výmena podzemného hydrantu za nadzemný hydrant B 75: - výkop zeminy v hornine tr. 3 - paženie zeminy - výmena nadzemného hydrantu B 75 a výmena prírodného zvislého potrubia DN 100 a uzatváracieho ventilu - šupatka DN 100 - pred zásypom uloženie šupatka s príslušnou časťou vodovodného potrubia do pieskového lôžka - zasypanie zeminou - napustenie vodovodu a vykonanie tlakovej skúšky hydrantu;	6 m3 (v predpokladanej výmere: š - 1,0 m, l - 3,0m, h - 2,0m) 12 m2 (2x3,0m x 2,0m) 1 ks nadz. hydrant B 75 1 ks prírodné potrubie DN 100 1 ks šupatko DN 100 1,2 m3 (pieskové lôžko 1m x 3,0m x 0,4m) 5 m3 (tr. 3) 1 ks tlaková skúška
<u>10.14.038</u>	
Objekt na Mukačevskej Prešov:	

– Kotelňa plynová b. č. 3, prízemie Výmena vypúšťacieho ventila C v hydrante č.15;	1 ks
10.10.001	
Sklad výzbroje Moldava nad Bodvou:	
– Sklad b. č. 18, I. poschodie – sklad Výmena vypúšťacieho ventila C v hydrante č. 2	1 ks
– Vodovodná prípojka, v areáli pri b. č. 14 Výmena nadzemného požiarneho hydrantu č. 6: - výkop zeminy v hornine tr. 3	6 m3 (v predpokladanej výmere: š - 1,0 m, l - 3,0m, v - 2,0m)
- paženie zeminy	12 m2 (2x3,0m x 2,0m)
- výmena nadzemného hydrantu B 75 a výmena prírodného zvislého potrubia DN 100 a uzatváracieho ventilu - šupatka DN 100	1 ks nadz. hydrant B 75 1 ks prírodné potrubie DN 100
- pred zásypom uloženie šupatka s príslušnou časťou vodovodného potrubia do pieskového lôžka	1 ks šupatko DN 100 1,2 m3 (pieskové lôžko 1m x 3,0m x 0,4m)
- zasypenie zeminou	5 m3 (tr. 3)
- napustenie vodovodu a vykonanie tlakovej skúšky hydrantu;	1 ks tlaková skúška
10.13.004	
Sklady Poprad – Stráže:	
– Sklad materiálu b. č.2, prízemie až III. posch. - skladová časť Výmena spojky pevnej C 52 Štandard v hydrantoch č. 1 a 4	2 ks
Výmena požiarnej hadice 20 m plochej pogumovanej C 52 v hydrantoch č. 1, 2 a 3;	3 ks
– Sklad materiálu b. č.3, prízemie až III. posch. - skladová časť Výmena spojky pevnej C 52 Štandard v nástenných hydrantoch č. 3 a 4	2 ks
Výmena požiarnej hadice 20 m plochej pogumovanej C 52 v hydrante č. 1;	1 ks
– Sklad materiálu č. 1 b. č. 4, prízemie až III. posch. - skladová časť Výmena spojky pevnej C Štandard v hydrantoch č. 1, 2 a 4	3 ks
Výmena požiarnej hadice 20 m plochej pogumovanej C 52 v hydrantoch č. 1, 2 a 4;	3 ks
– Sklad materiálu č. 5 b. č. 5, prízemie až II. posch. - skladová časť Výmena pevnej spojky pevnej C Štandard v hydrantoch č. 1,2,3,4,5 a 6	6 ks
Výmena požiarnej hadice 20 m plochej pogumovanej C 52 v hydrantoch č. 1, 2, 3 a 4;	4 ks

– Sklad automobil. súčiastok b. č. 12, prízemie - hala č. 15 Výmena skrine nástenného hydrantu typu C 52	1 ks
– Sklad materiálu b.č.13, prízemie až III. posch., skladová časť Výmena spojky pevnej C Štandard v hydrantoch č. 1, 2, 3 a 4	4 ks
Výmena požiarnej hadice 20 m plochej pogumovanej C 52 v hydrantoch č. 1, 2, 3 a 4;	4 ks
– Vodovod, areál Vybavenie podzemného hydrantu č. 5 typu B 75 pri b.č.6 označením na zvislej tyči	1 ks
Vybavenie podzemných hydrantov č. 6 a 11 typu B 75 pri b. č. 23 príklopmi	2 ks
Výmena hydrantového zazubia na podzemnom hydrante B 75 č. 8 pri b. č. 12;	1 ks
<u>10.17.009</u>	
Skladový areál	
Rudňany:	
– SO-02 Veliteľstvo a sklad A b. č. 1, prízemie až II. posch. - chodby Výmena vypúšťacieho ventilu C v hydrantoch č. 1, 2, 3, 4 a 5	5 ks
Výmena požiarnej hadice 20 m plochej pogumovanej C 52 v hydrante č. 2.	1 ks