

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonanie prác

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR,
Posádková správa budov Prešov,
Adresa sídla: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – Nové Mesto
Kontaktná adresa: Čapajevova 38, 08001 Prešov,
Zastúpená: Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ Posádkovej správy budov Prešov,
IČO: 30845572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172461/8180
Telefón. 0903 824 405, 0960 524 219
e-mail: juraj.sidorjak@mil.sk
2. Číslo CE vojenského objektu: 10.18.001, 10.18.002
3. Inventárne číslo stavebného objektu:
4. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
5. Miesto dodania: Kasárne SNP, ul. Vranovská 68, Prešov-Nižná Šebastová
6. Názov akcie: Opravy vonkajšieho osvetlenia po vykonaných OPaOS
7. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky
8. Termín dodania: do 17. decembra 2010
9. Opis predmetu zákazky:
Opravy vonkajšieho osvetlenia po vykonaných OPaOS v zmysle zisťovacieho protokolu č. PSB-2-86/2010. Za účelom špecifikácie a spôsobu realizácie prác sa doporučuje obhliadka miesta na základe telefonického dohovoru. Termín obhliadky je dňa. 3.12.2010 o 09.00 hod pri vstupe do objektu Kasárni SNP, ul. Vranovská 68, Prešov-Nižná Šebastová. Uchádzač uvedie cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH. Ak nie je platcom DPH tak to uvedie v ponuke.
10. Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 6.12.2010 do 11,00 hod na adresu ako v bode 1 (Kontaktná adresa).
Cenovú ponuku zašlite v uzatvorenej obálke na adresu :
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38, 080 01 Prešov

11. Vyhodnotenie ponuky dňa 6.12.2010. O výsledku bude uchádzač informovaný písomne. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo. Cenovú ponuku zašlite v uzatvorenej obálke na ktorej bude uvedené obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a obálku označte heslom : „Prešov – Opravy vonkajšieho osvetlenia po vykonaných OPaOS - neotvárať“.
12. Podmienky účasti :
- úspešný uchádzač doloží pred podpisom zmluvy doklad o oprávnení podnikat' v danej oblasti nie starší ako 3 mesiace (fotokópia) alebo fotokópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z.,
 - prípadne iné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebné na dodanie požadovaného predmetu zákazky
13. Kritérium na hodnotenie ponúk: je najnižšia cena s DPH v EUR

V Prešove, dňa 30.11.2010

Ing. Juraj Sidorjak
riaditeľ

I. Súčasný stavebno-technický stav objektu

Názov objektu: opravy vonkajšieho osvetlenia po vykonaných OPaS

Konštrukčná výška objektu (od úrovne terénu po najvyšší konštrukčný prvok s výnimkou komína, bleskozvodu, antény, osvetlenia a pod.): jednotlivé stĺpy sú, - 3 až 8m ,

Rozsah, termín a náklady poslednej opravy: /pomiestne opravy / nebolo

1. Popis stavu stavebno-technických a konštrukčných prvkov, technického zariadenia objektu, inštalácií (rozsah poškodenia resp. opotrebovania, v prípade, že rozsah nie je možné uviesť v merných jednotkách, je ho nutné uviesť v % vyjadrení).

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	Slovné zdôvodnenie a požadovaný rozsah opráv, rozmery a iná špecifikácia opráv	Množstvo v merných jednotkách
Verejné osvetlenie v KSNP VETVA č. 1, napojená z bud. č. 13, vedená od b. č.1 k hornej bráne výjazd na Letisko a pred b. č. 15. Osvetlenie je na kovových stožiaroch osadených výbojkovými svietidlami 70 až 125W,	Pri OPaS – revíziách elektrických zariadení v objekte KSNP, boli zistené Závady nedostatky, ktoré vznikli vekom zariadenia a nepretržitým používaním. Pre ďalšiu prevádzku elektrických zariadení, je nutné zistené Závady okamžite odstrániť: výmennou za kvalitatívne lepšie: - demontáž výbojkových svietidiel 70W - demontáž výbojkových svietidiel 125W - demontáž stožiarovej výzbroje / svorkovnica, poistka / - výbojok. zdrojov svet. 70W - výbojk. zdrojov svet 125W	10 ks. 5 ks. 10 ks. 8 ks. 6 ks.
VETVA č. 2 napojená z bud. č. 24, vedená od b. č.51 k b.16. Na betónových stožiaroch, odbočky k bud. č. 21 a 17, sú vedené na drevených pätkových stožiaroch . Elektrické rozvody sú vedené ALFE lánom a káblami	- demontáž výbojkových svietidiel 70W - demontáž výbojkových svietidiel 125W - demontáž stožiarovej výzbroje / svorkovnica, poistka pri b. 48/ - demontáž výbojk. zdrojov svet 70 W - demontáž výbojk. zdrojov svet 125W - demontáž izolátorov na konzolách vöd. - demontáž vodič AlFe 1x 50 + 25 - demontáž zabezpečenie drevených stĺpov s osvetlením,	12 ks. 6 ks. 2 ks. 5 ks. 10 ks. 8 ks. 100m 6 ks.
Verejné osvetlenie v Letisko VETVA č. 1,2 napojená z bud. č. 6, Trafostanica vedená od b. č.6 k b. č. H3 a vetva č 2 k bud. č. 4.Osvetlenie je na kovových stožiaroch osadených výbojkovými svietidlami 70 až 125W,	- demontáž výbojkových svietidiel 70W - demontáž výbojkových svietidiel 125W - demontáž stožiarovej výzbroje / svorkovnica, poistka / - výbojk. zdrojov svet 70W - výbojk. zdrojov svet. 125W - výmena izolátorov na konzolách vod. - demontáž vodič AlFe 1x 50 + 25	8 ks. 4 ks. 2 ks. 5 ks. 10 ks. 10 ks 80m

Verejné osvetlenie v Letisko VETVA osvetlenie letištnej plochy napojená z bud. č. 6, Trafostanica vedená od b. č.6 k b. č. H2 a k b. č. 4, osvetlenie je na kovových stožiaroch osadených výbojkovými svietidlami 25W až 500W,	- vyrovnanie a zabezpečenie betónového stožiara s osvetlením, pri kotolni Hangár č. 1	1 ks.
	- demontáž výbojkových svietidiel 250W - demontáž výbojkových svietidiel 500W - demontáž stožiarovej výzbroje / svorkovnica, poistka / výbojk. zdrojov svet 250W - výbojk. zdrojov svet 125W oprava výzbroje rozvodnej skrine RVO - demontáž stýkačov 25 A - demontáž istiacich prvkov IJ - demontáž istiacich prvkov ITV - demontáž ranžír - oprava kábla Raichem spojkami pri stož č. 1 a2, -	16 12 12 ks. 16 ks. 12 ks. 4 ks. 8 ks. 3 ks. 25 m 2 x súbor

II. Popis, rozsah a množstvo požadovaných opráv

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	Množstvo v merných jednotkách
Verejné osvetlenie v KSNP VETVA č. 1, napojená z bud. č. 13, vedená od b. č.1 k hornej bráne výjazd na Letisko a pred b. č. 15. Osvetlenie je na kovových stožiaroch osadených výbojkovými svietidlami 70 až 125W, Pri OPaS – revíziách elektrických zariadení v objekte KSNP, boli zistené nedostatky, ktoré vznikli vekom zariadenia a nepretržitým používaním. Pre ďalšiu prevádzku elektrických zariadení, je nutné zistené nedostatky okamžite odstrániť: výmennou za kvalitatívne lepšie: - výmena výbojkových svietidiel 70W - výmena výbojkových svietidiel 125W - výmena stožiarovej výzbroje / svorkovnica, poistka / - výmena výbojk. zdrojov svet. 70W - výmena výbojk. zdrojov svet 125W	10 ks. 5 ks. 10 ks. 8 ks. 6 ks.
VETVA č. 2 napojená z bud. č. 24, vedená od b. č.51 k b.16. Na betónových stožiaroch, odbočky k bud. č. 21 a 17, sú vedené na drevených pätkových stožiaroch . Elektrické rozvody sú vedené AlFe	

lánom a káblami	
- výmena výbojkových svietidiel 70W	12 ks.
- výmena výbojkových svietidiel 125W	6 ks.
- výmena stožiarovej výzbroje / svorkovnica, poistka pri b. 48/	2 ks.
- výmena výbojk. zdrojov svet 70 W	5 ks.
- výmena výbojk. zdrojov svet 125W	10 ks.
- výmena izolátorov na konzolách vod.	8 ks.
- výmena vodič AlFe 1x 50 + 25	100m
- oprava drevených stĺpov s osvetlením,	6 ks.
Verejné osvetlenie v Letisko	
VETVA č. 1,2 napojená z bud. č. 6, Trafostanica vedená od b. č.6 k b. č. H3 a vetva č 2 k bud. č. 4.Osvetlenie je na kovových stožiaroch osadených výbojkovými svietidlami 70 až 125W,	
- výmena výbojkových svietidiel 70W	8 ks.
- výmena výbojkových svietidiel 125W	4 ks.
- výmena stožiarovej výzbroje / svorkovnica, poistka pri b. /	2 ks.
- výmena výbojk. zdrojov svet 70W	5 ks.
- výmena. výbojk. zdrojov svet 125W	10 ks.
- výmena izolátorov na konzolách vod.	10 ks
- výmena vodič AlFe 1x 50 + 25	80m
- vyrovnanie a zabezpečenie betónového stožiara s osvetlením, pri kotolní Hangár č. 1	1 ks.
	.
Verejné osvetlenie v Letisko	
VETVA osvetlenie letištnej plochy napojená z bud. č. 6, Trafostanica vedená od b. č.6 k b. č. H2 a k b. č. 4,osvetlenie je na kovových stožiaroch osadených výbojkovými svietidlami 25W až 500W,	
- výmena výbojkových svietidiel 250W	16 ks
- výmena výbojkových svietidiel 500W	12 ks
- výmena stožiarovej výzbroje / svorkovnica, poistka /	12 ks.
- výmena výbojk. zdrojov svet 250W	16 ks.
- výmena výbojk. zdrojov svet 125W	12 ks.
oprava výzbroje rozvodnej skrine RVO	
- výmena stýkačov 25 A	4 ks.
- výmena istiacich prvkov IJ	8 ks.
- výmena istiacich prvkov ITV	3 ks.
- výmena ranžír	25 m
- oprava kábla Raichem spojkami pri stož č, 1 a2,	2 x súbor
Vykonanie odbornej prehliadky opravovaných zariadení a spracovanie revíznej správy	