

Výzva

na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

podľa § 102 ods.1 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov na vykonanie prác

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:
Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR,
Posádková správa budov Prešov,
Adresa sídla: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava – Nové Mesto
Kontaktná adresa: Čapajevova 38, 08001 Prešov,
Zastúpená: Ing. Juraj Sidorjak – riaditeľ Posádkovej správy budov Prešov,
IČO: 30845572
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000172461/8180
Telefón. 0903 824 405, 0960 524 219
e-mail: juraj.sidorjak@mil.sk
2. Číslo CE vojenského objektu: 10.14.003, 10.14.039, 10.10.001, 10.07.031, 10.07.03, 10.18.001, 10.13.005 , 10.13.001, 10.06.007
3. Inventárne číslo stavebného objektu:
4. Typ zmluvy: Zmluva o dielo
5. Miesto dodania: Dukelské kasárne Prešov, Budova VOP Prešov, VÚ 5728 Moldava nad Bodvou, ÚZ Košická Belá, ÚZ Svinka, K SNP Prešov, Barakový tábor Poprad-Kvetnica, Dukelske kasárne Poprad, OU Javorina-Kežmarok
6. Názov akcie: Oprava bleskozvodov po vykonaných OPaOS
7. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky
8. Termín dodania: do 17. decembra 2010
9. Opis predmetu zákazky:
Oprava bleskozvodov po vykonaných OPaOS v zmysle zisťovacieho protokolu č. PSB-2-89/2010. Za účelom špecifikácie a spôsobu realizácie prác sa doporučuje obhliadka miesta na základe telefonického dohovoru. Termín obhliadky je dňa. 3.12.2010 o 08.00 hod pri vstupe do objektu Kasárni SNP, ul. Vranovská 68, Prešov – Nižná Šebastová. Uchádzač uvedie cenu bez DPH, výšku DPH a cenu s DPH. Ak nie je platcom DPH tak to uvedie v ponuke.
10. Lehota na predloženie cenovej ponuky: do 6.12.2010 do 10,00 hod na adresu ako v bode 1 (Kontaktná adresa).
Cenovú ponuku zašlite v uzatvorenej obálke na adresu :
Ministerstvo obrany SR
Posádková správa budov Prešov
Čapajevova 38, 080 01 Prešov

11. Vyhodnotenie ponuky dňa 6.12.2010. O výsledku bude uchádzač informovaný písomne. S úspešným uchádzačom bude uzatvorená zmluva o dielo. Cenovú ponuku zašlite v uzatvorenej obálke na ktorej bude uvedené obchodné meno, sídlo alebo miesto podnikania a obálku označte heslom : „Prešov – Oprava bleskozvodov po vykonaných OPaOS - neotvárať“.
12. Podmienky účasti :
- úspešný uchádzač doloží pred podpisom zmluvy doklad o oprávnení podnikat' v danej oblasti nie starší ako 3 mesiace (fotokópia) alebo fotokópia o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z.,
 - prípadne iné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebné na dodanie požadovaného predmetu zákazky
13. Kritérium na hodnotenie ponúk: je najnižšia cena s DPH v EUR

V Prešove, dňa 1.12.2010

Ing. Juraj Sidorjak
riaditeľ

II. Popis, rozsah a množstvo požadovaných opráv

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	Množstvo v merných jednotkách
<u>Dukelské kasárne b.č.26 garáže</u>	
Oprava zvodov	2 ks
Tyč uzemňovacia 3m	4 ks
Svorka uzemnenia – skúšobná	2 ks
Vodič Fe 10mm	cca 10 bm
Zemné práce – ručné výkopy	
Vykonanie revízie 2 zvodov	1 ks
Úprava terénu	
<u>Budova VOP, murovaná,</u>	
Oprava zvodov č.2,3,4	3 ks
Odstránenie zámkovej dlažby pri zvode č.2 a 3. a jej spätné uloženie po výkope	do 5 bm na šírku výkopu
Zemné práce – ručné výkopy	3 zvodov
Tyč uzemňovacia 3m - 6ks	6 ks
Vodič Fe 10 mm	15 bm
Skúšobné svorky	4 ks
Vykonanie revízie 4. zvodov	
Úprava terénu	
<u>VÚ 5728 Moldava nad Bodvou</u>	
b.č.29 - ubytovňa	
- oprava zvodu č.1, č.2 - zemný odpor	2 ks
- výmena okapových svoriek a jímacie tyče	4 ks
- výmena skúšobných svoriek na pásovinu SR	4 ks
- zvod č.1 urobiť ochr. uholník	1 ks
- uzemniť anténu	1 ks
b.č.31 – sklad veľká sála útvaru	
- oprava zvodov č.1, č.2, č.3, č.4, č.5 - zemný odpor	5 ks
b.č.77 – plechový sklad	
- výmena skúšobných svoriek na pásovinu SR	12 ks
- výmena svoriek na streche vedenie aj jím. tyče	12 ks
- oprava zvodov č.3, č.4, č.6, č.8, č.9 - zemný odpor	5 ks
<u>ÚZ Košická Belá</u>	
b.č.1	
- oprava zvodu č.1 - zemný odpor	1 ks
- výmena vodiča FeZn 8mm za vodič FeZn10mm	1 ks

<u>ÚZ Svinka</u>	
b.č.1	
- oprava zvodu č.1, č.2 - zemný odpor,	2 ks
- oprava jím. tyč na hrebeni aj na komíne,	2 ks
- výmena svoriek okap za SR pasov	2 ks
<u>Kasárne SNP Prešov</u>	
b.č.17	
Výmena :	
- drôt zvodový FeZn 10mm ²	25 kg
- tyč zemiaca ZT 2- dielna, D26, 2x2,0m	4 ks
- svorka SZ., skúšobná	3 ks
- svorka SO, žľabová	3 ks
- svorka SS, spojovacia	3 ks
- svorka križová	3 ks
- svorka SJ 02 pre zemniace tyče	4 ks
- uholník ochranný OU 2m	2 ks
- štítok označovací	10 ks
b.č.18	
Výmena :	
- drôt zvodový FeZn 10mm ²	10 kg
- tyč zemiaca ZT 2- dielna, D26, 2x2,0m	6 ks
- svorka SZ., skúšobná	6 ks
- svorka SO, žľabová	4 ks
- svorka SS, spojovacia	4 ks
- držiak ochranného uholníka	4 ks
- svorka SJ 02 pre zemniace tyče	2 ks
- svorka SJ 01 pre zvodové tyče	10 ks
- uholník ochranný OU 2m	4 ks
- štítok označovací	10 ks
- podpera vedenia do muriva	4 ks
<u>BT Kvetnica</u>	
b.č.1	
- prichytiť ochranné uholníky	2 ks
- nevyhovujú zemne odpory	2 ks
b.č.2	
- nevyhovuje zemný odpor	1 ks
- natrieť jímacie tyče	4 ks
b.č.3	
- nevyhovuje zemný odpor	2 ks
- vymeniť jímacie tyče	4 ks
- doplniť jímaciu tyč na komín	1 ks
b.č.5	
- nevyhovuje zemný odpor	1 ks
b.č.6	
- vymeniť jím. tyč skorodované	2 ks
- nevyhovuje zemný odpor	3 ks
- skúšobne svorky vymeniť	3 ks

b.č.7	- vymeniť jim. tyč skorodovaná - nevyhovuje zemný odpor - skúšobne svorky vymeniť - skorodované zvody	1 ks 1 ks 1 ks 8 bm
b.č.8	- nevyhovuje zemný odpor - skúšobne svorky vymeniť - vymeniť jim. tyč skorodovaná	3 ks 6 ks 1 ks
<u>Dukelské kasárne Poprad</u>		
b.č.24	- vymeniť svorky skorodované - skúšobne svorky vymeniť	20 ks 2 ks
b.č.11	- doplnenie zemného odporu - natrieť jímacie tyče	2 ks 4 ks
b.č.19	- doplnenie zemného odporu - vymeniť svorky skorodované - vymeniť jímacie tyče	1 ks 3 ks 4 ks
b.č.20	- doplnenie zemného odporu - vymeniť svorky skorodované	1 ks 5 ks
b.č.21	- vymeniť svorky skorodované - skúšobne svorky vymeniť	30ks 3 ks
<u>OÚ Javorina</u>		
b.č.1	- vymeniť svorky skorodované - doplnenie zemného odporu - vymeniť jim. tyč skorodovaná - opraviť skoby - očistiť vodiče pod svorkami	20 ks 1 ks 1 ks 2 ks 30 ks
Po vykonaní opráv na každej budove vykonať revíziu a vyhotoviť Správu o revízii elektrick. zariadenia		22 ks