

**VELITEĽSTVO LOGISTIKY
TRENČÍN**

Trenčín, 2. apríla 2007

Váš list číslo / zo dňa

Naše číslo

VeLog-388-103/2006-OZT III

Vybavuje / ☎ / e-mail

Ing. Peter Klička

0960 / 333 225

peter.klicka@mil.sk

Vec

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou

Vážený obchodný partner,

dovoľujem si Vás touto cestou osloviť a požiadať o zaslanie cenovej ponuky na poskytnutie služieb pre potreby OS SR podľa nasledujúcej špecifikácie :

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY ZÁKAZKY S NÍZKOU HODNOTOU

podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene
a doplnení niektorých zákonov na poskytnutie služieb a s tým súvisiacich činností

1. Identifikácia verejného obstarávateľa

Názov : Slovenská republika, Ministerstvo obrany SR, Veliteľstvo logistiky

Sídlo : Legionárska 5, 911 27 Trenčín

IČO : 30845572

Kontaktná osoba : Ing. Peter Klička

Telefón : 0960 / 333 225

Fax : 0960 / 333 413

E-mail : peter.klicka@mil.sk

2. Typ zmluvy

Zmluva o dielo

3. Miesto poskytnutia služby

Vojenské útvary uvedené v prílohe číslo 1

4. Druh a množstvo služby

Periodické funkčné skúšky, kontroly technického stavu a bežná údržba s drobnými opravami zistených nedostatkov IZ PHM (50 ks - indikácia úniku ropných látok vo vodách a kontrolných sondách vybavených indikačnými elektródami typu EKP 301 a EK 101; 76 ks - signalizácia maximálnej výšky hladiny v nádržiach na PH vybavených plavákovými snímačmi typu K 506 a E 218; 22 ks indikácia netesnosti dvojplášťových podzemných nádrží na PH vybavených indikátormi netesnosti typu D 9 a IV F) a dodávka náhradných dielov. Podrobnosti sú uvedené v prílohe číslo 1.

5. Rozsah ponuky

Na celý predmet zákazky. Ponuka musí byť spracovaná podľa vzoru uvedeného v prílohe číslo 1 a musí obsahovať konečné ceny v Sk (vrátane dopravy).

6. Termín poskytnutia služby

Máj až august 2007.

7. Opis predmetu zákazky

Uvedené v prílohe číslo 1.

8. Lehota na predloženie cenovej ponuky

Lehota na predkladanie cenovej ponuky uplynie 20. apríla 2007 do 14:00 hod.

Uchádzač vloží cenovú ponuku do uzavretej obálky označenej heslom : „NEOTVÁRAŤ – IZ PHM“.

Návrhy s cenovou ponukou je možné zaslať alebo doručiť na adresu :

Veliteľstvo logistiky
OZT III / SCMM
Ing. Peter Klička
Legionárska 5
911 27 Trenčín

9. Vyhodnotenie ponúk

Vyhodnotenie vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk dňa 23. apríla 2007. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk písomne oznámi všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. V zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa o výbere najvhodnejšieho uchádzača pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietky.

10. Podmienky účasti

Uchádzač je povinný doložiť vo svojej ponuke fotokópiu dokladu o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu 20. apríla 2007. Úspešný uchádzač je povinný doložiť verejnému obstarávateľovi pred podpisom zmluvy doklad o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky nie starší ako 3 mesiace ku dňu 20. apríla 2007 (pri overenej fotokópii originálu nesmie byť overovaný originál starší ako 3 mesiace ku dňu 20. apríla 2007).

11. Kritérium na hodnotenie ponúk

Najnižšia cena.

Vopred ďakujem za zaslanie cenovej ponuky.

S pozdravom

.....
Ing. Peter Klička
VR OZT III / SCMM / VeLog

Prílohy : 1 – Formulár pre prieskum trhu - ponuka (4 listy)

FORMULÁR PRE PRIESKUM TRHU - PONUKA

1. Obstarávateľ : Ministerstvo obrany SR

2. Opis predmetu zákazky

Predmetom zákazky sú periodické funkčné skúšky, kontroly technického stavu a bežná údržba s drobnými opravami zistených nedostatkov zariadení IZ PHM na :

- indikáciu úniku ropných látok vo vodách a kontrolných sondách, vybavených indikačnými elektródami typu EKP 301 a EK 101,
- signalizáciu maximálnej výšky hladiny v nádržiach na PH, vybavených plavákovými snímačmi typu K 506 a E 218,
- indikáciu netesnosti dvojplášťových podzemných nádrží na PH, vybavených indikátormi netesnosti typu D 9 a IV F.

Požadované technické a kvalitatívne charakteristiky služieb v závislosti od druhu zariadenia :

- demontáž indikačnej elektródy, vyčistenie, odmastenie, zabezpečenie kontaktov, premazanie pohyblivých častí, výmena regeneračnej elektródy, premeranie vstupného obvodu, upevnenie elektródy na záves, nastavenie elektródy,
- demontáž plavákového snímača max. hladiny, zabezpečenie kontaktov, premazanie pohyblivých častí, kontrola funkcie snímača, premeranie vstupného obvodu, montáž snímača na veko nádrže, utesnenie a tesnostná skúška skrutkových spojov nádrže,
- kontrola uloženia vedenia tieneneho kábla vstupného obvodu k jednoduchému kontaktnému čidlu,
- vyčistenie vyhodnocovacieho zariadenia, zabezpečenie kontaktov, preverenie a odskúšanie vyhodnocovacej časti elektroniky, diagnostika príčiny a odstránenie prípadnej poruchy, utesnenie záveru a preverenie testovacieho obvodu,
- preverenie akustickej a optickej signalizácie, nastavenie správnej funkcie signalizácie, výmena poškodených súčiastok,
- kontrola funkčných častí indikátora netesnosti – čerpadlo, spínač, optická a akustická signalizácia, filter, zberač kondenzátu, vysušovacie granule,
- kontrola funkcie a tesnosti hadicového rozvodu – sacie, plniace, meracie, výfukové vedenie,
- premeranie pracovných tlakov v medziplášťovom priestore, výkonu čerpadla prietokomerom, diagnostika príčiny a odstránenie prípadných nameraných nedostatkov, výmena poškodených súčiastok,
- spracovanie zápisu o vykonanej funkčnej skúške.

3. Navrhované ceny

- 3.1 Pravidelná periodická funkčná skúška, kontrola technického stavu, bežná údržba s drobnými opravami zistených nedostatkov zariadení na indikáciu úniku ropných látok vo vodách a kontrolných sondách, vybavených indikačnými elektródami typu EKP 301 a EK 101 (celkom predpokladaný počet 50 ks, z toho VÚ 1201 Kuchyňa : 6 ks, VÚ 4650 Nové Mesto n.V. : 3 ks, VÚ 1007 Prešov : 2 ks, VÚ 1018 Prešov : 4 ks, VÚ 1046 Nitra : 4 ks, VÚ 2206 Topoľčany : 5 ks, VÚ 2207 Levice : 3 ks, VÚ 2790 Žilina : 4 ks, VÚ 4405 Nitra : 6 ks, VÚ 4405 Viničné : 1 ks, VÚ 4444 Hlohovec : 2 ks, VÚ 5730 Trenčín : 4 ks a VÚ 7945 Rožňava : 6 ks) :

Navrhovaná cena v Sk bez DPH za 1 ks (vrátane dopravy) : Sk / ks

Navrhovaná cena v Sk s DPH za 1 ks (vrátane dopravy) : Sk / ks

Navrhovaná cena bez Sk s DPH za 50 ks (vrátane dopravy) : Sk

Navrhovaná cena v Sk s DPH za 50 ks (vrátane dopravy) : Sk

- 3.2 Pravidelná periodická funkčná skúška, kontrola technického stavu, bežná údržba s drobnými opravami zistených nedostatkov zariadení na signalizáciu maximálnej výšky hladiny v nádržiach na PH, vybavených plavákovými snímačmi typu K 506 a E 218 (celkom predpokladaný počet 76 ks, z toho VÚ 1007 Prešov : 2 ks, VÚ 4650 Nové Mesto n.V. : 2 ks, VÚ 1018 Prešov : 4 ks, VÚ 1046 Nitra : 4 ks, VÚ 1049 Sereď : 4 ks, VÚ 1101 Trebišov : 6 ks, VÚ 1102 Michalovce : 11 ks, VÚ 1201 Kuchyňa : 13 ks, VÚ 2206 Topoľčany : 2 ks, VÚ 2207 Levice : 4 ks, VÚ 2790 Žilina : 3 ks, VÚ 4405 Nitra : 6 ks, VÚ 4405 Viničné : 3 ks, VÚ 4444 Hlohovec : 6 ks, a VÚ 7945 Rožňava : 6 ks) :

Navrhovaná cena v Sk bez DPH za 1 ks (vrátane dopravy) : Sk / ks

Navrhovaná cena v Sk s DPH za 1 ks (vrátane dopravy) : Sk / ks

Navrhovaná cena bez Sk s DPH za 76 ks (vrátane dopravy) : Sk

Navrhovaná cena v Sk s DPH za 76 ks (vrátane dopravy) : Sk

- 3.3 Pravidelná periodická funkčná skúška, kontrola technického stavu, bežná údržba s drobnými opravami zistených nedostatkov zariadení na indikáciu netesnosti dvojplášťových podzemných nádrží na PH, vybavených indikátormi netesnosti typu D 9 a IV F (celkom predpokladaný počet 22 ks, z toho VÚ 1018 Prešov : 2 ks, VÚ 1201 Kuchyňa : 10 ks, VÚ 2207 Levice : 4 ks, VÚ 2790 Žilina : 2 ks a VÚ 4444 Hlohovec : 4 ks,) :

Navrhovaná cena v Sk bez DPH za 1 ks (vrátane dopravy) : Sk / ks

Navrhovaná cena v Sk s DPH za 1 ks (vrátane dopravy) : Sk / ks

Navrhovaná cena bez Sk s DPH za 22 ks (vrátane dopravy) : Sk

Navrhovaná cena v Sk s DPH za 22 ks (vrátane dopravy) : Sk

3.4 Sonda na výmenu EKP 301 R (celkom predpokladaný počet 41 ks) :

Navrhovaná cena v Sk bez DPH za 1 ks (vrátane dopravy) : Sk / ks
Navrhovaná cena v Sk s DPH za 1 ks (vrátane dopravy) : Sk / ks
Navrhovaná cena bez Sk s DPH za 41 ks (vrátane dopravy) : Sk
Navrhovaná cena v Sk s DPH za 41 ks (vrátane dopravy) : Sk

3.5 Sonda na výmenu EK 101 R (celkom predpokladaný počet 3 ks) :

Navrhovaná cena v Sk bez DPH za 1 ks (vrátane dopravy) : Sk / ks
Navrhovaná cena v Sk s DPH za 1 ks (vrátane dopravy) : Sk / ks
Navrhovaná cena bez Sk s DPH za 3 ks (vrátane dopravy) : Sk
Navrhovaná cena v Sk s DPH za 3 ks (vrátane dopravy) : Sk

3.6 Plavákový snímač K 506 na výmenu (celkom predpokladaný počet 5 ks) :

Navrhovaná cena v Sk bez DPH za 1 ks (vrátane dopravy) : Sk / ks
Navrhovaná cena v Sk s DPH za 1 ks (vrátane dopravy) : Sk / ks
Navrhovaná cena bez Sk s DPH za 5 ks (vrátane dopravy) : Sk
Navrhovaná cena v Sk s DPH za 5 ks (vrátane dopravy) : Sk

3.7 Doska plošného spoja VS 5 na výmenu (celkom predpokladaný počet 2 ks) :

Navrhovaná cena v Sk bez DPH za 1 ks (vrátane dopravy) : Sk / ks
Navrhovaná cena v Sk s DPH za 1 ks (vrátane dopravy) : Sk / ks
Navrhovaná cena bez Sk s DPH za 2 ks (vrátane dopravy) : Sk
Navrhovaná cena v Sk s DPH za 2 ks (vrátane dopravy) : Sk

4. Ďalšie informácie

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie ponuky na všetky položky číslo 3.1 až 3.7. Realizácia prípadných opráv alebo výmien poškodených resp. opotrebovaných častí, ktoré budú zistené počas prevádzkových kontrol jednotlivých zariadení, bude riešená na základe dodávky k ZoD na základe skutočného technického stavu.

5. Údaje o poskytovateľovi služieb

Miesto na poznámky poskytovateľa služieb :

Identifikačné údaje poskytovateľa služieb

Názov :

Adresa :

Ponuku vypracoval :

Dátum :

Pečiatka a podpis :