

Výzva
na predloženie cenovej ponuky pri zadávaní zákazky s nízkou hodnotou
v zmysle § 102 ods. 1 zákona č. 25/1006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení
neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ:

Slovenská republika Ministerstvo obrany, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

IČO : 308 455 72

Poverená procesom verejného obstarávania je:

Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice

Komenského 39/A, 040 01 Košice

2. Kontaktné miesto verejného obstarávateľa :

Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice

Komenského 39/A, 040 01 Košice

Kontaktné osoby :

JUDr. Lorenczová Eva (pre veci organizačné) č.t. 0960 515730

p. Kysucká Eva – energetik (pre veci technické za SPO Prešov- Šrobárove kasárne Košice)
č.t. 0960 515 820

p. Olejár Vladimír – energetik (pre veci technické za SPO Prešov) ,č.t. 0960 527 441

p. Hoger Stanislav – energetik (pre veci technické za SPO Prešov) ,č.t. 0960 524 348

p. Tkačík Vladimír - energetik (pre veci technické za SPO Michalovce) ,č.t. 0960 542 110

p. Litvák Milan - energetik (pre veci technické za SPO Trebišov) , č.t. 0960 550 203

p. Csik Miroslav – technik (pre veci technické za SPO Prešov – Poprad) č.t. 0960 506 107

3. Typ zmluvy: zmluva o poskytnutí služby uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

4. Názov zákazky podľa verejného obstarávateľa :

„ Opravy a údržba čerpadiel „

5. Spoločný slovník obstarávania (CPV):

50511000-0 - Opravy a údržba čerpadiel

6. Miesto uskutočnenia zákazky:

- VÚ 5728 Moldava nad Bodvou

- Košice – Šrobárove kasárne

- Prešov – kasárne SNP

- Poprad – Stráže – budova 2. MB

- Prešov – plynové kotolne, výmenníkové stanice – plyn.kotolňa b.č. 22 -prízemie

kotolňa autopark,výmenníková stanica b.č. 46, kotolňa b.č. 55, kotolňa b.č. 51

- Michalovce – DK, MK, OVS

- Trebišov – kasárne kpt. Nálepku

7. Opis predmetu obstarávania:

Predmetom obstarávania je príprava vykurovacích zariadení na vykurovaciu sezónu 2011/2012 .

Názov	Merná jednotka	Cena
VÚ 5728 MOLDAVA N/B		
b.č. 10 - strážnica - oprava a údržba ventilov a kohútov		
kotol FERROKONDENZ 45 - oprava poistného ventilu	1 ks	
ŠROBÁROVE KASÁRNE KOŠICE		
b.č.6 – sauna		
kotol PROTHERM 24 - výmena manostatu	1 ks	
PREŠOV – Kasárne SNP		
kotolňa b.č. 13		
Výmenníková stanica je osadená dvoma kondenznými čerpadlami, ktoré slúžia na odčerpávanie kondenzu. Na čerpadlách sú opotrebované vertikálne spätné klapky a ventily. Je nutná ich výmena za kvalitatívne lepšie, montáž s dodávkou materiálu:		
- výmena armatúry do 2“ /gul' ventil 2“,	1 ks	
- výmena ventil priamy PN16DN25	2 ks	
- výmena vertik. spätná klapka do DN25	2 ks	
- nátery kovových armatúr	2 m2	
- výmena izolácie tepelnej	2 m2	
Kotolňa autopark VÚ1172		
elektromotor do 2 kW – výmena vnútorných segmentov elektromotora	1 ks	
Výmenníková stanica b.č.46		
kondenzné čerpadlo 4 článkové 32-CTX-4-LC-000 - výmena vnútorných segmentov čerpadla	2 ks	
Kotolňa b.č.55		
Obehové čerpadlo článkové NTR – 80 - výmena vnútorných segmentov čerpadla	2 ks	
Kotolňa b.č.51		
kotlové čerpadlo 40 CVX-9-00-9 - výmena vnútorných segmentov čerpadla	1 ks	

BUDOVA 2.MB – plynová kotolňa , suterén Demontáž vadných obehových čerpadiel Sigma 50 NTR 80-10-LM-00 , 400 V 50 Hz Sigma 50 NTV60-6-LM-80, 230 V 50 Hz Výmena čerpadiel rovnakého typu. Funkčná skúška, odovzdanie záručných listov K demontáži a montáži čerpadiel je nutné použiť pomocné lešenie.	3 ks 1 ks	
POPRAD STRÁŽE – plynová kotolňa – b.č. 22 Prírubový elektromotor GRUNDFOS Typ TP 125-160/4 BAQE 7,5 kW 400 V 50 Hz - demontáž elektromotora - zistenie a odstránenie závady, prípadne výmena za rovnaký typ - montáž elektromotora a skúšobná prevádzka - dodávka záručných listov <i>Pred zahájením prác je nutná obhliadka !!!!</i>	1 ks	
DUKELSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE Centrálňa kotolňa v budove č. 23 ➤ Oprava obehového čerpadla typ 80 –NTR-102 1 470 W (v.č. 90252957) - prevíjanie statora smaltovaný drôt - výmena oddeľovacej vložky - výmena svorkovnice Φ 4 - výmena matice obežného kolesa - výmena ložiska 880, 881 ➤ Oprava obehového čerpadla typ 80 –NTR-102 1 470 W (v.č. 89247805) - prevíjanie statora smaltovaný drôt - výmena oddeľovacej vložky - výmena svorkovnice Φ 4 ➤ Oprava obehového čerpadla typ 65 –NTR-97 760 W (v.č. 92218597) - prevíjanie statora smaltovaný drôt - výmena oddeľovacej vložky - výmena svorkovnice Φ 4 - výmena obežného kolesa - výmena matice obežného kolesa - výmena ložiska 880, 881	- 1,40 kg - 1 ks - 1 ks - 1 ks - 2 ks - 1,40 kg - 1 ks - 1 ks - 1,20 kg - 1 ks - 1 ks - 1 ks - 1 ks - 2 ks	

MICHALOVCE V OBJEKTE OVS MOYZESOVA Kotolňa v budove č.1		
➤ Oprava obehového čerpadla typ 65 –NTR-97 760 W (v.č. 80226412) - výmena oddeľovacej vložky - výmena obežného kolesa - výmena matice obežného kolesa - výmena ložiska 880, 881	- 1 ks - 1 ks - 1 ks - 2 ks	
MESTSKÉ KASÁRNE MICHALOVCE Výmenníková stanica v budove č. 48 pre kotolne PZP 115 A1, A2 e		
➤ Oprava obehového čerpadla typ 80 –NTR-102 1 470 W (v.č. 96314573) - prevíjanie statora smaltovaný drôt - výmena oddeľovacej vložky - výmena svorkovnice Φ 4 - výmena matice obežného kolesa - výmena ložiska 880, 881	- 1,40 kg - 1 ks - 1 ks - 1 ks - 2 ks	
➤ Oprava obehového čerpadla typ 80 –NTR-102 1 470 W (v.č. 96214546) - výmena rotora - výmena svorkovnice Φ 4 - výmena oddeľovacej vložky	- 1 ks - 1 ks - 1 ks	
➤ Oprava obehového čerpadla typ 65 –NTR-97 760 W (v.č. 89234388) - výmena oddeľovacej vložky - výmena obežného kolesa - výmena matice obežného kolesa - výmena ložiska 880, 881	- 1 ks - 1 ks - 1 ks - 2 ks	
Kotolne PZTP 186 A1, A2 pri budove č. 27 a 30		
➤ Oprava doplňovacieho čerpadla typ 32 – SVA 690 W (v.č. 1152503) - výmena oddeľovacej vložky - výmena obežného kolesa - výmena matice obežného kolesa - výmena ložiska 880,	- 1 ks - 1 ks - 1 ks - 1 ks	
➤ Oprava doplňovacieho čerpadla typ 32 – SVA 690 W (v.č. 1155504) - výmena oddeľovacej vložky	- 1 ks	

- výmena obežného kolesa - výmena matice obežného kolesa - výmena ložiska 880,	- 1 ks - 1 ks - 1 ks	
Výmenníková stanica v budove č. 30 pre kotolne PZTP 186 A1, A2		
➤ Oprava obehového čerpadla typ 80 –NTR-102 1 470 W (v.č. 96214546) - výmena oddeľovacej vložky - výmena matice obežného kolesa - výmena ložiska 880, 881	- 1 ks - 1 ks - 1 ks	
➤ Oprava obehového čerpadla typ 65 –NTR-97 760 W (v.č. 97200161) - prevíjanie statora smaltovaný drôt - výmena oddeľovacej vložky - výmena svorkovnice Φ 4 - výmena obežného kolesa - výmena matice obežného kolesa - výmena ložiska 880, 881	- 1,20 kg - 1 ks - 1 ks - 1 ks - 1 ks - 1 ks - 2 ks	
Kasárne kpt. Nálepku Trebišov		
- rozobratie čerpadla AL-KO SVP 350 - zistenie elektrického stavu vinutia - prečistenie čerpadla - montáž čerpadla	1 ks	
- rozobratie čerpadla ACP PUMP AL - 01 - zistenie poruchy výtlaku čerpadla - prečistenie čerpadla - oprava plaváku. prípadná výmena - montáž čerpadla	1 ks	

8. Rozsah zákazky :

Celý rozsah zákazky.

**9. Trvanie zmluvy do : 4 týždne od podpisu zmluvy na poskytovanie služby
najneskôr do 20.9.2011**

10. Podmienky účasti :

Uchádzač doloží:

* doklad, že je oprávnený poskytovať činnosti súvisiace s predmetom zákazky

- preukazuje aktuálnym dokladom o oprávnení podnikat' (výpis zo živnostenského registra alebo výpis z obchodného registra)alebo dokladom o zapísaní v profesijnom zozname vedenom profesijnou organizáciou,
- * doklad o odbornej spôsobilosti na výkon predmetu zákazky vydaný v súlade s Vyhláškou č. 508 / 2009 Z.z. podrobnosti na zaistenie BOZP s TZ, ktoré sa považujú za vyhradené technické zariadenia v znení neskorších predpisov.

Pri predložení cenovej ponuky predloží uchádzač len neoverenú fotokópiu dokladov. Úspešný uchádzač pred uzatvorením zmluvy predloží doklady v origináli alebo úradne overené kópie originálov nie staršie ako 3 mesiace ku dňu uzatvorenia zmluvy.

11. Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky:

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku.

Cena za predmet zákazky musí obsahovať všetky náklady spojené s predmetom zákazky, vrátane cestovných nákladov, funkčných skúšok a potrebnej dokumentácie .

Cenová ponuka predložená do súťaže bude verejným obstarávateľom považovaná za cenu konečnú.

Uchádzač predloží cenovú ponuku v zložení:

Cena bez DPH.....€
DPH 20 %.....€
Cena spolu s DPH.....€

Ak uchádzač nie je plátcom DPH upozorní na túto skutočnosť .

12. Predkladanie ponúk:

Miesto : na adrese uvedenej v bode 2 tejto výzvy, pracovisko administratívnej bezpečnosti, 1.poschodie, č. d. 205 C

Uchádzači svoje cenové ponuky doručia osobne alebo poštou v uzavretých zalepených obálkach (vrátane dokladov podľa bodu 10 a identifikačných údajov uchádzača) označených heslom:

**Zákazka s nízkou hodnotou
„ Oprava a údržba čerpadiel „**

N e o t v á r a ť

Na vonkajšom obale musí byť uvedené meno a priezvisko alebo obchodný názov spoločnosti uchádzača a presná adresa tak, aby bolo možné vrátiť ponuku neotvorenú v prípade, že bude doručená po lehote na predkladanie ponúk.

13. Lehota na predkladanie ponúk do : 25.7.2011 do 12,00 hod.

14. Jazyk ponuky :

Celá ponuka, všetky doklady a dokumenty musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku.

15. Kritérium na hodnotenie ponúk je najnižšia cena s DPH v EUR.

Maximálna predpokladaná cena zákazky je 7 150 .- € vrátane DPH.

Hodnotená bude celková cena s DPH. Komisia prideli poradie od najnižšej po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane uchádzač, ktorý predloží najnižšiu cenovú ponuku vrátane DPH. V prípade, že ponuky presiahnu túto výšku, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo

označiť ponuky za neprijateľné a v prípade, že ani jedna z ponúk nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť súťaž v zmysle § 46 ods. 1 písm. c) zákona o verejnom obstarávaní.

16. Podmienky otvárania ponúk :

Miesto : na adrese uvedenej v bode č. 2. tejto výzvy, miestnosť č. 214 A, 1. poschodie.

Dátum otvárania ponúk : 26.7.2011 o 8,00 hod.

17. Ďalšie informácie :

Verejný obstarávateľ upozorňuje na nutnosť vykonania obhliadky na tvári miesta , ktorú si vopred dohodnite s príslušnou kontaktnou osobou podľa miesta výkonu opravy a údržby :

- p. Kysucká Eva – energetik (pre veci technické za SPO Prešov- Šrobárove kasárne Košice)
č.t. 0960 515 820
- p. Olejár Vladimír – energetik (pre veci technické za SPO Prešov) ,č.t. 0960 527 441
- p. Hoger Stanislav – energetik (pre veci technické za SPO Prešov) ,č.t. 0960 524 348
- p. Tkačík Vladimír - energetik (pre veci technické za SPO Michalovce) ,č.t. 0960 542 110
- p. Litvák Milan - energetik (pre veci technické za SPO Trebišov) , č.t. 0960 550 203
- p. Csik Miroslav – technik (pre veci technické za SPO Prešov – Poprad) č.t. 0960 506 107

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení predložených ponúk pošle všetkým uchádzačom oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a uzavrie s ním zmluvu pre zabezpečenie služby. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od zmluvy odstúpi.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo považovať listovú zásielku za doručení aj v prípade, ak ju uchádzač v lehote do troch pracovných dní od oznámenia prepravcu o uložení zásielky neprevezme.

Náklady spojené s účasťou v súťaži znášajú záujemcovia, resp. uchádzači v plnej výške.

Ponuka, ktorá nebude zostavená podľa bodu 10. a 11. tejto výzvy, nebude zaradená do hodnotenia.

Verejný obstarávateľ **zruší** vyhlásenú súťaž, ak mu nebola predložená žiadna ponuka, ak ani jeden uchádzač nesplnil podmienky výzvy, ak ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa alebo ak sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo obstarávanie zákazky vyhlásené.

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou **nie je možné podať námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní v súlade s § 140 ods. 1 písm. b).**

Ing. Ladislav VARGA
poverený riaditeľ SAMaV Košice