

Košice, 21. septembra 2011

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, pre zabezpečenie zhotoviteľa prác.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO : 308 455 72

Poverená procesom verejného obstarávania je :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice
Komenského 39/A, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Ján Krešák
Telefón: 0960/515895

Fax: 0960/515674

E-mail: jan.kresak@mil.sk

Pre veci technické : Ing. Ján Krešák, tel. 0960/515 895

Oprávnené osoby verejného obstarávateľa za jednotlivé Strediská prevádzky objektov (ďalej len „SPO“):

SPO Prešov : Eva Kysucká 0960 515820

Vladimír Olejár 0960 527441

Stanislav Hoger 0960 524348

SPO Trebišov : Milan Litvák 0960 550203

Anna Kuličová 0960 542115

SPO Ružomberok : Ivan Floch 0960 504528

SPO Rožňava : Stanislav Šeleng 0960 581282

SPO Zvolen : Ing. Jaroslav Ďurčík 0960 452230

2. Predmet zákazky: „Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok plynových zariadení v zmysle vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.“

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 39 721 410 - 9 – plynové prístroje.

4. Typ zmluvy: Zmluva o kontrolnej činnosti uzatvorená podľa § 591 až 600 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.

5. Miesto dodania: Kasárne, objekty a prevádzky v regiónoch stredísk prevádzky objektov : SPO Prešov, SPO Trebišov, SPO Ružomberok, SPO Rožňava a SPO Zvolen.

6. Termín dodania: do 21.10. 2011

7. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je vykonanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok plynových zariadení, ktoré sú inštalované v objektoch podľa bodu 5 tejto výzvy, v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto výzvy.

8. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky.

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa (Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice,
Komenského 39/A, 040 01 Košice)

- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania),

- označenie: **„Zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“**

- heslo: **„Kontrola plynových zariadení“**

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

- poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice
Komenského 39/A, 040 01 Košice

- osobne: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice
Komenského 039/A, Košice, pracovisko administratívnej bezpečnosti,
1. poschodie, č.d. 205C

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 29.9. 2011 o 13,00 hod.

10. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok s ponukami:

Miesto: Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice
Komenského 39/A, 040 01 Košice, I. poschodie, miestnosť č. 214A.

Dátum otvárania ponúk : 30.9. 2011 o 8,00 hod.

Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.

Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaná cena zákazky je: do 9 000,- € vrátane DPH.

Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia prideli poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH.

V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

11. Podmienky účasti:

- Doklad o oprávnení podnikat' – poskytovať službu súvisiacu s predmetom obstarávania – napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu, pred podpisom zmluvy v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii.

- Doklad o odbornej spôsobilosti – osvedčenie resp. oprávnenie poskytovať predmetnú službu vydané v súlade s vyhláškou č. 508/2009Z.z.. (§ 15 ods. 9 resp. § 15 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

- služby budú poskytované v objektoch zabezpečovaných SPO Prešov, SPO Trebišov, SPO Ružomberok, SPO Rožňava a SPO Zvolen,
- cenovú ponuku požadujeme vypracovať v € s DPH v zmysle prílohy č. 1, pričom ceny musia byť konečné a musia byť platné od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty ukončenia plnenia predmetu zákazky; do ceny je nutné započítať všetky náklady uchádzača vrátane nákladov na dopravu,
- na plnenie predmetu zákazky sa neposkytuje preddavok, platba bude vykonaná po riadnom splnení predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v jednotlivých SPO do 30 dní po obdržaní faktúry za každú SPO samostatne,
- po splnení predmetu plnenia vystaviť preberací protokol, v ktorom oprávnený zástupca objednávateľa podpisom potvrdí splnenie predmetu zákazky,
- po splnení predmetu plnenia vystaviť potvrdenie o vykonaní odbornej prehliadky,
- faktúru doručiť do 14 dní po splnení predmetu plnenia na adresu:
SPO Prešov, Čapajevova 38, 080 01 Prešov
SPO Trebišov, kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov
SPO Ružomberok, Zárevúca 2, 034 01 Ružomberok
SPO Rožňava, Šafárikova 109, 048 01 Rožňava
SPO Zvolen, Borovianska cesta 59/28, 960 02 Zvolen
- splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia na jednotlivé SPO
- záručná doba – 12 mesiacov, uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem v SR.

13. Obsah ponuky:

- doklady podľa bodu 11 tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti,
- cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa bodu 14 tejto výzvy, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na poskytnutie služby uvedenými vo Výzve č. SAMaV- 965-1/2011. Toto prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s poskytnutím predmetnej služby.

Uchádzač navrhovanú cenu predmetu zadávanej zákazky predloží podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 k tejto výzve.

15. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia celková zmluvná cena s DPH.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietku v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní odo dňa

otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel

a dôvody neprijatia jeho ponuky. Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy o kontrolnej činnosti predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11, ktorým

preukáže jeho aktuálnosť v danom čase.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o dielo s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.

Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

17. Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou:

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

18. Prílohy:

- č. 1 – Zoznam kontrolovaných plynových zariadení pre vypracovanie cenovej časti ponuky
- č. 2 – Zoznam kontrolovaných plynových zariadení podľa jednotlivých SPO

Riaditeľ
funkcia neobsadená
poverený zastupovaním
Ing. Ladislav VARGA

Zoznam kontrolovaných plynových zariadení pre vypracovanie cenovej časti ponuky:

Odborné prehliadky:

SPO	Počet ks	Cena za 1ks bez DPH	Cena za 1ks s DPH	Cena za všetky ks bez DPH	Cena za všetky ks s DPH
Prešov	172				
Trebišov	29				
Ružomberok	4				
Rožňava	7				
Zvolen	10				
Cena spolu:					

Odborné skúšky:

SPO	Počet ks	Cena za 1ks bez DPH	Cena za 1ks s DPH	Cena za všetky ks bez DPH	Cena za všetky ks s DPH
Prešov	23				
Trebišov	11				
Ružomberok	2				
Rožňava	6				
Zvolen	6				
Cena spolu:					

CENA SPOLU:

Cena bez DPH €
 DPH 20 %.....€
 Cena spolu s DPH €

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú cenu považovať za cenu konečnú.

V, dňa 2011

podpis uchádzača

Príloha č. 2 k výzve č. SAMaV- 965-1/ 2011

SPO Prešov :

PLYNOVÉ ZARIADENIA - ODBORNÉ PREHLIADKY

Por. číslo		Názov zariadenia	Celkový výkon kotolne v KW	VTZ skupiny
		PLYNOVÉ HORÁKY		
1.	Kasárne SNP Prešov b.č.51	Kotol ČKD Slatina VSP 4 č . 1	2,5 MW	Ag,h
		Kotol ČKD Slatina VSP 4 č . 2	2,5 MW	Ag,h
		Kotol ČKD Slatina VSP 4 č . 3	2,5 MW	Ag,h
		Kotol ČKD Slatina VSP 4 č . 4	2,5 MW	Ag,h
2.	Kasárne SNP Prešov b.č.3	Kotol Ferokondenz WK 245	43,1 KW	Bg,h
		Kotol Ferokondenz WK 245	43,1 KW	Bg,h
		Kotol Ferokondenz WK 245	43,1 KW	Bg,h
3.	Kasárne SNP Prešov b.č.4	Kotol Ferokondenz WK 245	43,1 KW	Bg,h
		Kotol Ferokondenz WK 245	43,1 KW	Bg,h
		Kotol Ferokondenz WK 245	43,1 KW	Bg,h
		Kotol Ferokondenz WK 245	43,1 KW	Bg,h
4.	Kasárne SNP Prešov b.č.5	Kotol Ferokondenz WK 245	43,1 KW	Bg,h
		Kotol Ferokondenz WK 245	43,1 KW	Bg,h
		Kotol Ferokondenz WK 245	43,1 KW	Bg,h
5.	Kasárne SNP Prešov b.č.7	Kotol KT 2	24 KW	B,h
		Kotol KT 2	24 KW	B,h
6.	Kasárne SNP Prešov b.č.12	Kotol NEFITCOMLINE HR 430,	43 KW	Bg,h
		Kotol NEFITCOMLINE HR 430,	43 KW	Bg,h
		Kotol NEFITCOMLINE HR 430,	43 KW	Bg,h
		Kotol NEFITCOMLINE HR 430,	43 KW	Bg,h

7.	Kasárne SNP Prešov b.č.22	Kotol Eerokondenz WK 245	43,1 KW	Bg,h
		Kotol Eerokondenz WK 245	43,1 KW	Bg,h
		Kotol Eerokondenz WK 245	43,1 KW	Bg,h
8.	Kasárne SNP Prešov b.č.55	Kotol RAPIDO GA / 121 E	121 KW	Bg,h
		Kotol RAPIDO GA / 121 E	121 KW	Bg,h
		Kotol RAPIDO GA / 121 E	121 KW	Bg,h
9.	Kasárne SNP Prešov UB 200	Kotol VIESMAN VITOGAS 100GS1B	132 KW	Bg,h
		Kotol VIESMAN VITOGAS 100GS1B	132 KW	Bg,h
10.	Letisko Prešov Hangár č.3	Kotol KDVE 65	65 KW	Bg,h
		Kotol KDVE 65	65 KW	Bg,h
11.	Letisko Prešov Hangár č.1	Kotol KDVE 115B	115 KW	A g, h
		Kotol KDVE 115B	115 KW	A g, h
12.	Letisko Prešov Veža riadenia	Kotol FeroKondenz 24	24 KW	Bg,h
		Kotol FeroKondenz 24	24 KW	Bg,h
13.	Letisko Prešov PHM	Kotol FeroKondenz 24	24 KW	Bg,h
14.	Letisko Prešov Hangár č.2	Plynový spotrebič GAMAT 3 kW	3 kW	C a
		Plynový spotrebič GAMAT 3 kW	3 kW	C a
		Plynový spotrebič GAMAT 3 kW	3 kW	C a
		Plynový spotrebič GAMAT 3 kW	3 kW	C a
		Plynový spotrebič GAMAT 3 kW	3 kW	C a
		Plynový spotrebič GAMAT 3 kW	3 kW	C a
15.	Letisko Prešov KVHB	Kotol Destila DPL - 50	132 KW	Bg,h
16.	Sokolovské kasárne Prešov b.č.2	Kotol Wiesmann GS 1	60 kW	B/h
		Kotol Wiesmann GS 1	60 kW	B/h
		Plynový ohrievač vody QUANTUM	355 lit	B/h
17.	Sokolovské kasárne Prešov b.č.3	Kotol Wiesmann GS 1	96-104 kW	B/h
		Kotol Wiesmann GS 1	96-104 kW	B/h
		Kotol Wiesmann GS 1	96-104 kW	B/h
18.	Sokolovské kasárne Prešov b.č.5	Kotol Wiesmann GS 1	96-104 kW	B/h
		Kotol Wiesmann GS 1	96-104 kW	B/h
		Kotol Wiesmann GS 1	96-104 kW	B/h
19.	Sokolovské kasárne Prešov b.č.7	Kotol Wiesmann GS 1	96-104 kW	B/h
		Kotol Wiesmann GS 1	96-104 kW	B/h
20.	kasárne Prešov b.č.9	Kotol Wiesmann GS 1	60 kW	B/h

		Kotel Wiesmann GS 1	60 kW	B/h
		Plynový ohrievač vody QUANTUM	355 lit	B/h
21.	Sokolovské kasárne Prešov b.č.14	Kotel Wiesmann GS 1	96-104 kW	B/h
		Kotel Wiesmann GS 1	96-104 kW	B/h
		Plynový ohrievač vody QUANTUM	355 lit	B/h
22.	Sokolovské kasárne Prešov b.č.24	Kotel Wiesmann GS 1	86 kW	B/h
		Plynový ohrievač vody QUANTUM	355 lit	B/h
26.	Sokolovské kasárne Prešov b.č.31	Kotel Wiesmann GS 1	85 kW	B/h
		Kotel Wiesmann GS 1	85 kW	B/h
		Plynový ohrievač vody QUANTUM	355 lit	B/h
24.	Sokolovské kasárne Prešov b.č.32	Kotel Wiesmann GS 1	84 kW	B/h
		Kotel Wiesmann GS 1	84 kW	B/h
		Kotel Wiesmann GS 1	84 kW	B/h
		Plynový ohrievač vody QUANTUM	355 lit	B/h
		Plynový ohrievač vody QUANTUM	355 lit	B/h
25.	Sokolovské kasárne Prešov b.č.35	Kotel Wiesmann GS 1	84 kW	B/h
		Kotel Wiesmann GS 1	84 kW	B/h
		Plynový ohrievač vody QUANTUM	355 lit	B/h
26.	Dukelské kasárne Prešov b.č.4	Kotel Wiesmann Vitoplex 100	225 kW	B/h
		Plynový ohrievač vody QUADROFLEX	300 lit	B/h
		Plynový ohrievač vody QUADROFLEX	300 lit	B/h
27.	Dukelské kasárne Prešov b.č.16	Kotel PROTHERM 50KLO15	50kW	B/h
		Kotel PROTHERM 50KLO15	50kW	B/h
		Sahara G 4931.70	15-25 kW	B/h
		Sahara G 6636.20	20-42 kW	B/h
28.	Dukelské kasárne Prešov b.č.30		180 kW	B/h
		Teplovzdušný agregát MTP 175		
29.	Kotolňa Mechanizovaná brigáda	Kotel ČKD KDV 25	260 kW	B/h
		Kotel Viessman Vitoplex 200	270 kW	B/h
		Kotel ČKD KDV 25	260 kW	B/h
		Plynový ohrievač vody JUNKERS	290 lit	B/h
		Plynový ohrievač vody JUNKERS	340 lit	B/h
30.	Brigáda obyvateľov	Kotel ČKD KDS 9	90 kW	B/h

		Kotel ČKD KDS 9	90 kW	B/h
		Kotel ČKD KDS 9	90 kW	B/h
31.	Prešov Vojenská obvodová prokuratúra	Kotel Viadrus G 100 L80	105 kW	B/h
		Kotel Viadrus G 100 L80	105 kW	B/h
32.	Prešov Budova na Jrkovej ulici	Kotel PGVE 40	430	B/h
		Kotel PGVE 40	430	B/h
33.	Prešov Budova na Mukačevskej ulici	Kotel Viessman Vitocrossal 300	225 kW	B/h
		Kotel Viessman Vitocrossal 300	225 kW	B/h
34.	Poprad Dukelské kasárne b.č.1	NTL kotel Viessmann	49 kW	Bg,h
		NTL kotel Viessmann	49 kW	Bg,h
35.	Poprad Dukelské kasárne b.č.2	NTL kotel Viessmann	49 kW	Bg,h
				Bg,h
36.	Poprad-Stráže Automobilový sklad b.č.22	Kotel PGVE 160	1,7 MW	A/h
		Kotly KDVE 160	1,7 MW	A/h
37.	Poprad Budova na ulici Currieho	NTL kotel Viessmann	49 kW	Bg/h
38.	Moldava n/Bodvou VÚ 5728 b.č.9	Kotel FERROKONDENS WK 2.45	45 kW	B/h
39.	Moldava n/Bodvou VÚ 5728 b.č.10	Kotel FERROKONDENS WK 2.45	45 kW	B/h
40.	Moldava n/Bodvou VÚ 5728 b.č.11	Kotel FERROMAT GBFN 3.153 Z	153 kW	B/h
41.	Moldava n/Bodvou VÚ 5728 b.č.13	Kotel FERROMAT GBFN 3.255 Z	255 kW	B/h
		Plynový zásobníkový ohrievač QUANTUM Q7-75-115	30 kW	B/h
42.	Moldava n/Bodvou VÚ 5728 b.č.14	Kotel FERROMAT GBFN 3.255 Z	255 kW	B/h
		Plynový zásobníkový ohrievač QUANTUM Q7-75-115	30 kW	B/h

43.	Moldava n/Bodvou VÚ 5728 b.č.15	Kotel FERROMAT GBFN 3.255 Z	255 kW	B/h
		Plynový zásobníkový ohrievač QUANTUM Q7-75-115	30 kW	B/h
44.	Moldava n/Bodvou VÚ 5728 b.č.16	Kotel FERROMAT GBFN 3.255 Z	255 kW	B/h
		Plynový zásobníkový ohrievač QUANTUM Q7-75-115	30 kW	B/h
45.	Moldava n/Bodvou VÚ 5728 b.č.17	Kotel FERROMAT GBFN 3.255 Z	255 kW	B/h
		Plynový zásobníkový ohrievač QUANTUM Q7-75-115	30 kW	B/h
46.	Moldava n/Bodvou VÚ 5728 b.č.18	Kotel FERROMAT GBFN 3.255 Z	255 kW	B/h
		Plynový zásobníkový ohrievač QUANTUM Q7-75-115	30 kW	B/h
47.	Moldava n/Bodvou VÚ 5728 b.č.19	Kotel FERROMAT GBFN 3.255 Z	255 kW	B/h
		Plynový zásobníkový ohrievač QUANTUM Q7-75-115	30 kW	B/h
48.	Moldava n/Bodvou VÚ 5728 b.č.25	Kotel FERROMAT GBFN 3.153 Z	153 kW	B/h
49.	Moldava n/Bodvou VÚ 5728 b.č.26	GAMAT MORA,	17,5 kW	B/h,g
50.	Moldava n/Bodvou VÚ 5728 b.č.27	GAMAT MORA,	18 kW	B/h,g
51.	Moldava n/Bodvou VÚ 5728 b.č.29	GAMAT MORA,	18 kW	B/h,g
52.	Moldava n/Bodvou VÚ 5728 b.č.29	Kotel FERROKONDENS WKW 1.25	25 kW	B/h
53.	Moldava n/Bodvou VÚ 5728 b.č.30	Kotel FERROKONDENS WK 2.45	45 kW	B/h
54.	Moldava n/Bodvou VÚ 5728 b.č.48	Kotel FERROMAT GBFN 3.153 Z	153 kW	B/h
		Plynový zásobníkový ohrievač QUANTUM Q7-75-115	30 kW	B/h
55.	Šrobárové kasárne Košice b.č.3	Stacionárny kotel PROTHERM 50KLO-ZP	50 kW	B/h
56.	Šrobárové kasárne Košice b.č.6	Teplovodný kotel PROTHERM 24 KTO-ZP	24 kW	B/h,g
		Teplovodný kotel PROTHERM 24 KTO-ZP	24 kW	B/h,g
		Teplovodný kotel PROTHERM 24 KTV-ZP	24 kW	B/h,g

		Teplovodný kotol PROTHERM 24 KTV-ZP	24 kW	B/h,g
		Teplovodný kotol PROTHERM 24 KTO-ZP	24 kW	B/h,g
57.	Šrobárové kasárne Košíce b.č.7	Teplovodný kotol PROTHERM 24 KOV-ZP	24 kW	B/h,g
		REGULAČNÉ STANICE PLYNU		
1.	Prešov, KSNP b.č.51	Regulačná stanica plynu	100kPa/	B f, g
2.	Prešov, KSNP b.č.3	Regulátor tlaku plynu	100kPa/2kPa	B f
3.	Prešov, KSNP b.č.4	Regulátor tlaku plynu	100kPa/2kPa	B f
4.	Prešov, KSNP b.č.5	Regulátor tlaku plynu	100kPa/2kPa	B f
5.	Prešov, KSNP b.č.7	Regulátor tlaku plynu	100kPa/2kPa	B f
6.	Prešov, KSNP b.č.12	Regulátor tlaku plynu	100kPa/2kPa	B f
7.	Prešov, KSNP b.č.22	Regulátor tlaku plynu	100kPa/2kPa	B f
8.	Prešov, KSNP b.č.55	Regulačná stanica	100kPa/2kPa	B f,g
9.	Prešov, KSNP UB 200	Regulačná stanica	100kPa/2kPa	Bf
10.	Prešov, Letisko Hangár č.3	Regulačná stanica	100kPa/2kPa	Bf
11.	Prešov, Letisko Hangár č.1	Regulačná stanica	100kPa/2kPa	Bf
12.	Prešov, Letisko Veža riadenia	Regulačná stanica	100kPa/2kPa	Bf
13.	Prešov, Letisko PHM	Regulačná stanica	100kPa/2kPa	Bf
14.	Prešov, Letisko Hangár č.2	Regulačná stanica	100kPa/2kPa	Bf
15.	Prešov, Letisko KVHB	Regulačná stanica	100kPa/2kPa	Bf
16.	Prešov Sokolovské kasárne b.č.2	Regulačná stanica	100kPa/	B/f

17.	Prešov Sokolovské kasárne b.č.3	Regulačná stanica	100kPa/	B/f
18.	Prešov Sokolovské kasárne b.č.5	Regulačná stanica	100kPa/	B/f
19.	Prešov Sokolovské kasárne b.č.7	Regulačná stanica	100kPa/	B/f
20.	Prešov Sokolovské kasárne b.č.9	Regulačná stanica	100kPa/	B/f
21.	Prešov Sokolovské kasárne b.č.14	Regulačná stanica	100kPa/	B/f
22.	Prešov Sokolovské kasárne b.č.24	Regulačná stanica	100kPa/	B/f
23.	Prešov Sokolovské kasárne b.č.31	Regulačná stanica	100kPa/	B/f
24.	Prešov Sokolovské kasárne b.č.32	Regulačná stanica	100kPa/	B/f
25.	Prešov Sokolovské kasárne b.č.35	Regulačná stanica	100kPa/	B/f
26.	Prešov Dukelské kasárne b.č.4	Regulačná stanica	100kPa/	B/f
27.	Prešov Dukelské kasárne b.č.16	Regulačná stanica	100kPa/	B/f
28.	Prešov Dukelské kasárne b.č.30	Regulačná stanica	100kPa/	B/f
29.	Prešov Mechanizovan á brigáda	Regulačná stanica	100kPa/	B/f
30.	Prešov Brigádne obvázisko	Regulačná stanica	100kPa/	B/f
31.	Prešov Vojen. obvodová prokuratúra	Regulačná stanica	100kPa/	B/f
32.	Prešov Budova na Jarkovej ulici	Regulačná stanica	100kPa/	B/f
33.	Poprad Dukelské kasárne b.č.1	Regulačná stanica	100 kPa	B/f
		STL plynová prípojka	100 kPa	B/g
34.	Poprad Dukelské kasárne b.č.2	Regulačná stanica	100 kPa	B/f
		STL plynová prípojka	100 kPa	B/g

35.	Poprad-Stráže Automobilový sklad b.č.22	Regulačná stanica	100kPa/	B/f
		STL plynová prípojka	100kPa/	B/g
36.	Poprad Budova na Currieho ulici	Regulačná stanica	100kPa/	B f, g

PLYNOVÉ ZARIADENIA ODBORNÉ SKÚŠKY

Por. číslo		Názov zariadenia	VTZ skupiny
		REGULAČNÉ STANICE PLYNU	
1.			
2.			
3.			
4.			
5.			
		ROZVODY PLYNU	
1.	Prešov, KSNP a Letisko	Vonkajší rozvod plynu	Ag,h
2.	Prešov, KSNP b.č.51	Kontrola plynových rozvodov	B g
3.	Prešov, KSNP b.č.3	Kontrola plynových rozvodov	B g
4.	Prešov, KSNP b.č.4	Kontrola plynových rozvodov	B g
5.	Prešov, KSNP b.č.5	Kontrola plynových rozvodov / prípojky/	B g
6.	Prešov, KSNP b.č.7	Kontrola plynových rozvodov	B g
7.	Prešov, KSNP b.č.12	Kontrola plynových rozvodov	B g
8.	Prešov, KSNP b.č.22	Kontrola plynových rozvodov / prípojky/	B g
9.	Prešov, KSNP b.č.55	Kontrola plynových rozvodov / prípojky/	B g
10.	Prešov, KSNP UB200	Kontrola plynových rozvodov / prípojky/	B g
11.	Prešov, Letisko Hangárč.3	Kontrola plynových rozvodov / prípojky/	B g
12.	Prešov, Letisko Hangárč.1	Kontrola plynových rozvodov / prípojky/	B g
13.	Prešov, Letisko Veža riadenia	Kontrola plynových rozvodov / prípojky/	B g

14.	Prešov, Letisko PHM	Kontrola plynových rozvodov / prípojky/	B g
15.	Prešov, Letisko Hangárč.2	Kontrola plynových rozvodov / prípojky/	B g
16.	Prešov, Letisko KVHB	Kontrola plynových rozvodov / prípojky/	B g
17.	Prešov, Sokolovské kasárne	STL vonkajší rozvod plynu	Ag,
18.	Prešov, Dukelské kasárne	STL vonkajší rozvod plynu	Ag,
19.	Poprad, Dukelské kasárne b.č.1	NTL plynový rozvod kotolne	B/g
20.	Poprad, Dukelské kasárne b.č.2	NTL plynový rozvod kotolne	B/g
21.	Poprad, Automobilový sklad b.č.22	NTL plynový rozvod kotolne	B/g
22.	Poprad, Budova na Currieho ulici	NTL plynový rozvod kotolne	B/g
23.	Moldava n/B., VÚ 5728	STL vonkajší rozvod plynu	B/g

SPO Trebišov :

PLYNOVÉ ZARIADENIA - ODBORNÉ PREHLIADKY

Por. číslo	Názov zariadenia	Celkový výkon kotolne v KW	VTZ skupiny
	PLYNOVÉ HORÁKY		
1.	FG 80 ZM budova č. 10	920	Ah, Bh,
2.	WG 30N/1-C budova č. 45	500	Bh,
3.	WC 40N/1-A budova č. 48	970	AH, Bh,
	REGULAČNÉ STANICE PLYNU		
1.	kasárne kpt. Nálepku budova č. 10	920	Bf
2.	kasárne kpt. Nálepku budova č. 45	500	Bf
3.	kasárne kpt. Nálepku budova č. 48	970	Bf

4.	kasárne kpt. Nálepku prevoznú kotolne PK1,PK2,	1000	Bf
----	--	------	----

PLYNOVÉ ZARIADENIA - ODBORNÉ PREHLIADKY

Por. číslo	Názov zariadenia	Celkový výkon kotolne v KW	VTZ skupiny
	PLYNOVÉ HORÁKY		
1.	1x PHD 120 PZ - kotolňa PZP 115 A1 MK	1 070	Ah
2.	1x PHD 120 PZ - kotolňa PZP 115 A2 MK	1 070	Ah
3.	1x PHD 200 PZ - kotolňa PZTP 186 A1 MK	1 700	Ah
4.	1x PHD 200 PZ - kotolňa PZTP 186 A2 MK	1 700	Ah
5.	3x ORK 300 - kotolňa pri b.č.2 MK	900	Bh
6.	2 x Vitocrosal - kotolňa b.č.46 MK	400	Bh
7.	2 x Lieber KN 30 - b.č.14 MK	60	Bh
8.	1 x Vailant Vitopend 100 - b.č. 10 MK	25	Bh
9.	3 x Trerm Duo - kotolňa v b.č.20 MK	144	Bh
10.	2 x PHD 80 PZ - kotolňa v b.č.23 DK	1 320	Ah
11.	1 x Junkers 24 - kotolňa v b.č.17 DK	24	Bh
12.	1 x Vailant - kotolňa v b.č.18 DK	24	Bh
13.	2 x Buderus GB-112-29 - kotolňa v b.č.19 DK	96	Bh
14.	2 x APH 02 - kotolňa v b.č.1 VRZ Z. Šírava	220	Bh
15.	2xWeishaupt - kotolňa v b.č.1 OVS MI	200	Bh
16.	2xVailant - kotolňa Dokumentačné stredisko v b.č.1 OVS Moyzesova MI	48	Bh
17.	1x Protherm 36 - kotolňa OÚ VO Valaškovce	36	Bh
	REGULAČNÉ STANICE PLYNU		
1.	DRS 1200 - jednoradová pri kotolni ORK pri b.č.2 MK		Bf
2.	DRS 1200 - dvojradová pri b.č.48 MK		Bf
3.	DRS 1200 - jednoradová pri kotolni v b.č.23 DK		Bf
4.	DRS 600 - jednoradová pri kotolni OVS v b.č.1 OVS Moyzesova MI		Bf
5.	DRS 600 - jednoradová pri kotolni v b.č.1 VRZ Z. Šírava		Bf

PLYNOVÉ ZARIADENIA ODBORNÉ SKÚŠKY

Por. číslo	Názov zariadenia	VTZ skupiny
	REGULAČNÉ STANICE PLYNU	
1.	kasárne kpt. Nálepku budova č. 10	Bf
2.	kasárne kpt. Nálepku budova č. 45	Bf
3.	kasárne kpt. Nálepku budova č. 48	Bf
4.	kasárne kpt. Nálepku prevozná kotolňa PK1,PK2,	Bf
	ROZVODY PLYNU	
1.	STL rozvod plynu b.č.42 k hlavným uzáverom	
2.	STL rozvod plynu b.č.15 k hlavným uzáverom	
3.	STL rozvod plynu k b.č.1	

PLYNOVÉ ZARIADENIA ODBORNÉ SKÚŠKY

Por. číslo	Názov zariadenia	VTZ skupiny
	ROZVODY PLYNU	
1.	STL do DRS 1200 pri b.č.48, do DRS v kotolni ORK 300 pri b.č.2 a NTL k b.č.14,33,20 v objekte Mestské kasárne	Bg
2.	STL od chaty Chemlon po DRS 600 pri b.č.1, a NTL od DRS do kotolne a kuchyne v objekte VRZ Z. Šírava	Bg
3.	STL po DRS 600 v b.č.1, a NTL od DRS do kotolne v objekte OVS Moyzesova Michalovce	Bg
4.	STL do DRS 1200 pri b.č.23 a NTL k b.č.17,18,19 v objekte Dukelské kasárne	Bg

SPO Ružomberok :

PLYNOVÉ ZARIADENIA - ODBORNÉ PREHLIADKY

Por. číslo	Názov zariadenia	Celkový výkon kotolne v KW	VTZ skupiny
------------	------------------	----------------------------	-------------

	PLYNOVÉ HORÁKY		
1.	Ondrašová 4 ks	2 600	A

PLYNOVÉ ZARIADENIA ODBORNÉ SKÚŠKY

Por. číslo	Názov zariadenia	VTZ skupiny
	REGULAČNÉ STANICE PLYNU	
1.	Ondrašová	
2.	PKA Lipt. Mkuláš	

SPO Rožňava :

PLYNOVÉ ZARIADENIA - ODBORNÉ PREHLIADKY

Por. číslo	Názov zariadenia	Celkový výkon kotolne v KW	VTZ skupiny
	PLYNOVÉ HORÁKY		
1.	ČKD Dukla PHZ 280	8.700	
2.	ČKD Dukla PHD 280 PZ		
3.	Spargas 30P-30PV	500	
4.	Junkers Cerapur ZBR 42 -3A23	156,8	
5.			
6.			
7.			
8.			
	REGULAČNÉ STANICE PLYNU		
1.	Regulačná stanica plynu R.Sobota		
2.	Regulačná stanica plynu Rožňava		
3.	Regulačná stanica plynu OVS Rožňava		

PLYNOVÉ ZARIADENIA ODBORNÉ SKÚŠKY

Por. číslo	Názov zariadenia	VTZ skupiny
	REGULAČNÉ STANICE PLYNU	
1.	Regulačná stanica plynu R.Sobota	plynové
2.	Regulačná stanica plynu Rožňava	plynové
3.	Regulačná stanica plynu OVS Rožňava	plynové
4.		
5.		
	ROZVODY PLYNU	
1.	Plynové zariadenia kotolne R.Sobota	rozvody
2.	Plynové zariadenia kotolne Rožňava	
3.	Plynové zariadenia kotolne OVS Rožňava	

SPO Zvolen :

PLYNOVÉ ZARIADENIA - ODBORNÉ PREHLIADKY

Por. číslo	Názov zariadenia	Celkový výkon kotolne v KW	VTZ skupiny
	PLYNOVÉ HORÁKY		
1.	STPK Sliač, 3x horák PHZ 280, 1x PHZ 880	16 100	Ah
2.	PK - Vlkanová b.č. 2 2x horák GIER SCH typ MG - 350	500	Bh
3.	PK - Vlkanová b.č. 3 1x horák PROTHERM 58 KTV	28	Bh
4.	PK - ČSA 7, BB 3x horák PHD 50PZ	1350	Ah
5.	PK - TOV Majer 2x horák Weissmann Vitogas 100	240	Bh
6.	PK - VÚFZ Zvolen 2x Nefit Ecomline HR 43	84	Bh
7.	PK - Vel. budova ZV, 2x horák Weishaupt, 1x PHD 3 PZ	2 400	Ah
8.	PK č.1,2 - K SNP Zvolen 1x horák PHD 200 PZ, 1x PHD 180 PZ	2 740	Ah
	REGULAČNÉ STANICE PLYNU		
1.	STPK Sliač-regulačná stanica plynu RS-2000/2/1-416		Bf
2.	STPK Sliač-regulačná stanica plynu RS-1200/2/1-416		Bf

PLYNOVÉ ZARIADENIA ODBORNÉ SKÚŠKY

Por. číslo	Názov zariadenia	VTZ skupiny
	REGULAČNÉ STANICE PLYNU	
1.	Vlkanová - RSP ZP 2,2 MPa/300 kPa/2,0 kPa	Bf
2.	PK - TOV Majer DRS ZP - 100/2 kPa	Bf
3.	PK Vel. budova Zvolen RS 500/1/1-416	Bf
4.	PK - K SNP Zvolen, RS 703/2/1/416	Bf
5.	PK - Veliteľská budova ČSA 7, B. Bystrica, DRS ZP	Bf
	ROZVODY PLYNU	
1.	PK - ČSA 7, B. Bystrica STL plynovod v kotolni	Bg

