

Košice, 28. júna 2012

Výzva na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov, pre zabezpečenie zhotoviteľa prác.

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO : 308 455 72

Poverená procesom verejného obstarávania je :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice
Komenského 39/A, 040 01 Košice
Kontaktná osoba: Ing. Ján Krešák
Telefón: 0960/515895
Fax: 0960/515674
E-mail: jan.kresak@mil.sk

Pre veci technické : Ing. Ján Krešák, tel. 0960/515 895

Oprávnené osoby verejného obstarávateľa za jednotlivé Strediská prevádzky objektov (ďalej len „SPO“):

SPO Prešov : Eva Kysucká 0960 515820
Vladimír Olejár 0960 527441
Miroslav Hrozek 0960 524348
SPO Trebišov : Milan Litvák 0960 550203
Anna Kuličová 0960 542115
SPO Rožňava : Stanislav Šeleng 0960 581282

2. Predmet zákazky: „Vykonanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradených technických zariadení- tlakových v zmysle “ vyhlášky č. 508/2009 Z.z.“

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 71630000-3 Technická inšpekcia a skúšanie

4. Typ zmluvy: Zmluva o kontrolnej činnosti uzatvorená podľa § 591 až 600 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov.

5. Miesto dodania: Kasárne, objekty a prevádzky v regiónoch patriacich pod správu stredísk prevádzky objektov:
SPO Prešov, SPO Trebišov a SPO Rožňava.

6. Termín dodania: v priebehu roku 2012 podľa rozpisu jednotlivých SPO (bude upresnené v zmluve)

7. Opis predmetu zákazky: Predmetom zákazky je vykonanie pravidelných odborných prehliadok a odborných skúšok Vyhradených technických zariadení-tlakových, ktoré sú inštalované podľa bodu 5 tejto výzvy, v rozsahu podľa prílohy č. 1 tejto výzvy.

8. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky.

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa (Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice, Komenského 39/A, 040 01 Košice)
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania),
- označenie: **„Zákazka s nízkou hodnotou – neotvárať“**

- heslo: **„Odborné prehliadky a odborné skúšky VTZ - tlakových“**

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

- poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice
Komenského 39/A, 040 01 Košice
- osobne: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice
Komenského 039/A, Košice, pracovisko administratívnej bezpečnosti,
1. poschodie, č.d. 205C

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 17.7. 2012 o 13,00 hod.

10. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok s ponukami:

Miesto: Správa nehnuteľného majetku a výstavby Košice
Komenského 39/A, 040 01 Košice, I. poschodie, miestnosť č. 214A.

Dátum otvárania ponúk : 18.7. 2012 o 9,00 hod.

Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.

Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaná cena zákazky je: **do 11 999,- €** vrátane DPH (do 9 999,17 € bez DPH)

Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia prideli poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH.

V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

11. Podmienky účasti:

- Doklad o oprávnení podnikat' – poskytovať službu súvisiacu s predmetom obstarávania – napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu, pred podpisom zmluvy v origináli alebo v úradne osvedčenej fotokópii.
- Doklad o odbornej spôsobilosti – osvedčenie resp. oprávnenie poskytovať predmetnú službu vydané v súlade s vyhláškou č. 508/2009Z.z. (§ 15 ods. 9 resp. § 15 ods. 1 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

- Doklad o odbornej spôsobilosti - osvedčenie odborný pracovník tlakových zariadení v prípade fyzickej osoby a oprávnenie na činnosť podľa § 15 zákona č. 124/2006 Z.z. o BOZP v prípade právnickej osoby, ktoré vydala Inšpekcia práce Ministerstva obrany SR.
- Uchádzač, ktorý nemá tento doklad a bude úspešný v súťaži, je povinný do troch dní od oznámenia o výsledku súťaže požiadať Inšpekciu práce MO SR o vystavenie oprávnenia.**

12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

- služby budú poskytované v objektoch spadajúcich pod správu SPO Prešov, SPO Trebišov a SPO Rožňava,
- cenovú ponuku požadujeme vypracovať v € s DPH v zmysle prílohy č. 1, pričom ceny musia byť konečné a musia byť platné od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty ukončenia plnenia predmetu zákazky; do ceny je nutné započítať všetky náklady uchádzača vrátane nákladov na dopravu,
- na plnenie predmetu zákazky sa neposkytuje preddavok, platba bude vykonaná po riadnom splnení predmetu zmluvy a po jeho prevzatí v jednotlivých SPO do 30 dní po obdržaní faktúry za každú SPO samostatne,
- po splnení predmetu plnenia vystaviť protokol o skúške a súpis vykonaných prác, v ktorom poverený zástupca objednávateľa podpisom potvrdí splnenie predmetu zákazky,
- po splnení predmetu plnenia originál vystaveného protokolu o vykonaní odbornej prehliadky odovzdať poverenému zástupcovi SPO
- faktúru doručiť do 14 dní po splnení predmetu plnenia na adresu:
SPO Prešov, Čapajevova 38, 080 01 Prešov
SPO Trebišov, kpt. Nálepku 1, 075 01 Trebišov
SPO Rožňava, Šafárikova 109, 048 01 Rožňava
- splatnosť faktúry je 30 dní od doručenia na jednotlivé SPO
- uplatňovanie reklamácií – podľa platných právnych noriem v SR

13. Obsah ponuky:

- doklady podľa bodu 11 tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti,
- cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa bodu 14 tejto výzvy, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na poskytnutie služby uvedenými vo Výzve č. SAMaV- 598-4/2012. Toto prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s poskytnutím predmetnej služby.

Uchádzač navrhovanú cenu predmetu zadávanej zákazky predloží podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 k tejto výzve.

15. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia celková zmluvná cena s DPH.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať námietku v zmysle zákona o verejnom obstarávaní. Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne (najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania obálok) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy o kontrolnej činnosti predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o dielo s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi. Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

17. Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou:

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

18. Prílohy:

- č. 1 – Zoznam kontrolovaných tlakových zariadení pre vypracovanie cenovej časti ponuky
- č. 2 – Zoznam kontrolovaných tlakových zariadení podľa jednotlivých SPO s požadovanými termínmi vykonania odborných prehliadok.

Riaditeľ
funkcia neobsadená
poverený zastupovaním
Ing. Ladislav VARGA

Zoznam kontrolovaných tlakových zariadení pre vypracovanie cenovej časti ponuky:**SPO Prešov:****KOTLE PARNÉ - OP a OS podľa
Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z. - vnútorná
prehliadka**

P . č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Druh paliv a	Výko n v kW	Skupi na VTZ	Poč et pre hl.	Cena za 1 prehl. bez DPH	Cena za 1 prehl. s DPH	Cena za všetky prehl. bez DPH	Cena za všetky prehl. s DPH
1.	Prešov- Dukelské kasárne	6	Kotol VSB 4	Tuhé palivo	800	B/a	1				
2.	Prešov- Dukelské kasárne	6	Kotol VSB 4	Tuhé palivo	800	B/a	1				
3.	Prešov- Kasárne SNP	5 1	Kotol VSP 4 č.1	plyn	2 500	A a	2				
4.	Prešov- Kasárne SNP	5 1	Kotol VSP 4 č.2	plyn	2 500	A a	2				
5.	Prešov- Kasárne SNP	5 1	Kotol VSP 4 č.3	plyn	2 500	A a	2				
6.	Prešov- Kasárne SNP	5 1	Kotol VSP 4 č.4	plyn	2 500	A a	2				

**KOTLE PARNÉ - OP a OS podľa
Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z. -
vonkajšia prehliadka**

P . č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Druh paliv a	Výko n v kW	Skupi na VTZ	Poč et pre hl.	Cena za prehl. bez DPH	Cena za prehl. s DPH
1.	Prešov- Dukelské kasárne	6	Kotol VSB 4	Tuhé palivo	800	B/a	1		
2.	Prešov- Dukelské kasárne	6	Kotol VSB 4	Tuhé palivo	800	B/a	1		
3.	Prešov- Kasárne SNP	5 1	Kotol VSP 4 č.1	plyn	2 500	A a	1		

4.	Prešov-Kasárne SNP	5 1	Kotol VSP 4 č.2	plyn	2 500	A a	1		
5.	Prešov-Kasárne SNP	5 1	Kotol VSP 4 č.3	plyn	2 500	A a	1		
6.	Prešov-Kasárne SNP	5 1	Kotol VSP 4 č.4	plyn	2 500	A a	1		

**KOTLE - OP a OS podľa Vyhlášky
č. 508/ 2009 Z.z.- vnútorná prehliadka**

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Skupina VTZ	Počet prehl.	Cena za prehl. bez DPH	Cena za prehl. s DPH
1.	Prešov-Sokolovské kasárne	3	Kotol Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	1		
2.	Prešov-Sokolovské kasárne	3	Kotol Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	1		
3.	Prešov-Sokolovské kasárne	3	Kotol Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	1		
4.	Prešov-Sokolovské kasárne	5	Kotol Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	1		
5.	Prešov-Sokolovské kasárne	5	Kotol Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	1		
6.	Prešov-Sokolovské kasárne	5	Kotol Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	1		
7.	Prešov-Sokolovské kasárne	7	Kotol Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	1		
8.	Prešov-Sokolovské kasárne	7	Kotol Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	1		
9.	Prešov-Sokolovské kasárne	14	Kotol Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	1		
10.	Prešov-Sokolovské kasárne	14	Kotol Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	1		

11.	Prešov-Dukelské kasárne	4	Kotol Wiesmann Vitoplex 100	plyn	225	B/a	1		
12.	Prešov-Budova Veliteľstva 2 mechanizovanej brigády	1	Kotol Viessman Vitoplex 200	plyn	270	B/a	1		
13.	Prešov-Budova Veliteľstva 2 mechanizovanej brigády	1	Kotol ČKD KDV 25	plyn	260	B/a	1		
14.	Prešov-Budova Veliteľstva 2 mechanizovanej brigády	1	Kotol ČKD KDV 25	plyn	260	B/a	1		
15.	Prešov-Budova na Dostojevského	1	Kotol Viadrus G 100 L80	plyn	105	B/a	1		
16.	Prešov-Budova na Dostojevského	1	Kotol Viadrus G 100 L80	plyn	105	B/a	1		
17.	Prešov-Budova na Jarkovej	1	Kotol PGVE 40	plyn	439	B/a	1		
18.	Prešov-Budova na Jarkovej	1	Kotol PGVE 40	plyn	439	B/a	1		
19.	Prešov-Ubytovňa na Mukačevskej	3	Kotol Viessmann Vitocrossal 300	plyn	248	B/a	1		
20.	Prešov-Ubytovňa na Mukačevskej	3	Kotol Viessmann Vitocrossal 300	plyn	248	B/a	1		
21.	Prešov-Kasárne SNP	200	Kotol Vitogas 100	plyn	144	B a	1		
22.	Prešov-Kasárne SNP	200	Kotol Vitogas 100	plyn	144	B a	1		
23.	Prešov-Letisko Hangár č.1		ČKD KDVE 100	plyn	1 700	B a	1		
24.	Prešov-Letisko Hangár č.1		ČKD KDVE 160	plyn	1 400	B a	1		
25.	Prešov-Letisko Hangár č.3		ČKD KDVE 65	plyn	650	B a	1		
26.	Prešov-Letisko Hangár č.3		ČKD KDVE 65	plyn	650	B a	1		
27.	Poprad-Stráže	22	NTL kotol PGV 160	plyn	1 700	B/a	1		

28.	Poprad-Stráže	22	NTL kotol KDVE 160	plyn	1 700	B/a	1		
-----	---------------	----	--------------------	------	-------	-----	---	--	--

**KOTLE - OP a OS podľa Vyhlášky
č. 508/ 2009 Z.z.- vonkajšia prehliadka**

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Skupina VTZ	Počet prehl.	Cena za prehl. bez DPH	Cena za prehl. s DPH
1.	Prešov-Sokolovské kasárne	3	Kotol Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	1		
2.	Prešov-Sokolovské kasárne	3	Kotol Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	1		
3.	Prešov-Sokolovské kasárne	3	Kotol Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	1		
4.	Prešov-Sokolovské kasárne	5	Kotol Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	1		
5.	Prešov-Sokolovské kasárne	5	Kotol Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	1		
6.	Prešov-Sokolovské kasárne	5	Kotol Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	1		
7.	Prešov-Sokolovské kasárne	7	Kotol Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	1		
8.	Prešov-Sokolovské kasárne	7	Kotol Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	1		
9.	Prešov-Sokolovské kasárne	14	Kotol Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	1		
10.	Prešov-Sokolovské kasárne	14	Kotol Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	1		
11.	Prešov-Dukelské kasárne	4	Kotol Wiesmann Vitoplex 100	plyn	225	B/a	1		
12.	Prešov-Budova Veliteľstva 2 mechanizovanej brigády	1	Kotol Viessman Vitoplex 200	plyn	270	B/a	1		

13.	Prešov-Budova Veliteľstva 2 mechanizovanej brigády	1	Kotol ČKD KDV 25	plyn	260	B/a	1		
14.	Prešov-Budova Veliteľstva 2 mechanizovanej brigády	1	Kotol ČKD KDV 25	plyn	260	B/a	1		
15.	Prešov-Budova na Dostojevského	1	Kotol Viadrus G 100 L80	plyn	105	B/a	1		
16.	Prešov-Budova na Dostojevského	1	Kotol Viadrus G 100 L80	plyn	105	B/a	1		
17.	Prešov-Budova na Jarkovej	1	Kotol PGVE 40	plyn	439	B/a	1		
18.	Prešov-Budova na Jarkovej	1	Kotol PGVE 40	plyn	439	B/a	1		
19.	Prešov-Ubytovňa na Mukačevskej	3	Kotol Viessmann Vitocrossal 300	plyn	248	B/a	1		
20.	Prešov-Ubytovňa na Mukačevskej	3	Kotol Viessmann Vitocrossal 300	plyn	248	B/a	1		
21.	Prešov-Kasárne SNP	200	Kotol Vitogas 100	plyn	144	B a	1		
22.	Prešov-Kasárne SNP	200	Kotol Vitogas 100	plyn	144	B a	1		
23.	Prešov-Letisko Hangár č.1		ČKD KDVE 100	plyn	1 700	B a	1		
24.	Prešov-Letisko Hangár č.1		ČKD KDVE 160	plyn	1 400	B a	1		
25.	Prešov-Letisko Hangár č.3		ČKD KDVE 65	plyn	650	B a	1		
26.	Prešov-Letisko Hangár č.3		ČKD KDVE 65	plyn	650	B a	1		
27.	Poprad-Stráže	22	NTL kotol PGV 160	plyn	1 700	B/a	1		
28.	Poprad-Stráže	22	NTL kotol KDVE 160	plyn	1 700	B/a	1		

**VÝMENNÍKY - OP a OS podľa Vyhlášky č. 508/ 2009
Z.z.- vonkajšia prehliadka**

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Objem v litroch	Skupina VTZ	Počet prehl.	Cena za prehl. bez DPH	Cena za prehl. s DPH
1.	Kasárne SNP OST PO	43	Výmenník tepla VT	160	Ac	1		
2.	Kasárne SNP OST PO	43	Výmenník tepla VT	160	Ac	1		
3.	Kasárne SNP OST PO	50	Výmenník tepla VT	160	Ac	1		
4.	Kasárne SNP OST PO	50	Výmenník tepla VT	160	Ac	1		

**VZDUŠNÍKY KOMPRESORA - OP a OS podľa
Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.- vonkajšia prehliadka**

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Najvyšší prac.tlak v baroch	Objem v litroch	Skupina VTZ	Počet prehl.	Cena za prehl. bez DPH	Cena za prehl. s DPH
1.	Kasárne SNP PO	51	vzdušník kompresora	1,1 MPa	300	Ac	1		

**EXPANZOMATY - OP a OS podľa
Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.- vonkajšia
prehliadka**

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Najvyšší prac.tlak v baroch	Objem v litroch	Skupina VTZ	Počet prehl.	Cena za prehl. bez DPH	Cena za prehl. s DPH
1	Kasárne SNP PO	UB 200	Expanomat ELBI 50			Bf	1		
2	Kasárne SNP PO	H-3	Expanzná nádoba	0,6 MPa	1000	Bf	1		
3.	Kasárne SNP OST PO	14	Expanzomat	0,25 MPa	150	Bf	1		
4.	Kasárne SNP OST PO	14	Expanzomat	0,25 MPa	150	Bf	1		
5.	Kasárne SNP OST PO	16	Expanzomat	0,25 MPa	150	Bf	1		

6.	Kasárne SNP OST PO	16	Expanzomat	0,25 MPa	150	Bf	1		
7.	Kasárne SNP OST PO	19	Expanzomat	0,25 MPa	150	Bf	1		
8.	Kasárne SNP OST PO	19	Expanzomat	0,25 MPa	150	Bf	1		
9.	Kasárne SNP OST PO	20	Expanzomat	0,25 MPa	150	Bf	1		
10.	Kasárne SNP OST PO	20	Expanzomat	0,25 MPa	150	Bf	1		
11.	Kasárne SNP OST PO	21	Expanzomat	0,25 MPa	280	Bf	1		
12.	Kasárne SNP OST PO	21	Expanzomat	0,25 MPa	280	Bf	1		
13.	Kasárne SNP OST PO	39	Expanzná nádoba	1MPa	300	Bf	1		
14.	Kasárne SNP OST PO	43	Expanzná nádoba	0,6 MPa		Bf	1		
15.	Kasárne SNP OST PO	48	Expanzná nádoba	0,6 MPa		Bf	1		
16.	Kasárne SNP OST PO	50	Expanzná nádoba	0,6 MPa		Bf	1		
17.	Kasárne SNP OST PO	46	Expanzná nádoba	0,6 MPa	1600	Bf	1		
18.	Kasárne SNP OST PO	46	Expanomat ELBI 50		10	Bf	1		
	Kasárne SNP PO		Stredot. parovod dĺžka 1100 bm				1		
19.	Sokolovské kasárne PO	2	Expanzomat		180	A/b	1		
20.	Sokolovské kasárne PO	2	Expanzomat		180	A/b	1		
21.	Sokolovské kasárne PO	3	Expanzomat		280	A/b	1		
22.	Sokolovské kasárne PO	3	Expanzomat		280	A/b	1		
23.	Sokolovské kasárne PO	5	Expanzomat		280	A/b	1		
24.	Sokolovské kasárne PO	5	Expanzomat		280	A/b	1		
25.	Sokolovské kasárne PO	7	Expanzomat		150	A/b	1		
26.	Sokolovské kasárne PO	7	Expanzomat		150	A/b	1		
27.	Sokolovské kasárne PO	9	Expanzomat		100	A/b	1		
28.	Sokolovské kasárne PO	9	Expanzomat		100	A/b	1		
29.	Sokolovské kasárne PO	14	Expanzomat		150	A/b	1		

30	Sokolovské kasárne PO	14	Expanzomat		150	A/b	1		
31	Sokolovské kasárne PO	24	Expanzomat		100	A/b	1		
32	Sokolovské kasárne PO	31	Expanzomat		280	A/b	1		
33	Sokolovské kasárne PO	31	Expanzomat		280	A/b	1		
34	Sokolovské kasárne PO	32	Expanzomat		80	A/b	1		
35	Sokolovské kasárne PO	32	Expanzomat		80	A/b	1		
36	Sokolovské kasárne PO	32	Expanzomat		80	A/b	1		
37	Sokolovské kasárne PO	35	Expanzomat		180	A/b	1		
38	Sokolovské kasárne PO	35	Expanzomat		180	A/b	1		
39	Dukelské kasárne PO	4	Expanzomat		180	A/b	1		
40	Dukelské kasárne PO	16	Expanzomat		180	A/b	1		
41	Mechanizovaná brigáda PO		Expanzná nádoba VSE		1600	B/b	1		
42	Budova Dostojevského PO		ORK 100 KR	100 kW		B/b	1		
43	Budova Dostojevského PO		Expanzomat		200	A/b	1		
44	Budova Dostojevského PO		Expanzomat		200	A/b	1		
45	Budova na Jarkovej PO		Tlaková expanzná nádoba s membránou		35	B/b	1		
46	VÚ 8838 Poprad Stráže	21	VSE expander		4000	A/b	1		
47	VÚ 8838 Poprad Stráže	21	VSE expander		4000	A/b	1		
48	Dukelské kasárne Poprad	1	Expanzomat		50	B/b	1		
49	Dukelské kasárne Poprad	2	Expanzomat		50	B/b	1		
50	J. Curieho Poprad	1	Expanzomat		50	B/b	1		
51	BT Kvetnica	3	Expanzomat		35	B/b	1		
52	BT Kvetnica	3	Expanzomat		35	B/b	1		

53 .	BT Kvetnica	2	Expanzomat		35	B/b	1		
54 .	BT Kvetnica	2	Expanzomat		35	B/b	1		
55 .	BT Kvetnica	1	Expanzomat		35	B/b	1		
56 .	BT Kvetnica	1	Expanzomat		35	B/b	1		
57 .	MS Kvetnica	15	Expanzomat		35	B/b	1		
58 .	Sklady Moldava n/B.	9	Tlaková expanzná nádoba s membránou		35	B/b	1		
59 .	Šrobárove kasárne Košice	3	Tlaková expanzná nádoba s membránou		35	B/b	1		
60 .	Šrobárove kasárne Košice	6	Tlaková expanzná nádoba s membránou		24	B/b	1		
61 .	Šrobárove kasárne Košice	6	Tlaková expanzná nádoba s membránou		24	B/b	1		
62 .	Šrobárove kasárne Košice	6	Tlaková expanzná nádoba s membránou		24	B/b	1		
63 .	VÚ 3030 Veľká Ida	2	Tlaková expanzná nádoba s membránou		12	B/b	1		
64 .	VÚ 3030 Veľká Ida	2	Tlaková expanzná nádoba s membránou		12	B/b	1		
65 .	VÚ 3030 Veľká Ida	2	Tlaková expanzná nádoba s membránou		12	B/b	1		
66 .	VÚ 3030 Veľká Ida	2	Tlaková expanzná nádoba s membránou		800	A/b	1		
67 .	VÚ 3030 Veľká Ida	10	Tlaková expanzná nádoba s membránou		50	B/b	1		
68 .	VaŠZ Úhorná	1	Tlaková expanzná nádoba s membránou		110	A/b	1		
69 .	RZ Bogota	1	Tlaková expanzná nádoba s membránou		25	B/b	1		

70	BT Kvetnica	9	Aquapres darling		300	A/b	1		
71	BT Kvetnica	9	Aquapres darling		300	A/b	1		
72	BT Kvetnica	9	laková nádoba VaS		1000	A/b	1		
73	VÚ 8838 Poprad Stráže	22	VSO zásobník vody		1600	A/b	1		
74	VÚ 3030 Veľká Ida	7	Tlaková nádoba Maxivarem LS 750 V		750	A/b	1		
75	RZ Bogota	1	Tlaková nádoba		35	B/b	1		
76	VaŠZ Úhorná	1	Tlaková nádoba		400	A/b	1		
77	KSNP Prešov	47	Tlaková nádoba		2500	A/b	1		
78	KSNP Prešov	47	Tlaková nádoba		2500	A/b	1		

**OHRIEVAČE TÚV - OP a OS
podľa Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.-
vonkajšia prehliadka**

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Najvyšší prac.tlak v baroch	Objem v litroch	Skupina VTZ	Počet prehl.	Cena za prehl. bez DPH	Cena za prehl. s DPH
1.	Kasárne SNP OST PO	13	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	1		
2.	Kasárne SNP OST PO	13	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	1		
3.	Kasárne SNP OST PO	14	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	1		
4.	Kasárne SNP OST PO	14	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	1		
5.	Kasárne SNP OST PO	15	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	1		
6.	Kasárne SNP OST PO	15	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	1		
7.	Kasárne SNP OST PO	16	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	1		
8.	Kasárne SNP OST PO	16	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	1		
9.	Kasárne SNP OST PO	19	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	1		
10.	Kasárne SNP OST PO	19	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	1		

11.	Kasárne SNP OST PO	20	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	1		
12.	Kasárne SNP OST PO	20	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	1		
13.	Kasárne SNP OST PO	21	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	1		
14.	Kasárne SNP OST PO	21	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	1		
15.	Kasárne SNP OST PO	39	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	1		
16.	Kasárne SNP OST PO	39	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	1		
17.	Kasárne SNP OST PO	43	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	1		
18.	Kasárne SNP OST PO	43	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	1		
19.	Kasárne SNP OST PO	48	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	1		
20.	Kasárne SNP OST PO	48	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	1		
21.	Kasárne SNP OST PO	48	Ohrievač vody ležatý	0,6 MPa	195	Ac	1		
22.	Kasárne SNP OST PO	48	Ohrievač vody ležatý	0,6 MPa	3 000	Ac	1		
23.	Kasárne SNP OST PO	50	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	1		
24.	Kasárne SNP OST PO	50	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	1		
25.	Kasárne SNP OST PO	46	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa		Ac	1		
26.	Kasárne SNP OST PO	46	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa		Ac	1		
27.	Sokolovské kasárne PO	7	Ohrievač vody stojanový OVS		2 500	A/b	1		
28.	Sokolovské kasárne PO	7	Ohrievač vody stojanový OVS		2 500	A/b	1		
29.	Dukelské kasárne PO	4	Ohrievač vody ležatý OVL		1 600	A/b	1		
30.	Dukelské kasárne Poprad	1	OVS ohrievač vody		200	A/b	1		
31.	Dukelské kasárne Poprad	2	OVS ohrievač vody		200	A/b	1		
32.	J.Curie Poprad	1	OVS ohrievač vody		300	A/b	1		
33.	BT Kvetnica	3	OVS ohrievač vody		300	A/b	1		

34.	Poprad-Stráže	21	VSO zásobník vody		1 600	A/b	1		
35.	Prešov-Ubytovňa na Mukačevskej	3	Variomat VG		300	A/b	1		
36.	Prešov-Ubytovňa na Mukačevskej	3	Ohrievač vody Jambo 1000		1 000	A/b	1		

Celková cena za SPO Prešov:

cena bez DPH :

DPH (20 %) :

cena s DPH :

SPO Rožňava:

**KOTLE - OP a OS podľa
Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.-
vnútorná prehliadka**

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Skupina VTZ	Počet prehl.	Cena za 1 prehl. bez DPH	Cena za 1 prehl. s DPH	Cena za všetky prehl. bez DPH	Cena za všetky prehl. s DPH
1.	CPK Rožňava	19	ČKD Dukla PGV 250	plyn	2650		1				
2.	CPK Rožňava	19	ČKD Dukla KDVE 250	plyn	2650		1				
3.	CPK Rožňava	19	ČKD Dukla PGE 160	plyn	1600		1				
4.	Kotolňa R.Sobota	95	Baltúr 275 - 2 ks	plyn	500		2				
5.	OVS Rožňava	1	Junkers Cerapur - 4ks	plyn	160		4				

**KOTLE - OP a OS podľa
Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.-
vonkajšia prehliadka**

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Skupina VTZ	Počet prehl.	Cena za 1 prehl. bez DPH	Cena za 1 prehl. s DPH	Cena za všetky prehl. bez DPH	Cena za všetky prehl. s DPH
-------	--------	-------	-------------	-------------	------------	-------------	--------------	--------------------------	------------------------	-------------------------------	-----------------------------

1.	CPK Rožňava	19	ČKD Dukla PGV 250	plyn	2650		1				
2.	CPK Rožňava	19	ČKD Dukla KDVE 250	plyn	2650		1				
3.	CPK Rožňava	19	ČKD Dukla PGE 160	plyn	1600		1				
4.	Kotolňa R.Sobota	95	Baltúr 275 - 2 ks	plyn	500		2				
5.	OVS Rožňava	1	Junkers Cerapur - 4ks	plyn	160		4				

EXPANZOMATY - OP a OS podľa Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.- vonkajšia prehliadka

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Najvyšší prac.tl. v baroch	Objem v litroch	Skupina VTZ	Počet prehl.	Cena za 1 prehl. bez DPH	Cena za 1 prehl. s DPH	Cena za všetky prehl. bez DPH	Cena za všetky prehl. s DPH
1.	R.Sobota	95	Maxivarem-UR LO	8	500		1				
2.	CPK Rožňava	19	OK Žilina - 2 ks	8	10.000		2				
3.	OVS Rožňava	1	Reflex N	1,5	200		1				

OHRIEVAČE TÚV - OP a OS podľa Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.- vonkajšia prehliadka

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Najvyšší prac.tlak v baroch	Objem v litroch	Skupina VTZ	Počet prehl.	Cena za 1 prehl. bez DPH	Cena za 1 prehl. s DPH	Cena za všetky prehl. bez DPH	Cena za všetky prehl. s DPH
1.	R.Sobota	95	Baltúr -SU 1000	16	900	tlak.nádoby	1				
2.	CPK Rožňava	19	OK Žilina OVS - 6 ks	16	6 300		6				

Celková cena za SPO Rožňava:

cena bez DPH :
 DPH (20 %) :
 cena s DPH :

SPO Trebišov:

KOTLE - OP a OS podľa Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.- vnútorná prehliadka											
P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Skupina VTZ	Počet prehl.	Cena za 1 prehl. bez DPH	Cena za 1 prehl. s DPH	Cena za všetky prehl. bez DPH	Cena za všetky prehl. s DPH
1.	kasárne kpt.Nálepku	1.	Grizly KLO EKO 2 x 85 kW	plyn	170	Ba	2				
2.	kasárne kpt.Nálepku	45.	Feromat GND 2 x 250 kW	plyn	500	Ba	2				
3.	kasárne kpt.Nálepku	10.	Feromat 1x 560 kW a 1x 360 kW	plyn	920	Ba	2				
4.	kasárne kpt.Nálepku	48.	Wolf MK 1 x 530 kW a 1 x 440 kW	plyn	970	Ba	2				
5.	kasárne kpt.Nálepku	PK1, PK2	Ortas 1 x 250 kW a 3 x 125 kW	plyn	625	Ba	4				
6.	kasárne kpt.Nálepku	15.	Viadrus G 42 ECO 3 x 49 kW	plyn	147	Ba	3				

**KOTLE - OP a OS podľa
Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.-
vonkajšia prehliadka**

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Skupina VTZ	Počet prehl.	Cena za 1 prehl. bez DPH	Cena za 1 prehl. s DPH	Cena za všetky prehl. bez DPH	Cena za všetky prehl. s DPH
1.	kasárne kpt.Nálepku	1.	Grizly KLO EKO 2 x 85 kW	plyn	170	Ba	2				
2.	kasárne kpt.Nálepku	45.	Feromat GND 2 x 250 kW	plyn	500	Ba	2				
3.	kasárne kpt.Nálepku	10.	Feromat 1x 560 kW a 1x 360 kW	plyn	920	Ba	2				
4.	kasárne kpt.Nálepku	48.	Wolf MK 1 x 530 kW a 1 x 440 kW	plyn	970	Ba	2				
5.	kasárne kpt.Nálepku	PK1, PK2	Ortas 1 x 250 kW a 3 x 125 kW	plyn	625	Ba	4				
6.	kasárne kpt.Nálepku	15.	Viadrus G 42 ECO 3 x 49 kW	plyn	147	Ba	3				

**EXPANZOMATY - OP a OS podľa
Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.- vonkajšia
prehliadka**

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Najvyššia pracovná teplota	Najvyšší prac.tlak v baroch	Objem v litroch	Skupina VTZ	Počet prehl.	Cena za prehl. bez DPH	Cena za prehl. s DPH
1.	kasárne kpt.Nálepku	1.	REFLEX N	120	3	200	A/b	1		
2.	kasárne kpt.Nálepku	15.	REFLEX N	120	6	200	A/b	1		

3.	kasárne kpt.Nálepku	39	ELBI	99	8	25	B	1		
4.	kasárne kpt.Nálepku	53	REFLEX AHLEN SRN	120	6	200	A/b	1		
5.	kasárne kpt.Nálepku		Nádrž fekálneho vozu	50	2	3600	A/b	1		

**OHRIEVAČE TÚV - OP a OS podľa
Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.-
vonkajšia prehliadka**

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Najvyššia pracovná teplota	Najvyšší prac.tlak v baroch	Objem v litroch	Skupin a VTZ	Počet prehl.	Cena za prehl. bez DPH	Cena za prehl. s DPH
1.	Kasárne kpt.Nálepku 1 kotolňa UB 300	1	FISH S2	95	8	1 500	Ba	1		
2.	Kasárne kpt.Nálepku 1 kotolňa KLUB	10	Ohrievač vody stojatý FERCELL	95	10	1 000	Ba	1		
3.	Kasárne kpt.Nálepku 1 kotolňa KLUB	10	Ohrievač vody stojatý FERCELL	95	10	1 000	Ba	1		
4.	Kasárne kpt.Nálepku 1 kotolňa KLUB	10	Ohrievač vody stojatý FERCELL	95	10	1 000	Ba	1		

SPO Trebišov - SkPO Michalovce:

**KOTLE PARNÉ - OP a OS podľa
Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z. - vnútorná
prehliadka**

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Skupina VTZ	Počet prehliadok	Cena bez DPH	Cena s DPH
1.	kotolňa PZP 115 A1 Mestské kasárne Michalovce	pri b.č. 48	PGP 100 - ČKD Dukla	zemný plyn	1 070	Ba	1		

2.	kotolňa PZP 115 A2 Mestské kasárne Michalovce	pri b.č. 48	PGP 100 - ČKD Dukla	zemný plyn	1 070	Ba	1		
----	--	-------------------	---------------------------	---------------	-------	----	---	--	--

**KOTLE PARNÉ - OP a OS podľa
Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.- vonkajšia
prehliadka**

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Skupina VTZ	Počet prehliadok	Cena bez DPH	Cena s DPH
1.	kotolňa PZP 115 A1 Mestské kasárne Michalovce	pri b.č. 48	PGP 100 - ČKD Dukla	zemný plyn	1 070	Ba	1		
2.	kotolňa PZP 115 A2 Mestské kasárne Michalovce	pri b.č. 48	PGP 100 - ČKD Dukla	zemný plyn	1 070	Ba	1		

**KOTLE - OP a OS podľa
Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z. -
vonkajšia prehládka**

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Sku pin a VTZ	Poč et pre hli adok	Cena za 1 prehl. bez DPH	Cena za 1 prehl. s DPH	Cena za všetky prehl. bez DPH	Cena za všetky prehl. s DPH
1.	kotolňa PZTP 186 A1 Mestské kasárne Michalovce	pri b.č. 27	PGP 160 ČKD Dukla	zemný plyn	1 700	Ba	1				
2.	kotolňa PZTP 186 A2 Mestské kasárne Michalovce	pri b.č. 30	PGP 160 ČKD Dukla	zemný plyn	1 700	Ba	1				
3.	kotolňa 3xORK 300 Mestské kasárne Michalovce	pri b.č. 2	3 x ORK 300	zemný plyn	3x300	Ba	3				

4.	kotolňa UB 300 Mestské kasárne Michalovce	46	2 x Viessma n Vitocros al	zemný plyn	2x200	Ba	2				
5.	centrálna kotolňa Dukelské kasárne Michalovce	23	2 x PGV 65 ČKD Dukla	zemný plyn	2x660	Ba	2				
6.	kotolňa SkPO Moyzesov a 1 Michalovce	1	2 x EI Bohumín	zemný plyn	2x100	Ba	2				
7.	kotolňa VRZ. Zemplínsk a Šírava	1	2 x EI Bohumín	zemný plyn	2x110	Ba	2				

**KOTLE - OP a OS podľa
Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z. -
vnútorná prehliadka**

P č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Sku pin a VTZ	Poč et pre hliad ok	Cena za 1 prehl. bez DPH	Cena za 1 prehl. s DPH	Cena za všetky prehl. bez DPH	Cena za všetky prehl. s DPH
1.	kotolňa PZTP 186 A1 Mestské kasárne Michalovce	pri b.č. 27	PGP 160 ČKD Dukla	zemn ý plyn	1 700	Ba	1				
2.	kotolňa PZTP 186 A2 Mestské kasárne Michalovce	pri b.č. 30	PGP 160 ČKD Dukla	zemn ý plyn	1 700	Ba	1				
3.	kotolňa 3xORK 300 Mestské kasárne Michalovce	pri b.č. 2	3 x ORK 300	zemn ý plyn	3x300	Ba	3				
4.	kotolňa UB 300 Mestské kasárne Michalovce	46	2 x Viessman Vitocrosal	zemn ý plyn	2x200	Ba	2				

5.	centrálňa Dukelské kasárne Michalovce	23	2 x PGV 65 ČKD Dukla	zemný plyn	2x660	Ba	2				
6.	kotolňa SkPO Moyzesov a 1 Michalovce	1	2 x EI Bohumín	zemný plyn	2x100	Ba	2				
7.	kotolňa VRZ. Zemplínska a Širava	1	2 x EI Bohumín	zemný plyn	2x110	Ba	2				

**VZDUŠNÍKY
KOMPRESORA - OP a OS
podľa Vyhlášky č.
508/ 2009 Z.z.- vonkajšia
prehliadka**

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Najvyšší prac.tlak v baroch	Objem v litroch	Skupina VTZ	Počet prehl.	Cena za prehl. bez DPH	Cena za prehl. bez DPH
1.	Centrálňa kotolňa Dukelské kasárne Michalovce	23	Vzdušník kompresora	11	100	Ab	1		

**EXPANZOMATY - OP a OS podľa Vyhlášky
č. 508/ 2009 Z.z.- vonkajšia
prehliadka**

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Najvyšší prac.tlak v baroch	Objem v litroch	Skupina VTZ	Počet prehl.	Cena za prehl. bez DPH	Cena za prehl. s DPH
1.	Kotolňa VRZ Zemplínska Širava	1	expanzomat	6	100	Ab	1		
2.	Kotolňa PZP 115 Mestské kasárne Michalovce	pri 48	expanzná nádrž	5	35	Bb	1		
3.	Kotolňa PZTP 186 A1 Mestské kasárne Michalovce	pri 27	expanzomat - REFLEX	3	110	Ab	1		
4.	Kotolňa PZTP 186 A2 Mestské kasárne Michalovce	pri 30	expanzomat - REFLEX	3	35	Bb	1		

5.	Kotolňa Wiesmann Mestské kasárne Michalovce	46	expanzomat - REFLEX	6	200	Ab	1		
6.	Kotolňa Wiesmann Mestské kasárne Michalovce	46	expanzomat - REFLEX	10	25	Ab	1		
7.	Kotolňa Mestské kasárne Michalovce	10	expanzomat - REFLEX	3	25	Bb	1		
8.	Kotolňa Mestské kasárne Michalovce	14	expanzomat - VAREM	6	100	Ab	1		
9.	Kotolňa centrálna Dukelské kasárne Michalovce	23	expanzná nádrž stojatá	16	2500	Ab	1		
10.	Kotolňa prevozná VVP Kamenica nad Cirochou	pri 15	tlaková expanzná nádoba s membránou	3	100	Ab	1		
11.	Kotolňa OÚ VO Valaškovce	1	expanzná nádrž	3	100	Ab	1		

**OHRIEVAČE TÚV - OP a OS
podľa Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.-
vonkajšia prehliadka**

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Najvyšší prac.tlak v baroch	Objem v litroch	Skupina VTZ	Počet prehl.	Cena za prehl. bez DPH	Cena za prehl. s DPH
1.	Kotolňa BAUMS Mestské kasárne Michalovce	pri 30	Ohrievač vody ležatý	6	1 600	B/h	1		
2.	Kotolňa Dukelské kasárne	18	plynový ohrievač vody VAILANT		18 kW	B/h	1		
3.	Kotolňa Dukelské kasárne	19	plynový ohrievač vody QUANTOM	10	275	B/h	1		
4.	VRZ Z. Šírava	1	boiler		650	B/h	1		

Celková cena za SPO Trebišov:
(vrátane SkPO Michalovce)

cena bez DPH :
DPH (20 %) :
cena s DPH :

CENA ZA VŠETKY SPO SPOLU:

Cena bez DPH €

DPH 20 %.....€

Cena spolu s DPH €

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú cenu považovať za cenu konečnú.

V, dňa 2012

podpis uchádzača*Príloha č. 2 k výzve č. SAMaV- 598-4/ 2012***Zoznam kontrolovaných tlakových zariadení podľa jednotlivých SPO s požadovanými termínmi vykonania odborných prehliadok****SPO Prešov:**

KOTLE PARNÉ - OP a OS podľa Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.								
P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Skupina VTZ	Termín vykonania prehliadky	
							vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka
1.	Prešov-Dukelské kasárne	6	Kotol VSB 4	Tuhé palivo	800	B/a	7/2012	7/2012
2.	Prešov-Dukelské kasárne	6	Kotol VSB 4	Tuhé palivo	800	B/a	7/2012	7/2012
3.	Prešov-Kasárne SNP	51	Kotol VSP 4 č.1	plyn	2 500	A a	7/2012 10/2012	7/2012
4.	Prešov-Kasárne SNP	51	Kotol VSP 4 č.2	plyn	2 500	A a	7/2012 10/2012	7/2012
5.	Prešov-Kasárne SNP	51	Kotol VSP 4 č.3	plyn	2 500	A a	7/2012 10/2012	7/2012
6.	Prešov-Kasárne SNP	51	Kotol VSP 4 č.4	plyn	2 500	A a	7/2012 10/2012	7/2012

KOTLE - OP a OS podľa Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Skupina VTZ	Termín vykonania prehliadky	
							vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka
1.	Prešov-Sokolovské kasárne	3	Kotel Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	7/2012	7/2012
2.	Prešov-Sokolovské kasárne	3	Kotel Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	7/2012	7/2012
3.	Prešov-Sokolovské kasárne	3	Kotel Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	7/2012	7/2012
4.	Prešov-Sokolovské kasárne	5	Kotel Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	7/2012	7/2012
5.	Prešov-Sokolovské kasárne	5	Kotel Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	7/2012	7/2012
6.	Prešov-Sokolovské kasárne	5	Kotel Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	7/2012	7/2012
7.	Prešov-Sokolovské kasárne	7	Kotel Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	7/2012	7/2012
8.	Prešov-Sokolovské kasárne	7	Kotel Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	7/2012	7/2012
9.	Prešov-Sokolovské kasárne	14	Kotel Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	7/2012	7/2012
10.	Prešov-Sokolovské kasárne	14	Kotel Wiesmann GS 1	plyn	96-104	B/a	7/2012	7/2012
11.	Prešov-Dukelské kasárne	4	Kotel Wiesmann Vitoplex 100	plyn	225	B/a	7/2012	7/2012
12.	Prešov-Budova Veliteľstva 2 mechanizovanej brigády	1	Kotel Viessman Vitoplex 200	plyn	270	B/a	7/2012	7/2012
13.	Prešov-Budova Veliteľstva 2 mechanizovanej brigády	1	Kotel ČKD KDV 25	plyn	260	B/a	7/2012	7/2012
14.	Prešov-Budova Veliteľstva 2 mechanizovanej brigády	1	Kotel ČKD KDV 25	plyn	260	B/a	7/2012	7/2012
15.	Prešov-Budova na Dostojevského	1	Kotel Viadrus G 100 L80	plyn	105	B/a	7/2012	7/2012
16.	Prešov-Budova na Dostojevského	1	Kotel Viadrus G 100 L80	plyn	105	B/a	7/2012	7/2012
17.	Prešov-Budova na Jarkovej	1	Kotel PGVE 40	plyn	439	B/a	7/2012	7/2012

18	Prešov-Budova na Jarkovej	1	Kotol PGVE 40	plyn	439	B/a	7/2012	7/2012
19	Prešov-Ubytovňa na Mukačevskej	3	Kotol Viessmann Vitocrossal 300	plyn	248	B/a	7/2012	7/2012
20	Prešov-Ubytovňa na Mukačevskej	3	Kotol Viessmann Vitocrossal 300	plyn	248	B/a	7/2012	7/2012
21	Prešov-Kasárne SNP	200	Kotol Vitogas 100	plyn	144	B a	7/2012	7/2012
22	Prešov-Kasárne SNP	200	Kotol Vitogas 100	plyn	144	B a	7/2012	7/2012
23	Prešov-Letisko Hangár č.1		ČKD KDVE 100	plyn	1 700	B a	7/2012	7/2012
24	Prešov-Letisko Hangár č.1		ČKD KDVE 160	plyn	1 400	B a	7/2012	7/2012
25	Prešov-Letisko Hangár č.3		ČKD KDVE 65	plyn	650	B a	7/2012	7/2012
26	Prešov-Letisko Hangár č.3		ČKD KDVE 65	plyn	650	B a	7/2012	7/2012
27	Poprad-Stráže	22	NTL kotol PGV 160	plyn	1 700	B/a	7/2012	7/2012
28	Poprad-Stráže	22	NTL kotol KDVE 160	plyn	1 700	B/a	7/2012	7/2012

VÝMENNÍKY - OP a OS podľa Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Objem v litroch	Skupina VTZ	Termín vykonania prehliadky
						vonkajšia prehliadka
1.	Kasárne SNP OST PO	43	Výmenník tepla VT	160	Ac	7/2012
2.	Kasárne SNP OST PO	43	Výmenník tepla VT	160	Ac	7/2012
3.	Kasárne SNP OST PO	50	Výmenník tepla VT	160	Ac	7/2012
4.	Kasárne SNP OST PO	50	Výmenník tepla VT	160	Ac	7/2012

VZDUŠNÍKY KOMPRESORA - OP a OS podľa Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Najvyšší prac.tlak v baroch	Objem v litroch	Skupina VTZ	Termín vykonania prehliadky
							vonkajšia prehliadka
1.	Kasárne SNP PO	51	vzdušník kompresora	1,1 MPa	300	Ac	7/2012

EXPANZOMATY - OP a OS podľa Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Najvyšší prac.tlak v baroch	Objem v litroch	Skupina VTZ	Termín vykonania vonkajšia prehliadka
1	Kasárne SNP PO	UB 200	Expanomat ELBI 50			Bf	7/2012
2	Kasárne SNP PO	H-3	Expanzná nádoba	0,6 MPa	1000	Bf	7/2012
3.	Kasárne SNP OST PO	14	Expanzomat	0,25 MPa	150	Bf	7/2012
4.	Kasárne SNP OST PO	14	Expanzomat	0,25 MPa	150	Bf	7/2012
5.	Kasárne SNP OST PO	16	Expanzomat	0,25 MPa	150	Bf	7/2012
6.	Kasárne SNP OST PO	16	Expanzomat	0,25 MPa	150	Bf	7/2012
7.	Kasárne SNP OST PO	19	Expanzomat	0,25 MPa	150	Bf	7/2012
8.	Kasárne SNP OST PO	19	Expanzomat	0,25 MPa	150	Bf	7/2012
9.	Kasárne SNP OST PO	20	Expanzomat	0,25 MPa	150	Bf	7/2012
10.	Kasárne SNP OST PO	20	Expanzomat	0,25 MPa	150	Bf	7/2012
11.	Kasárne SNP OST PO	21	Expanzomat	0,25 MPa	280	Bf	7/2012
12.	Kasárne SNP OST PO	21	Expanzomat	0,25 MPa	280	Bf	7/2012
13.	Kasárne SNP OST PO	39	Expanzná nádoba	1MPa	300	Bf	7/2012
14.	Kasárne SNP OST PO	43	Expanzná nádoba	0,6 MPa		Bf	7/2012
15.	Kasárne SNP OST PO	48	Expanzná nádoba	0,6 MPa		Bf	7/2012
16.	Kasárne SNP OST PO	50	Expanzná nádoba	0,6 MPa		Bf	7/2012
17.	Kasárne SNP OST PO	46	Expanzná nádoba	0,6 MPa	1600	Bf	7/2012
18.	Kasárne SNP OST PO	46	Expanomat ELBI 50		10	Bf	7/2012
	Kasárne SNP PO		Stredot. Parovod dĺžka 1100 bm				7/2012
19.	Sokolovské kasárne PO	2	Expanzomat		180	A/b	7/2012
20.	Sokolovské kasárne PO	2	Expanzomat		180	A/b	7/2012
21.	Sokolovské kasárne PO	3	Expanzomat		280	A/b	7/2012
22.	Sokolovské kasárne PO	3	Expanzomat		280	A/b	7/2012
23.	Sokolovské kasárne PO	5	Expanzomat		280	A/b	7/2012
24.	Sokolovské kasárne PO	5	Expanzomat		280	A/b	7/2012
25.	Sokolovské kasárne PO	7	Expanzomat		150	A/b	7/2012
26.	Sokolovské kasárne PO	7	Expanzomat		150	A/b	7/2012
27.	Sokolovské kasárne PO	9	Expanzomat		100	A/b	7/2012
28.	Sokolovské kasárne PO	9	Expanzomat		100	A/b	7/2012
29.	Sokolovské kasárne PO	14	Expanzomat		150	A/b	7/2012
30.	Sokolovské kasárne PO	14	Expanzomat		150	A/b	7/2012
31.	Sokolovské kasárne PO	24	Expanzomat		100	A/b	7/2012
32.	Sokolovské kasárne PO	31	Expanzomat		280	A/b	7/2012
33.	Sokolovské kasárne PO	31	Expanzomat		280	A/b	7/2012
34.	Sokolovské kasárne PO	32	Expanzomat		80	A/b	7/2012
35.	Sokolovské kasárne PO	32	Expanzomat		80	A/b	7/2012
36.	Sokolovské kasárne PO	32	Expanzomat		80	A/b	7/2012

37.	Sokolovské kasárne PO	35	Expanzomat		180	A/b	7/2012
38.	Sokolovské kasárne PO	35	Expanzomat		180	A/b	7/2012
39.	Dukelské kasárne PO	4	Expanzomat		180	A/b	7/2012
40.	Dukelské kasárne PO	16	Expanzomat		180	A/b	7/2012
41.	Mechanizovaná brigáda PO		Expanzná nádoba VSE		1600	B/b	7/2012
42.	Budova Dostojevského PO		ORK 100 KR	100 kW		B/b	7/2012
43.	Budova Dostojevského PO		Expanzomat		200	A/b	7/2012
44.	Budova Dostojevského PO		Expanzomat		200	A/b	7/2012
45.	Budova na Jarkovej PO		Tlaková expanzná nádoba s membránou		35	B/b	7/2012
46.	VÚ 8838 Poprad Stráže	21	VSE expander		4000	A/b	7/2012
47.	VÚ 8838 Poprad Stráže	21	VSE expander		4000	A/b	7/2012
48.	Dukelské kasárne Poprad	1	Expanzomat		50	B/b	7/2012
49.	Dukelské kasárne Poprad	2	Expanzomat		50	B/b	7/2012
50.	J.Curieho Poprad	1	Expanzomat		50	B/b	7/2012
51.	BT Kvetnica	3	Expanzomat		35	B/b	7/2012
52.	BT Kvetnica	3	Expanzomat		35	B/b	7/2012
53.	BT Kvetnica	2	Expanzomat		35	B/b	7/2012
54.	BT Kvetnica	2	Expanzomat		35	B/b	7/2012
55.	BT Kvetnica	1	Expanzomat		35	B/b	7/2012
56.	BT Kvetnica	1	Expanzomat		35	B/b	7/2012
57.	MS Kvetnica	15	Expanzomat		35	B/b	7/2012
58.	Sklady Moldava n/B.	9	Tlaková expanzná nádoba s membránou		35	B/b	7/2012
59.	Šrobárove kasárne Košice	3	Tlaková expanzná nádoba s membránou		35	B/b	7/2012
60.	Šrobárove kasárne Košice	6	Tlaková expanzná nádoba s membránou		24	B/b	7/2012
61.	Šrobárove kasárne Košice	6	Tlaková expanzná nádoba s membránou		24	B/b	7/2012
62.	Šrobárove kasárne Košice	6	Tlaková expanzná nádoba s membránou		24	B/b	7/2012
63.	VÚ 3030 Veľká Ida	2	Tlaková expanzná nádoba s membránou		12	B/b	7/2012
64.	VÚ 3030 Veľká Ida	2	Tlaková expanzná nádoba s membránou		12	B/b	7/2012
65.	VÚ 3030 Veľká Ida	2	Tlaková expanzná nádoba s membránou		12	B/b	7/2012
66.	VÚ 3030 Veľká Ida	2	Tlaková expanzná nádoba s membránou		800	A/b	7/2012
67.	VÚ 3030 Veľká Ida	10	Tlaková expanzná nádoba s membránou		50	B/b	7/2012

68.	VaŠZ Úhorná	1	Tlaková expanzná nádoba s membránou		110	A/b	7/2012
69.	RZ Bogota	1	Tlaková expanzná nádoba s membránou		25	B/b	7/2012
70.	BT Kvetnica	9	Aquapres darling		300	A/b	7/2012
71.	BT Kvetnica	9	Aquapres darling		300	A/b	7/2012
72.	BT Kvetnica	9	tlaková nádoba VaS		1000	A/b	7/2012
73.	VÚ 8838 Poprad Stráže	22	VSO zásobník vody		1600	A/b	7/2012
74.	VÚ 3030 Veľká Ida	7	Tlaková nádoba Maxivarem LS 750 V		750	A/b	7/2012
75.	RZ Bogota	1	Tlaková nádoba		35	B/b	7/2012
76.	VaŠZ Úhorná	1	Tlaková nádoba		400	A/b	7/2012
77.	KSNP Prešov	47	Tlaková nádoba		2500	A/b	7/2012
78.	KSNP Prešov	47	Tlaková nádoba		2500	A/b	7/2012

OHRIEVAČE TÚV - OP a OS podľa Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Najvyšší prac.tlak v baroch	Objem v litroch	Skupina VTZ	Termín vykonania prehliadky
							vonkajšia prehliadka
1.	Kasárne SNP OST PO	13	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	7/2012
2.	Kasárne SNP OST PO	13	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	7/2012
3.	Kasárne SNP OST PO	14	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	7/2012
4.	Kasárne SNP OST PO	14	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	7/2012
5.	Kasárne SNP OST PO	15	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	7/2012
6.	Kasárne SNP OST PO	15	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	7/2012
7.	Kasárne SNP OST PO	16	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	7/2012
8.	Kasárne SNP OST PO	16	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	7/2012
9.	Kasárne SNP OST PO	19	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	7/2012
10.	Kasárne SNP OST PO	19	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	7/2012

11.	Kasárne SNP OST PO	20	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	7/2012
12.	Kasárne SNP OST PO	20	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	7/2012
13.	Kasárne SNP OST PO	21	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	7/2012
14.	Kasárne SNP OST PO	21	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	7/2012
15.	Kasárne SNP OST PO	39	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	7/2012
16.	Kasárne SNP OST PO	39	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	7/2012
17.	Kasárne SNP OST PO	43	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	7/2012
18.	Kasárne SNP OST PO	43	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	7/2012
19.	Kasárne SNP OST PO	48	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	7/2012
20.	Kasárne SNP OST PO	48	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	7/2012
21.	Kasárne SNP OST PO	48	Ohrievač vody ležatý	0,6 MPa	195	Ac	7/2012
22.	Kasárne SNP OST PO	48	Ohrievač vody ležatý	0,6 MPa	3 000	Ac	7/2012
23.	Kasárne SNP OST PO	50	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	7/2012
24.	Kasárne SNP OST PO	50	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa	195	Ac	7/2012
25.	Kasárne SNP OST PO	46	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa		Ac	7/2012
26.	Kasárne SNP OST PO	46	Protiprúdový ohrievač vody	0,6 MPa		Ac	7/2012
27.	Sokolovské kasárne PO	7	Ohrievač vody stojanový OVS		2 500	A/b	7/2012
28.	Sokolovské kasárne PO	7	Ohrievač vody stojanový OVS		2 500	A/b	7/2012
29.	Dukelské kasárne PO	4	Ohrievač vody ležatý OVL		1 600	A/b	7/2012
30.	Dukelské kasárne Poprad	1	OVS ohrievač vody		200	A/b	7/2012
31.	Dukelské kasárne Poprad	2	OVS ohrievač vody		200	A/b	7/2012
32.	J.Curie Poprad	1	OVS ohrievač vody		300	A/b	7/2012
33.	BT Kvetnica	3	OVS ohrievač vody		300	A/b	7/2012
34.	Poprad-Stráže	21	VSO zásobník vody		1 600	A/b	7/2012

35.	Prešov-Ubytovňa na Mukačevskej	3	Variomat VG		300	A/b	7/2012
36.	Prešov-Ubytovňa na Mukačevskej	3	Ohrievač vody Jambo 1000		1 000	A/b	7/2012

SPO Rožňava:

KOTLE - OP a OS podľa Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.								
P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Skupina VTZ	Termín vykonania prehliadky	
							vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka
1.	CPK Rožňava	19	ČKD Dukla PGV 250	plyn	2650		8/2012	8/2012
2.	CPK Rožňava	19	ČKD Dukla KDVE 250	plyn	2650		8/2012	8/2012
3.	CPK Rožňava	19	ČKD Dukla PGE 160	plyn	1600		8/2012	8/2012
4.	Kotolňa R.Sobota	95	Baltúr 275 - 2 ks	plyn	500		8/2012	8/2012
5.	OVS Rožňava	1	Junkers Cerapur - 4ks	plyn	160		8/2012	8/2012

EXPANZOMATY - OP a OS podľa Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.								
P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Najvyššia pracovná teplota	Najvyšší prac.tlak v baroch	Objem v litroch	Skupina VTZ	Termín vykonania
								vonkajšia prehliadka
1.	R.Sobota	95	Maxivarem-UR LO	99	8	500		8/2012
2.	CPK Rožňava	19	OK Žilina - 2 ks	99	8	10.000		8/2012
3.	OVS Rožňava	1	Reflex N	70	1,5	200		8/2012

OHRIEVAČE TÚV - OP a OS podľa Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.								
P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Najvyššia pracovná teplota	Najvyšší prac.tlak v baroch	Objem v litroch	Skupina VTZ	Termín vykonania prehliadky
								vonkajšia prehliadka
1.	R.Sobota	95	Baltúr -SU 1000	110	16	900	tlak.nádoby	8/2012
2.	CPK Rožňava	19	OK Žilina OVS - 6 ks	100	16	6 300		8/2012

SPO Trebišov:

KOTLE - OP a OS podľa Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Skupina VTZ	Termín vykonania prehliadky	
							vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka
1	kasárne kpt.Nálepku	1.	Grizly KLO EKO 2 x 85 kW	plyn	170	Ba	7/2012	7/2012
2	kasárne kpt.Nálepku	45.	Feromat GND 2 x 250 kW	plyn	500	Ba	7/2012	7/2012
3	kasárne kpt.Nálepku	10.	Feromat 1x 560 kW a 1x 360 kW	plyn	920	Ba	7/2012	7/2012
4	kasárne kpt.Nálepku	48.	Wolf MK 1 x 530 kW a 1 x 440 kW	plyn	970	Ba	7/2012	7/2012
5	kasárne kpt.Nálepku		Ortas 1 x 250 kW a 3 x 125 kW	plyn	625	Ba	7/2012	7/2012
6.	kasárne kpt.Nálepku	15.	Viadrus G 42 ECO 3 x 49 kW	plyn	147	Ba	7/2012	7/2012

EXPANZOMATY - OP a OS podľa Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Najvyššia pracovná teplota	Najvyšší prac.tlak v baroch	Objem v litroch	Skupina VTZ	Termín vykonania
								vonkajšia prehliadka
1.	kasárne kpt.Nálepku	1.	REFLEX N	120	3	200	A/b	7/2012
2.	kasárne kpt.Nálepku	15.	REFLEX N	120	6	200	A/b	7/2012
3.	kasárne kpt.Nálepku	39	ELBI	99	8	25	B	7/2012
4.	kasárne kpt.Nálepku	53	REFLEX AHLEN SRN	120	6	200	A/b	7/2012
5.	kasárne kpt.Nálepku		Nádrž fekálneho vozu	50	2	3600	A/b	7/2012

OHRIEVAČE TÚV - OP a OS podľa Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Najvyššia pracovná teplota	Najvyšší prac.tlak v baroch	Objem v litroch	Skupina VTZ	Termín vykonania prehliadky
								vonkajšia prehliadka
1	Kasárne kpt.Nálepku 1 kotolňa UB 300	1	FISH S2	95	8	1 500	Ba	7/2012

2	Kasárne kpt.Nálepku 1 kotelňa KLUB	10	Ohrievač vody stojatý FERCELL	95	10	1 000	Ba	7/2012
3	Kasárne kpt.Nálepku 1 kotelňa KLUB	10	Ohrievač vody stojatý FERCELL	95	10	1 000	Ba	7/2012
4	Kasárne kpt.Nálepku 1 kotelňa KLUB	10	Ohrievač vody stojatý FERCELL	95	10	1 000	Ba	7/2012

SkPO Michalovce:

KOTLE PARNÉ - OP a OS podľa Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.								
P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Skupina VTZ	Termín vykonania prehliadky	
							vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka
1.	kotelňa PZP 115 A1 Mestské kasárne Michalovce	pri b.č. 48	PGP 100 - ČKD Dukla	zemný plyn	1 070	Ba	7/2012	7/2012
2.	kotelňa PZP 115 A2 Mestské kasárne Michalovce	pri b.č. 48	PGP 100 - ČKD Dukla	zemný plyn	1 070	Ba	7/2012	7/2012

KOTLE - OP a OS podľa Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.								
P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Skupina VTZ	Termín vykonania prehliadky	
							vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka
1.	kotelňa PZTP 186 A1 Mestské kasárne Michalovce	pri b.č. 27	PGP 160 ČKD Dukla	zemný plyn	1 700	Ba	7/2012	7/2012
2.	kotelňa PZTP 186 A2 Mestské kasárne Michalovce	pri b.č. 30	PGP 160 ČKD Dukla	zemný plyn	1 700	Ba	7/2012	7/2012
3.	kotelňa 3xORK 300 Mestské kasárne Michalovce	pri b.č. 2	3 x ORK 300	zemný plyn	3x300	Ba	7/2012	7/2012
4.	kotelňa UB 300 Mestské kasárne Michalovce	46	2 x Viessman Vitocrosal	zemný plyn	2x200	Ba	7/2012	7/2012

5.	centrálňa kotolňa Dukelské kasárne Michalovce	23	2 x PGV 65 ČKD Dukla	zemný plyn	2x660	Ba	7/2012	7/2012
6.	kotolňa SkPO Moyzesova 1 Michalovce	1	2 x EI Bohumín	zemný plyn	2x100	Ba	7/2012	7/2012
7.	kotolňa VRZ. Zemplínska Šírava	1	2 x EI Bohumín	zemný plyn	2x110	Ba	7/2012	7/2012

**VZDUŠNÍKY KOMPRESORA - OP a OS podľa
Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.**

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Najvyšší prac.tlak v baroch	Objem v litroch	Skupina VTZ	Termín vykonania prehliadky	
							vonkajšia prehliadka	
1.	centrálňa kotolňa Dukelské kasárne Michalovce	23	Vzdušník kompresora	11	100	Ab	7/2012	

EXPANZOMATY - OP a OS podľa Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Najvyššia pracovná teplota	Najvyšší prac.tlak v baroch	Objem v litroch	Skupina VTZ	Termín vykonania	
								vonkajšia prehliadka	
1.	Kotolňa VRZ Zemplínska Šírava	1	expanzomat	110° C	6	100	Ab	7/2012	
2.	Kotolňa PZP 115 Mestské kasárne Michalovce	pri 48	expanzná nádrž	99° C	5	35	Bb	7/2012	
3.	Kotolňa PZTP 186 A1 Mestské kasárne Michalovce	pri 27	expanzomat - REFLEX	110° C	3	110	Ab	7/2012	
4.	Kotolňa PZTP 186 A2 Mestské kasárne Michalovce	pri 30	expanzomat - REFLEX	110° C	3	35	Bb	7/2012	
5.	Kotolňa Wiesmann Mestské kasárne Michalovce	46	expanzomat - REFLEX	120° C	6	200	Ab	7/2012	
6.	Kotolňa Wiesmann Mestské kasárne Michalovce	46	expanzomat - REFLEX	120° C	10	25	Ab	7/2012	
7.	Kotolňa Mestské kasárne Michalovce	10	expanzomat - REFLEX	120° C	3	25	Bb	7/2012	

8.	Kotolňa Mestské kasárne Michalovce	14	expanzomat - VAREM	120° C	6	100	Ab	7/2012
9.	Kotolňa centrálna Dukelské kasárne Michalovce	23	expanzná nádrž stojatá	110° C	16	2500	Ab	7/2012
10.	Kotolňa prevozná VVP Kamenica nad Cirochou	pri 15	tlaková expanzná nádoba s membránou	110° C	3	100	Ab	7/2012
11.	Kotolňa OÚ VO Valaškovce	1	expanzná nádrž	120° C	3	100	Ab	7/2012

OHRIEVAČE TÚV - OP a OS podľa Vyhlášky č. 508/ 2009 Z.z.

P. č.	Miesto	B. č.	Názov - typ	Najvyššia pracovná teplota	Najvyšší prac.tlak v baroch	Objem v litroch	Skupina VTZ	Termín vykonania prehliadky
								vonkajšia prehliadka
1.	Kotolňa BAUMS Mestské kasárne Michalovce	pri 30	Ohrievač vody ležatý	65° C	6	1 600	B/h	7/2012
2.	Kotolňa Dukelské kasárne	18	plynový ohrievač vody VAILANT			18 kW	B/h	7/2012
3.	Kotolňa Dukelské kasárne	19	plynový ohrievač vody QUANTOM	80° C	10	275	B/h	7/2012
4.	VRZ Z. Širava	1	boiler	200° C		650	B/h	7/2012