

**Výzva na predloženie cenovej ponuky
pre zabezpečenie zhotoviteľa služby podľa § 102 ods. 1 zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom
obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa (adresa) :

Verejný obstarávateľ :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

IČO : 308 455 72

Poverená procesom verejného obstarávania je :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava, Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava

2. Kontakty :

2.1 Kontaktná adresa pri doručení poštou : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

2.2 Kontaktná adresa pri doručení osobne : Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Správa nehnuteľného majetku a výstavby
Bratislava
Za Kasárňou 3
832 47 Bratislava

Kontaktné osoby : Ing. Milan Štaffen (II. poschodie, čís. kancelárie : 231)

☎ 0960/327 512 , fax : 0960 327 595,

e-mail: milan.staffen@mil.sk

Vo veciach technických: Mgr. Igor Hrubala, ☎ 0960/327 502

e-mail: igor.hrubala@mod.gov.sk

Ing. Jozef Brezovský, ☎ 0960/327 593

e-mail: jozef.brezovsky@mil.sk

Oprávnené osoby verejného obstarávateľa za jednotlivé Strediská prevádzky objektov (ďalej len: „SPO“):

SPO Bratislava – Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, Bc. Stanislav Širůček, tel. 0903/824718

SPO Malacky – Štúrova 147, 901 01 Malacky, Mgr. Ivan HIKKEL, tel. 0903/824407

SPO Hlohovec – Duklianska 39, 920 01 Hlohovec, Ing. Michal ROHLEDER, tel. 0903/824394

SPO Trenčín – Železničná 3, 911 27 Trenčín, Ing. Marta ONDREJKOVÁ, tel. 0903/824408

SPO Topoľčany – Tovarnická 1, 955 01 Topoľčany, Ing. Jozef ŠVIKRUHA, tel. 0903/824228

SPO Nitra – Jelenecká ulica, 949 01 Nitra, Ing. Ivan CHLEBEC, tel. 0903/824396

SPO Levice – Šafárikova 9, 934 01 Levice, Ing. Martin MAJTÁN, tel. 0903/824397

SPO Zemianske Kostolany – 972 43 Zemianske Kostolany, Ing. Stanislav JELÍNEK, tel. 0903/824229

SPO Martin – ul. Jilemnického, 036 34 Martin, Ing. Ivan BOROVSÝ, tel. 0903/824399

SPO Žilina – Rajecká cesta 18, 010 01 Žilina, Ing. Stanislav ZAJAČÍK, tel. 0903/824401

3. Miesto poskytnutia služby: Kasárne, objekty a prevádzky v regiónoch stredísk prevádzky objektov (ďalej len: „SPO“): SPO Bratislava, SPO Malacky, SPO Hlohovec, SPO Trenčín, SPO Topoľčany, SPO Nitra, SPO Levice, SPO Zemianske Kostolany, SPO Martin a SPO Žilina.

Miesta poskytnutia služby sú podrobne uvedené v prílohe č. 1 a 2, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto výzvy a je zároveň aj podkladom pre ocenenie služby

- 4. Názov zákazky :** „Prehliadky a skúšky technických zariadení tlakových – kotlov a ohrievačov“.
- 5. Typ zmluvného vzťahu :** Zmluva o poskytnutí služby uzatvorená podľa § 536 zákona č.513/1991 Z. Obchodného zákonníka, v znení neskorších predpisov – obchodné podmienky tvoria prílohu č. 2 tejto výzvy.
- 6. Opis predmetu zákazky:** Predmetom zákazky je vykonanie pravidelných prehliadok a tlakových skúšok kotlov a ohrievačov vody v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z podľa prílohy 5, ktoré sú inštalované v objektoch podľa bodu 3 tejto výzvy, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a 2 tejto výzvy. Dodávku služby realizovať hlavne v pracovných dňoch v čase od 7,00 do 15,00. Zapožičanie predchádzajúcich protokolov a správ bude len na žiadosť dodávateľa a proti podpisu.
- 7. Kód CPV:** **hlavný slovník** – 71631000 – 0 Technické inšpekčné služby
- 8. Podmienky financovania predmetu zákazky:**
Z rozpočtu MO SR – RO 02 na rok 2012.
- 9. Možnosť predloženia ponuky na:**
Na celý predmet zákazky.
- 10. Variantné riešenie:**
Neumožňuje sa.
- 11. Trvanie zmluvy:** Začiatok – do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
Koniec – do 30. 11. 2012
- 12. Podmienky účasti uchádzačov:**
- 12.1 Doklad o oprávnení podnikateľ - poskytovať službu v predmete zákazky– napr. živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra, výpis z obchodného registra, alebo iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu, úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží originál dokladu alebo jeho úradne overenú kópiu.
- 12.2 Doklad o odbornej spôsobilosti pracovníkov na vykonávanie prehliadok a skúšok technických zariadení tlakových - kotlov a ohrievačov vody v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z, prílohy č. 5.
Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu, úspešný uchádzač pred podpisom zmluvy predloží originál dokladu alebo jeho úradne overenú kópiu.
- 13. Pokyny na vypracovanie cenovej ponuky:**
Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku, v ktorej bude zahrnutá cena na vykonávanie prehliadok a skúšok technických zariadení tlakových – kotlov a ohrievačov vody v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. podľa bodu 6. tejto výzvy vrátane materiálu, dopravy. Uchádzač ocení len počet kontrol, ktorý je reálny v čase trvania zmluvy.

Okrem ceny uchádzač uvedie aj opis oceneného spôsobu výkonu služby.

Spôsob zostavenia ceny:

Celková cena predmetu zákazky bude zostavená súčtom cien jednotlivých SPO podľa prílohy č. 1 k tejto výzve. To znamená, že uchádzač ocení službu (vyplní priloženú tabuľku).

Uchádzač navrhovanú cenu predmetu zadávanej zákazky uvedie v zložení:

Celková cena predmetu zákazky, ktorá bude uvedená:

Cena bez DPH €
DPH 20% €
Cena celkom s DPH € (vyhodnocovacie kritérium)

Ak uchádzač nie je platcom DPH, upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ bude ponúknutú cenu považovať za cenu konečnú.

Cenová ponuka bude podpísaná štatutárnym zástupcom uchádzača a doručená v zalepenej obálke vrátane dokladov podľa bodu 12 tejto výzvy, identifikačných údajov uchádzača a vrátane opisu oceneného spôsobu výkonu služby.

Obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom (návrh zmluvy o poskytnutí služby) sú zverejnené z dôvodu informovanosti uchádzačov. Uchádzač preto predkladá len tabuľky s ocenenou službou, nie celú zmluvu. Táto bude uzavretá len s úspešným uchádzačom po vyhodnotení ponúk, pričom budú doplnené identifikačné údaje a cenová časť v súlade s jeho ponukou.

14. Predkladanie ponúk:

Uchádzač musí doručiť svoju ponuku v lehote na predkladanie ponúk – **do 2.10.2012 do 09,00 hod.** na adresu uvedenú v bode č. 2 tejto výzvy.

Ponuka bude označená heslom: **„Prehliadky a skúšky technických zariadení tlakových – kotlov a ohrievačov“ – NEOTVÁRAŤ!**

Na vonkajšom obale musí byť uvedené meno a priezvisko alebo obchodný názov spoločnosti uchádzača a presná adresa tak, aby bolo možné vrátiť ponuku neotvorenú v prípade, že bude doručená po lehote na predkladanie ponúk.

15. Otváranie ponúk :

Miesto: na kontaktnej adrese uvedenej v bode 2.2 tejto výzvy, II. poschodie, miestnosť č. 216.

Dátum otvárania ponúk : **2.10.2012 o 13,00hod.**

Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuky v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.

16. Kritérium na vyhodnotenie ponúk : najnižšia celková zmluvná cena s DPH.

Predpokladaná cena zákazky je: **do 12 000,- € vrátane DPH** (10 000,- € bez DPH).

Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia podelí poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH. V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

Ponuka, ktorá nebude zostavená podľa bodu 12. až 14. tejto výzvy, nebude zaradená do vyhodnotenia.

17. Ďalšie informácie :

Verejný obstarávateľ po vyhodnotení ponúk pošle všetkým uchádzačom oznámenie o výsledku vyhodnotenia ponúk. Úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma a uzavrie s ním zmluvu pre zabezpečenie služby. Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak z rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi.

Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

Proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je

možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle zákona o verejnom obstarávaní.
Verejný obstarávateľ je oprávnený vyzvať uchádzačov na opakované predloženie ponuky v prípade neuspokojivého výsledku obstarávania v predchádzajúcom kole.
Na tlakové skúšky VTZ tlakových bude prizvaný technický inšpektor na tlakové zariadenia MO z OddČIP Trenčín.

18. Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou :

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,
- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.

19. Prílohy:

- Č. 1 a 2 – Miesta poskytnutia služby podrobne po jednotlivých SPO a vojenských objektoch (tabuľky č. 1 – ocenenie služby).
- Č. 3 – Obchodné podmienky – vzor zmluvy o poskytnutí služby.

**Riaditeľ SAMaV Bratislava
Ing. Maroš Sládok**

Tlakové zariadenia

SPO	Počet vonkajších prehliadok v 2012	počet vnútorných prehliadok v 2012	počet tlakových skúšok v 2012	Cena bez DPH v €	20 % DPH v €	Cena s DPH v €
SPO Bratislava	35					
SPO Malacky	79	8	15			
SPO Hlohovec	33					
SPO Trenčín	25					
SPO Nitra	32					
SPO Topolčany	48					
SPO Levice	9	10				
SPO Z. Kostoľany	18	2				
SPO Martin	27	1	12			
SPO Žilina	25					
SPOLU	331	21	27			

BRATISLAVA

Por. č.	Miesto	Bud. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Skupina VTZ	Požadovaná služba v r. 2012		
							opakovaná vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka	tlaková skúška
1	Kutuzovove kasárne Bratislava	111	E-IV v.č.177526	zemný plyn	297,9	Ba	x		
2	Kutuzovove kasárne Bratislava	111	E-IV v.č.177527	zemný plyn	297,9	Ba	x		
3	Kasárne Vajnory	38	BK 4	zemný plyn	2900	Ba	x		
4	Kasárne Vajnory	38	BK 4	zemný plyn	2900	Ba	x		
5	Kasárne Vajnory	38	BK 6	zemný plyn	4400	Ba	x		
6	Kasárne Slovenský Grob	1	VSb IV	tuhé palivo	222	Ba	x		
7	Kasárne Slovenský Grob	1	VSb IV	tuhé palivo	222	Ba	x		
8	Kasárne Slovenský Grob	1	VSb IV	tuhé palivo	222	Ba	x		
9	Kasárne Viničné	55	VSb IV	tuhé palivo	386	Ba	x		
10	Kasárne Viničné	55	VSb IV	tuhé palivo	386	Ba	x		
11	Kasárne Viničné	55	VSb IV	tuhé palivo	386	Ba	x		
12	Kasárne Viničné	55	VSb IV	tuhé palivo	386	Ba	x		
13	Kasárne Mierovo	1	HOVAL SR	zemný plyn	260	Ba	x		
14	Kasárne Mierovo	1	HOVAL SR	zemný plyn	260	Ba	x		
15	Kasárne Mierovo	1	HOVAL SR	zemný plyn	260	Ba	x		
16	Kasárne Mierovo	2	RAJA 24	elektrická energia	24	Ba	x		
17	Kasárne Mierovo	2	RAJA 24	elektrická energia	24	Ba	x		
18	Kasárne Mierovo	2	RAJA 24	elektrická energia	24	Ba	x		
19	Špitálska 22		Dietrich DTG-350-1 NEZ	zemný plyn	320	Ba	X		
20	Špitálska 22		Dietrich DTG-350-1 NEZ	zemný plyn	320	Ba	X		

BRATISLAVA

Por. č.	Miesto	Bud. č.	Názov - typ	Najvyš. pracov. Teplota	Najvyš. pracovný tlak	Objem v litroch	Skupina VTZ	Požadovaná služba v r. 2012		
								opakovaná vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka	tlaková skúška
1	Kutuzovove kasárne Bratislava	111	Ohrievač vody v.č.11027	110/200	0,98/2,45 Mpa	2500/25	A/b2	x		
2	Kutuzovove kasárne Bratislava	111	Ohrievač vody v.č.11142	110/200	0,97/1,47 Mpa	4000/63	A/b2	x		
3	Kutuzovove kasárne Bratislava	19	Ohrievač vody v.č. 58977	110/200	1,0/2,5 Mpa	1600	A/b2	x		
4	Duklianske kasárne Bratislava	1	Ohrievač vody v.č. 709108	110/200	1,0/1,6 MPa	6300/21	A/b2	x		
5	Duklianske kasárne Bratislava	3	ohrievač v.č. 856	110/200	1,0/1,5 Mpa	6300/80	A/b2	x		

6	Duklianske kasárne Bratislava	7	Ohrievač vody v.č.63200016-01-323-2294	95/110	1,0/2,5 Mpa	490/2	A/b2	x		
7	Duklianske kasárne Bratislava	14	Ohrievač vody v.č.63200014-01-7175-2911	95/110	1,0/1,6 MPa	400	A/b2	x		
8	Za Kasárnou 3 Bratislava	1	ohrievač vody v.č.50320	110/200	1,0/1,6 MPa	6300/21	A/b2	x		
9	Za Kasárnou 3, Bratislava	1	ohrievač vody v.č.50321	110/200	1,0/1,6 MPa	6300/21	A/b2	x		
10	Kasárne Slovenský Grob	1	ohrievač teplej úžitkovej vody	110	0,6 MPa	4000	C	x		
11	Kasárne Viničné	55	ohrievač teplej úžitkovej vody	110/200	0,6/1,6 MPa	4000	C	x		
12	Kasárne Mierovo	1	ohrievač teplej úžitkovej vody	110/200	1,0/1,6 MPa	2500/18	C	x		
13	Špitálska 22		ohrievač teplej úžitkovej vody	110	0,6 MPa	500	C	x		
14	Dulovo nám.		ohrievač teplej úžitkovej vody	110	0,6 MPa	2000	C	x		
15	Chata Modra		ohrievač teplej úžitkovej vody				Ab	x		

HLOHOVEC

Por. č.	Miesto	Bud. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Skupina VTZ	Požadovaná služba v r. 2012		
							opakovaná vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka	tlaková skúška
1.	Hlohovec Dukelské kasárne	30	Vitoplex 100LS (parné)	ZP	285	A.a)	x		
2.	Hlohovec Dukelské kasárne	30	Vitoplex 100LS (parné)	ZP	460	A.a)	x		
3.	Dukelské kasárne Hlohovec	5	Junkers 117	ZP	117	B.a)	x		
4.	Dukelské kasárne Hlohovec	5	Junkers 117	ZP	117	B.a)	x		
5.	Dukelské kasárne Hlohovec	25	Junkers 117	ZP	117	B.a)	x		
6.	Dukelské kasárne Hlohovec	25	Buderus 116	ZP	116	B.a)	x		
7.	Dukelské kasárne Hlohovec	33	Junkers 117	ZP	117	B.a)	x		
8.	Dukelské kasárne Hlohovec	33	Junkers 117	ZP	117	B.a)	x		
9.	Dukelské kasárne Hlohovec	90	Junkers 23	ZP	23	B.a)	x		
10.	Dukelské kasárne Hlohovec	90	Junkers 23	ZP	23	B.a)	x		
11.	Dukelské kasárne Hlohovec	90	Junkers 23	ZP	23	B.a)	x		
12.	Dukelské kasárne Hlohovec	90	Junkers 23	ZP	23	B.a)	x		
13.	Dukelské kasárne Hlohovec	90	Junkers 23	ZP	23	B.a)	x		
14.	kasárne Sereď	297	PZTP 115A	ZP	1 150	B.a)	x		
15.	kasárne Sereď	297	PZTP 115A	ZP	1 150	B.a)	x		
16.	kasárne Sereď	297	PZTP 115A	ZP	1 150	B.a)	x		

HLOHOVEC

Por. č.	Miesto	Bud. č.	Názov - typ	Najvyš. pracov. Teplota	Najvyš. pracovný tlak	Objem v litroch	Skupina VTZ	Požadovaná služba v r. 2012		
								opakovaná vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka	tlaková skúška
1.	Dukelské kasárne Hlohovec	5	OVS	110	0,6	1 600	C	x		

2.	Dukelské kasárne Hlohovec	25	OVL	110	0,6	630	C	x		
3.	Dukelské kasárne Hlohovec	30	Vitocel 100	110	0,6	1 000	C	x		
4.	Dukelské kasárne Hlohovec	30	VNL	105	0,05	1 600	A	x		
5.	Dukelské kasárne Hlohovec	32	TNS	20	1,1	1 600	C	x		
6.	Dukelské kasárne Hlohovec	32	TNS	20	1,1	1 600	C	x		
7.	Dukelské kasárne Hlohovec	33	OVL	110	0,6	1 000	C	x		
8.	Dukelské kasárne Hlohovec	33	OVL	110	0,6	1 000	C	x		
9.	Dukelské kasárne Hlohovec	33	OVS	110	0,6	1 000	C	x		
10.	Dukelské kasárne Hlohovec	84	OVL	65	0,6	160	C	x		
11.	Sereď kasárne	106	OVL	110	1	1600	C	X		
12.	Sereď kasárne	107	OVL	110	1	1 600	C	x		
13.	Sereď kasárne	107	OVL	110	1	1 600	C	x		
14.	Sereď kasárne	214	OVL	110	0,6	4 000	C	X		
15.	Sereď kasárne	272	OVL	110	1	400	C	X		
16.	Sereď kasárne	235	OVS	110	0,6	1 000	C	X		
17.	Sereď kasárne	235	OVS	110	0,6	1 000	C	X		

LEVICE

Por. č	Miesto	Bud. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Skupina VTZ	Požadovaná služba v r. 2012		
							opakovaná vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka	tlaková skúška
1.	DK Levice - sklad TAM + ND	7	Elektrokotol SEPKOP 30 - vodný	elektrina	30	C/a	x		
2.	DK Levice sklad TAM + ND	7	Elektrokotol SEPKOP 30 - vodný	elektrina	30	C/a	x		
3.	DK Levice - kuchyňa a jed.blok	25	NTL parný VVP 600	plyn	600	B/a		x	
4.	DK Levice - kuchyňa a jed.blok	25	NTL parný VVP 600	plyn	600	B/a		x	
5.	DK Levice budova pre opravy TOP	35	NTL pojazdný AKV 465-vodný	uhlie	465	B/a		x	
6.	DK Levice - klub	41	NTL VITOPLEX 200 - vodný	plyn	200	B/a		x	
7.	DK Levice - klub	41	NTL VITOCRASSAL 170 - vodný	plyn	170	B/a		x	
8.	DK Levice - budova pre výuku	110	NTL VIADRUS U 22 - vodný	uhlie	34,9	C/a	x		
9.	DK Levice - budova pre výuku	110	NTL RIMATHERM 40 - vodný	uhlie	40	C/a	x		
10.	DK Levice - budova štábu	114	NTL GND 3 - vodný	plyn	420	B/a		x	
11.	DK Levice - budova štábu	114	NTL GND 3 - vodný	plyn	420	B/a		x	
12.	DK Levice - adm. Budova	118	NTL DESTILA 50 - vodný	plyn	49,5	C/a	x		
13.	DK Levice - adm. Budova	118	NTL DESTILA 50 - vodný	plyn	49,5	C/a	x		

LEVICE

Por. č.	Miesto	Bud. č.	Názov - typ	Najvyš. pracov. Teplota	Najvyš. pracovný tlak	Objem v litroch	Skupina VTZ	Požadovaná služba v r. 2012		
								opakovaná vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka	tlaková skúška

1	DK Levice kuchyňa a jedáleň	25	aku. ohrievač TUV 1600 l	65/158	0,6/0,9 Mpa	1600	B/b	x		
2	DK Levice kuchyňa a jedáleň	25	aku. ohrievač TUV 1600 l	65/158	06/09 Mpa	1600	B/b	x		
3	DK Levice - T O P	35	ohrievač TUV OVL FE 1000 l	158	0,6	1000	B/b		x	
4	DK Levice - KLUB	41	ohrievač TUV OVS 4000 l	110/200	1,0/1,6	4000	C/b	x		
5	DK Levice budova - plyn. kotolňa	114	ohrievač TUV TRIO 3000 l	110/54	0,6/0,6	3000	B/b		x	
6	DK Levice budova - plyn. kotolňa	114	ohrievač TUV TRIO 3000 l	110/54	0,6/0,6	3000	B/b		x	

MALACKY

Por. č	Miesto	Bud. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Skupina VTZ	Požadovaná služba v r. 2012		
							opakovaná vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka	tlaková skúška
1.	let.Kuch.	033 labor.	Viessman Vitod 300 WB 3A	plyn	44,6	C	x		
2.	let.Kuch.	033 labor.	Viessman Vitod 300 WB 3A	plyn	44,6	C	x		
3.	Pož.zbr.	117	Viessman 100 GSI	plyn	48	C	x		
4.	Pož.zbr.	117	Viessman 100 GSI	plyn	48	C	x		
5.	kas.Kuch.	021 DKV	Protherm 9K	el.	9	C	x		
6.	Kuchyňa	001 stáč.LPHM	Protherm 9Z	el.	9	C	x		
7.	let.Kuch.	032 LVO	Protherm 24K	el.	24	C	x		
8.	let.Kuch.	032 LVO	Protherm 24KP	el.	24	C	x		
9.	let.Kuch.	063 padačk.	Protherm 24KT	el.	24	C	x		
10.	kas.Kuch.	028 KVT	KDVE 65	plyn	650	Ba	x		
11.	kas.Kuch.	028 KVT	KDVE 65	plyn	650	Ba	x		
12.	kas.Kuch.	028 KVT	KDVE 65	plyn	650	Ba			x
13.	let.Kuch.	004 hangar	RapidoF200/9	plyn	185	Ba			x
14.	let.Kuch.	004 hangar	RapidoF200/9	plyn	185	Ba			x
15.	let.Kuch.	112 BSPI	Protherm 24D	el.	24	C	x		
16.	Malacky	008 kotolňa	Dukla PGV65	plyn	660	Ba	x		
17.	Malacky	008 kotolňa	Dukla PGV65	plyn	660	Ba	x		
18.	Malacky	008 kotolňa	Dukla PGV65	plyn	660	Ba			x
19.	Malacky	008 kotolňa	Hoval Max3	plyn	720	Ba			x
20.	let.Kuch.	002 hang.	Vito200/9NT	plyn	270	Ba			x
21.	let.Kuch.	002 hang.	Vito200/9NT	plyn	270	Ba	x		
22.	kas.Kuch.	IBS 024	Pretherm21K	el.	24	C	x		
23.	kas.Kuch.	089výdajPHM	Protherm21KZP	plyn	12	C	x		
24.	let.Kuch.	10 Veža L.K.	Dakon PTE 45	el.	44,5	C	x		
25.	let.Kuch.	11 garáže	Protherm Raja	el.	24	C	x		
26.	let.Kuch.	12 b. spojarov	Dakon PTE 60	el.	59,4	C	x		
27.	let.Kuch.	147 baterká.	BAXI LUNA	plyn	67	C	x		
28.	let.Kuch.	147 baterká.	BAXI LUNA	plyn	67	C	x		
29.	VVP Tur.Vrch	2 ubyt.mužstva	Protherm Raja	el.	24	C	x		
30.	VVP Tur.Vrch	2 ubyt.mužstva	Protherm Raja	el.	24	C	x		
31.	VVP Tur.Vrch	2 ubyt.mužstva	Protherm Raja	el.	24	C	x		
32.	VVP Tur.Vrch	2 ubyt.mužstva	Protherm Raja	el.	24	C	x		

33.	VVP Tur.Vrch	7 budova admin.	Protherm Raja	el.	24	C	x		
34.	VVP Tur.Vrch	8 rodinný dom	Protherm Raja	el.	24	C	x		
35.	VVP Tur.Vrch	15 štáb	Viadrus U22	Pevné palivo	29,5	C	x		
36.	VVP Tur.Vrch	15 štáb	Viadrus U22	Pevné palivo	29,5	C	x		
37.	VVP Tur.Vrch	15 štáb	Protherm Raja	el.	24	C	x		
38.	VVP Tur.Vrch	15 štáb	Protherm Raja	el.	24	C	x		
39.	VVP Tur.Vrch	16 KJB	Protherm Raja	el.	24	C	x		
40.	VVP Tur.Vrch	16 KJB	Protherm Raja	el.	24	C	x		
41.	VVP Tur.Vrch	16 KJB	Protherm Raja	el.	24	C	x		
42.	VVP Tur.Vrch	16 KJB	Protherm Raja	el.	24	C	x		
43.	VVP Tur.Vrch	16 KJB	Protherm Raja	el.	24	C	x		
44.	VVP Tur.Vrch	16 KJB	Protherm Raja	el.	24	C	x		
45.	VVP Tur.Vrch	87 dozorný aut.	Viadrus U22	Pevné palivo	29,5	C	x		
46.	VVP Tur.Vrch	87 dozorný aut.	PROTHERM	el.	24	C	x		
47.	VVP Tur.Vrch	103 dielne	Viadrus U22	Pevné palivo	29,5	C	x		
48.	VVP Tur.Vrch	103 dielne	PROTHERM	el.	24	C	x		
49.	VVP Tur.Vrch	119 ubytovňa mužstva	Viadrus	Pevné palivo	34,9	C	x		
50.	VVP Tur.Vrch	119 ubytovňa mužstva	Viadrus	Pevné palivo	46,5	C	x		
51.	VVP Tur.Vrch	119 ubytovňa mužstva	Protherm Raja	el.	24	C	x		
52.	VVP Tur.Vrch	119 ubytovňa mužstva	Protherm Raja	el.	24	C	x		
53.	VVP Tur.Vrch	119 ubytovňa mužstva	Protherm Raja	el.	24	C	x		
54.	VVP Tur.Vrch	141 bufet	PROTHERM	el.	18	C	x		
55.	VVP Tur.Vrch	006 SC BVP	PROTHERM	el.	6	C	x		
56.	VVP Tur.Vrch	006 SC BVP	PROTHERM	el.	24	C	x		
57.	VVP Tur.Vrch	7 PSDV veža	PROTHERM	el.	18	C	x		
58.	Malacky	Veter. Stred.	Protherm Panther	plyn	24	C	x		
59.	Malacky	OÚ Záhorie	PROTHERM	plyn	24	C	x		
60.	Malacky	OÚ Záhorie	PROTHERM POG	plyn	24	C	x		

MALACKY

Por. č.	Miesto	Bud. č.	Názov - typ	Najvyš. pracov. Teplota	Najvyš. pracovný tlak	Objem v litroch	Skupina VTZ	Požadovaná služba v r. 2012		
								opakovaná vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka	tlaková skúška
1.	T.V.-ubytovňa mužstva	2	Tatramat EO V	85	6	150	C	x		
2.	T.V.-ubytovňa mužstva	2	Tatramat EO V	85	6	150	C	x		
3.	T.V.-ubytovňa mužstva	2	EO 936	85	6	125	C	x		
4.	T. V. -prev.budova	3	Euro 120	85	6	120	C	x		
5.	T.V.-budova administrat.	7	Euro 20	85	6	200	C	x		
6.	T.V.-rodinný dom	8	Euro 20	85	6	200	C	x		
7.	T.V.-štáb	15	TAT.EOV 151	85	6	150	C	x		
8.	T.V.-štáb	15	TAT.EOV 151	85	6	150	C	x		
9.	T.V.-budova pre výuku	14	Euro 120	85	6	120	C	x		

10.	T.V.-KJB	16	EBA-RDW	110	10	1000	C		x	
11.	T.V.-KJB	16	EBA-RDW	110	10	1000	C		x	
12.	T.V.-KJB	16	EBA-RDW	110	10	1000	C		x	
13.	T.V.-budova administrat.	28	EURO 120	85	6,5	120	C	x		
14.	T.V.-Chata Rozsutec	93	Euro 200	85	6	200	C	x		
15.	T.V.-sklady a dielne VSB	103	EOV 18	85	6	80	C	x		
16.	T.V.-ubytovňa mužstva	119	Euro 200	85	6,5	200	C	x		
17.	T.V.-ubytovňa mužstva	119	Euro 200	85	6,5	200	C	x		
18.	T.V.-ubytovňa mužstva	119	OVL	110/200	10/16	2500/13	C	x		
19.	T.V.-ubytovňa mužstva	119	EOV121	85	6	120	C	x		
20.	T.V.-vševojskový sklad	129	Combi	85	6	400	C	x		
21.	T.V.-PSDV	7	EOV 121	110/200	10/16	120/13	C	x		
22.	T.V.-SCBVP	6	EOV 121	85	6	120	C	x		
23.	letisko Kuchyňa	33	OVS	70/120	10/25	200	C	x		
24.	letisko Kuchyňa	117	Vitocel v100CVA	70/160	10/25	300/34	C		x	
25.	LKM Malacky	008kotoľňa	OVS1	110/200	5/10,57	10000/63	C		x	
26.	LKM Malacky	008kotoľňa	OVS1	110/200	5/10,57	10000/63	C		x	
27.	letisko Kuchyňa	112	EO935	80	6	80	C			x
28.	kasár.Kuchyňa	094VZK	OVS 2500	110/200	10/16	2500/13	C			x
29.	kasár.Kuchyňa	094VZK	OVS 2500	110/200	10/16	2500/13	C			x
30.	kasár.Kuchyňa	021DKV	Protherm Z	110	2,5	50	C	x		
31.	kasár.Kuchyňa	028kotoľňa	OVS	110/200	5/6	4000/13	C			x
32.	kasár.Kuchyňa	028kotoľňa	OVS	110/200	5/6	4000/13	C			x
33.	kasár.Kuchyňa	028kotoľňa	OVS	110/200	5/6	4000/13	C			x
34.	letisko Kuchyňa	063padačk	EVR120/Eliz	80	6	120	C			x
35.	letisko Kuchyňa	004hangár	VT500FRM	70/110	10	200	C			x
36.	letisko Kuchyňa	002hangár	Vitocel v100OVS	70/160	10/25	1000/34	C		x	
37.	letisko Kuchyňa	002hangár	Vitocel v100OVS	70/160	10/25	1000/34	C		x	
38.	letisko Kuchyňa	032 LVO	EO 936	80	6	120	C			x
39.	letisko Kuchyňa	147 nabíj.stanica	UB300 SC	95	10	300	C	x		
40.	letisko Kuchyňa	10R.veža	Gorenje 80l	80	6	80	C	x		
41.	letisko Kuchyňa	011 garáže	Tatramat EOV	85	6	125	C	x		
42.	Veterinárne stredisko MA	ul.Oslobodenia	Protherm Z	110	2,5	60	C	x		

MARTIN

Por. č	Miesto	Bud. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Skupina VTZ	Požadovaná služba v r. 2012		
							opakovaná vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka	tlaková skúška
1.	Kasáreň 4. čsb. Martin	28	BK 4 - T70, JG 20	zemný plyn	2 900	Ah			x
2.	Kasáreň 4. čsb. Martin	28	BK 4 - T70, JG 20	zemný plyn	2 900	Ah			x
3.	Kasáreň 4. čsb. Martin	28	BK 6 - T70, JG 20	zemný plyn	4 400	Ah			x
4.	Kasáreň 4. čsb. Martin	38	PK Viessman Vitodens 300	zemný plyn	92	B - g3	x		

5.	Kasáreň 4. čsb. Martin	38	PK Viessman Vitodens 300	zemný plyn	92	B - g3	x		
6	Posádková ubytovňa SNP 1 Martin	kotolňa	Buderus SB 615	zemný plyn	400	B / a - 1 / V. trieda	x		
7	Posádková ubytovňa SNP 1 Martin	kotolňa	Buderus GE 515	zemný plyn	350	B / a - 1 / V. trieda	x		

MARTIN

Por. č.	Miesto	Bud. č.	Názov - typ	Najvyš. pracov. Teplota	Najvyš. pracovný tlak	Objem v litroch	Skupina VTZ	Požadovaná služba v r. 2012		
								opakovaná vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka	tlaková skúška
1	Kasáreň SNP Martin - Podháj	3	Ohrievač vody TUV ležatý	110	6	1000	C	x		
2	Kasáreň SNP Martin - Podháj	3	Ohrievač vody TUV ležatý	110	10	1000	C	x		
3	Kasáreň SNP Martin - Podháj	4	Ohrievač vody TUV ležatý	110	10	1600	C	x		
4	Kasáreň SNP Martin - Podháj	5	Ohrievač vody TUV stojatý	110	10	1600	C	x		
5	Kasáreň SNP Martin - Podháj	8	Ohrievač vody TUV ležatý	65	16	1000	C	x		
6	Kasáreň SNP Martin - Podháj	15	Ohrievač vody TUV ležatý	110	16	1600	C	x		
7	Kasáreň SNP Martin - Podháj	49	Ohrievač vody TUV stojatý	200	12	160	B/b1	x		
8	Kasáreň SNP Martin - Podháj	49	Ohrievač vody TUV stojatý	200	12	160	B/b1	x		
9	Kasáreň SNP Martin - Podháj	60	Ohrievač vody TUV stojatý	110	10	1600	C	x		
10	Kasáreň SNP Martin - Podháj	87	Ohrievač vody TUV ležatý	110	10	1600	C	x		
11	Kasáreň SNP Martin - Podháj	87	Ohrievač vody TUV ležatý	110	10	1600	C	x		
12	Kasáreň SNP Martin - Podháj	97	Ohrievač vody TUV stojatý	110	6	2500	C	x		
13	Kasáreň SNP Martin - Podháj	97	Ohrievač vody TUV stojatý	110	6	2500	C	x		
14	Kasáreň SNP Martin - Podháj	99	Doskový ohrievač OHC 15/31	štítok nečitelný	štítok nečitateľ	15	C	x		
15	Kasáreň SNP Martin - Podháj	118	Ohrievač vody TUV ležatý	110	10	400	C	x		
16	Kasáreň SNP Martin - Podháj	119	Ohrievač vody TUV ležatý	110	10	1000	C	x		
17	Kasáreň 4. čsb. Martin - Sever	6	Ohrievač vody TUV ležatý	200	16	400	A/b1			x
18	Kasáreň 4. čsb. Martin - Sever	27	Ohrievač vody TUV stojatý	100	1	400	C			x
19	Kasáreň 4. čsb. Martin - Sever	28	Ohrievač vody TUV stojatý	200	5,9	4000	C			x
20	Kasáreň 4. čsb. Martin - Sever	28	Ohrievač vody TUV ležatý	200	16	400	C			x
21	Kasáreň 4. čsb. Martin - Sever	32	Ohrievač vody TUV stojatý	200	6	1000	C			x
22	Kasáreň 4. čsb. Martin - Sever	32	Ohrievač vody TUV stojatý	200	6	1000	C			x
23	Kasáreň 4. čsb. Martin - Sever	36	Ohrievač vody TUV ležatý	200	5,9	1600	C			x
24	Kasáreň 4. čsb. Martin - Sever	49	Ohrievač vody TUV stojatý	200	6	800	C		x	
25	Kasárne Sklené	2	Ohrievač vody TUV stojatý	80	6	200	C	x		
26	Kasárne Sklené	2	Ohrievač vody TUV stojatý	80	6	200	C	x		

27	Kasárne Sklené	9	Ohrievač vody TÚV stojatý	80	6	120	C	x		
28	Kasárne Sklené	5	Ohrievač vody TÚV stojatý	130	10	1000	C			x
29	Kasárne Sklené	5	Ohrievač vody TÚV ležatý	110	10	1000	C			x
30	Kasárne Sklené	12	Ohrievač vody TÚV stojatý	80	6	80	C	x		
31	Muničný sklad Sklené	1	Ohrievač vody TÚV stojatý	80	6	120	C	x		
32	Muničný sklad Sklené	2	Ohrievač vody TÚV stojatý	80	6	110	C	x		
33	Muničný sklad Sklené	10	Ohrievač vody TÚV stojatý	110	6	110	C	x		

NITRA

Por. č.	Miesto	Bud. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Skupina VTZ	Požadovaná služba v r. 2012		
							opakovaná vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka	tlaková skúška
1.	SPO NR-Krškany, VÚ 1046	20	OB 4	ZP	3250	A/a3	x		
2.	SPO NR-Krškany, VÚ 1046	151	PGV 25	ZP	250	B/a	x		
3.	SPO NR-Krškany, VÚ 1046	151	PGV250	ZP	2650	B/a	x		
4.	SPO NR-Krškany, VÚ 1046	151	PGV250	ZP	2650	B/a	x		
5.	ÚVS Nitra , mesto	1	Viadrus G100 ,k1	ZP	105	B/a	x		
6.	ÚVS Nitra , mesto	1	Viadrus G100, k2	ZP	105	B/a	x		
7.	ÚVS Nitra , mesto	1	Viadrus G100 ,k3	ZP	105	B/a	x		
8.	ÚVS Nitra , mesto	1	Viadrus G100, k4	ZP	105	B/a	x		
9.	SPO NR- Zobor , VÚ 4405	288	KDVE160 K1	ZP	1700	B/a	x		
10.	SPO NR- Zobor , VÚ 4405	288	KDVE160 K3	ZP	1700	B/a	x		
11.	SPO NR - Alekšince B, VÚ 4405	63	VS B IV , K1	hn. uhlie	386	B/a	x		
12.	SPO NR - Alekšince B, VÚ 4405	63	VS B IV , K2	hn. uhlie	386	B/a	x		
13.	SPO NR - Alekšince C, VÚ 4405	36	VS B I , K1	hn. uhlie	167,5	B/a	x		
14.	SPO NR - Alekšince C, VÚ 4405	36	VS B I , K2	hn. uhlie	167,5	B/a	x		
15.	SPO NR- CRBV , cvičisko	6	Protherm	EL	24	B/b	x		
16.	SPO NR- CRBV , cvičisko	6	Protherm	EL	24	B/b	x		

NITRA

Por. č.	Miesto	Bud. č.	Názov - typ	Najvyš. pracov. Teplota	Najvyš. pracovný tlak	Objem v litroch	Skupina VTZ	Požadovaná služba v r. 2012		
								opakovaná vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka	tlaková skúška
1.	SPO NR- Zobor , VÚ 4405	288	ohrievač - OVL-3	200	16	6300	C/b	x		
2.	SPO NR- Zobor , VÚ 4405	288	ohrievač - OVL	200	16	6300	C/b	x		
3.	SPO NR- Zobor , VÚ 4405	288	ohrievač - OVL	200	16	6300	C/b	x		
4.	ÚVS Nitra , mesto	1	ohrievač - OVL	200	6	1000	C/b	x		
5.	SPO NR - Alek. B, VÚ 4405	63	ohrievač - OVU200-IV	200	15	200	C/b	x		

6.	SPO NR - Alek. B, VÚ 4405	63	ohrievač - OVU200-IV	200	15	200	C/b	x		
7.	SPO NR - Alek. C, VÚ 4405	36	ohrievač - OVL	200	16	2500	C/b	x		
8.	SPO NR- CRBV , cvičisko	6	ohrievač - OVL	200	20	200	C	x		
9.	SPO NR-Krškany, VÚ 1046	20	ohrievač - OVS-1	158	6	2500	C/b	x		
10.	SPO NR-Krškany, VÚ 1046	79	ohrievač - Q7E80-140C	120	8	309	C/b	x		
11.	SPO NR-Krškany, VÚ 1046	79	ohrievač - Q7E80-140C	120	8	309	C/b	x		
12.	SPO NR-Krškany, VÚ 1046	79	ohrievač - Q7E80-140C	120	8	309	C/b	x		
13.	SPO NR-Krškany, VÚ 1046	17	ohrievač - HR 500	150	6	500	C/b	x		
14.	SPO NR- Zobor , VÚ 4405	217	ohrievač - VT-OVL	110	1	800	C/b	x		
15.	SPO NR- Zobor , VÚ 4405	218	ohrievač - VT-OVL	200	6	2500	C/b	x		
16.	SPO NR- Zobor , VÚ 4405	222	ohrievač - VT-OVL	200	6	2500	C/b	x		

TRENČÍN

Por. č	Miesto	Bud. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Skupina VTZ	Požadovaná služba v r. 2012		
							opakovaná vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka	tlaková skúška
1.	Plynová kotolňa Energocentrum Trenčín	35	VVP 2500, teplovodný	zemný plyn	2910	Ba	x		
2.	Plynová kotolňa Energocentrum Trenčín	35	KDVE 160, teplovodný	zemný plyn	1700	Ba	x		
3.	Plynová kotolňa Energocentrum Trenčín	35	KDVE 160, teplovodný	zemný plyn	1700	Ba	x		
4.	Plynová kotolňa Motešice	5	Viessmann Vitocrossal 200, teplovodný	zemný plyn	225	Ba	x		
5.	Plynová kotolňa Motešice	5	Viessmann Vitocrossal 200, teplovodný	zemný plyn	225	Ba	x		
6.	Plynová kotolňa č.2 kas. SNP Trenčín	2	RAPIDO F200/12NT, teplovodný	zemný plyn	250	Ba	x		
7.	Plynová kotolňa č.2 kas. SNP Trenčín	2	RAPIDO F200/12NT, teplovodný	zemný plyn	250	Ba	x		
8.	Plynová kotolňa č.2 kas. SNP Trenčín	2	RAPIDO F200/12NT, teplovodný	zemný plyn	250	Ba	x		
9.	Plynová kotolňa DAP kas. SNP Trenčín	85	Viessmann Vitocrossal 200, teplovodný	zemný plyn	225	Ba	x		
10.	Plynová kotolňa DAP kas. SNP Trenčín	85	Viessmann Vitocrossal 200, teplovodný	zemný plyn	225	Ba	x		
11.	Plynová kotolňa KJB kas. SNP Trenčín	93	Buderus Logano SE 735, teplovodný	zemný plyn	730	Ba	x		
12.	Plynová kotolňa KJB kas. SNP Trenčín	93	Buderus Logano SE 735, teplovodný	zemný plyn	730	Ba	x		

13.	Plynová kotolňa Dolné kasárne Nemšová	11	Viessmann Vitocrossal 200, teplovodný	zemný plyn	285	Ba	x		
14.	Plynová kotolňa Dolné kasárne Nemšová	11	Viessmann Vitocrossal 200, teplovodný	zemný plyn	285	Ba	x		
15.	Plynová kotolňa č.2 Horné kasárne Nemšová	2	Viessmann Vitocrossal 200, teplovodný	zemný plyn	225	Ba	x		
16.	Plynová kotolňa č.2 Horné kasárne Nemšová	2	Viessmann Vitocrossal 200, teplovodný	zemný plyn	225	Ba	x		
17.	Plynová kotolňa č.7 Horné kasárne Nemšová	7	FERROMAT F104-Z, teplovodný	zemný plyn	104	Ba	x		
18.	Plynová kotolňa č.7 Horné kasárne Nemšová	7	FERROMAT F104-Z, teplovodný	zemný plyn	104	Ba	x		
19.	Plynová kotolňa K7 Nové Mesto nad Váhom	21	Froling Euroval 2000/NT 250, teplovodný	zemný plyn	250	Ba	x		
20.	Plynová kotolňa K7 Nové Mesto nad Váhom	21	Froling Euroval 2000/NT 250, teplovodný	zemný plyn	250	Ba	x		
21.	Plynová kotolňa K8 Nové Mesto nad Váhom	24	Froling Euroval 2000/NT 300, teplovodný	zemný plyn	300	Ba	x		
22.	Uholná kotolňa Kubra Trenčín	57	VSB IV, teplovodný	hnedé uhlie	400	Ba	x		
23.	Uholná kotolňa Kubra Trenčín	57	VSB IV, teplovodný	hnedé uhlie	400	Ba	x		
24.	Uholná kotolňa č.20 Horné kasárne Nemšová	20	KLT 350, parný	hnedé uhlie	375	Aa	x		

TRENČÍN

Por. č.	Miesto	Bud. č.	Názov - typ	Najvyš. pracov. Teplota	Najvyš. pracovný tlak	Objem v litroch	Skupina VTZ	Požadovaná služba v r. 2012		
								opakovaná vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka	tlaková skúška
1	Uholná kotolňa č.20 Horné kasárne Nemšová	20	OVL para/voda	158	6	2500	Ab	x		

TOPOLČANY

Por. č	Miesto	Bud. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Skupina VTZ	Požadovaná služba v r. 2012		
							opakovaná vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka	tlaková skúška
1.	Topolčany	138	KDV 40	zem. plyn	400	B/a	x		
2.	Topolčany	138	KDV 40	zem. plyn	400	B/a	x		
3.	Topolčany	138	KDV 40	zem. plyn	400	B/a	x		
4.	Topolčany	28	ATTACK EKO	zem. plyn	25	C/a	x		
5.	Topolčany	28	ATTACK EKO	zem. plyn	25	C/a	x		
6.	Topolčany	28	ATTACK EKO	zem. plyn	25	C/a	x		
7.	Topolčany	28	ATTACK EKO	zem. plyn	25	C/a	x		
8.	Topolčany	29	BUDERUS	zem. plyn	44	C/a	x		

9.	Topoľčany	33	ATTACK 45 EZ	zem. plyn	45	C/a	x		
10.	Topoľčany	33	ATTACK 45 EZ	zem. plyn	45	C/a	x		
11.	Topoľčany	143	Junkers 23	zem. plyn	18	C/a	x		
12.	Topoľčany	1 SNP	PKM 25 S	zem. plyn	25	C/a	x		
13.	Topoľčany	1 SNP	PKM 25 S	zem. plyn	25	C/a	x		
14.	Topoľčany	1 SNP	PKM 25 S	zem. plyn	25	C/a	x		
15.	Topoľčany	4 SNP	THERMOGAS	zem. plyn	35	C/a	x		
16.	Topoľčany	4 SNP	THERMOGAS	zem. plyn	35	C/a	x		
17.	Topoľčany	4 SNP	THERMOGAS	zem. plyn	35	C/a	x		

TOPOLČANY

Por. č.	Miesto	Bud. č.	Názov - typ	Najvyš. pracov. Teplota	Najvyš. pracovný tlak	Objem v litroch	Skupina VTZ	Požadovaná služba v r. 2012		
								opakovaná vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka	tlaková skúška
1	Jas. kasárne Topoľčany	5	ohriev. EO V 122	54	6	120	C/b	x		
2	Jas. kasárne Topoľčany	1	ohriev.Q8150GORS	54	7	155	C/b	x		
3	Jas. kasárne Topoľčany	26	ohriev.EOV 80	54	6	80	C/b	x		
4	Jas. kasárne Topoľčany	137	ohriev.NTS 1202K	54	6	116	C/b	x		
5	Jas. kasárne Topoľčany	38	ohriev.EZ 125 C	54	6	125	C/b	x		
6	Jas. kasárne Topoľčany	38	ohriev.EZ 80C	54	6	80	C/b	x		
7	Jas. kasárne Topoľčany	38	ohriev.PZ 150	54	6	150	C/b	x		
8	Jas. kasárne Topoľčany	38	ohriev.PZ 80	54	6	80	C/b	x		
9	Jas. kasárne Topoľčany	37	ohriev.PZ 80	54	6	150	C/b	x		
10	Jas. kasárne Topoľčany	18	ohriev.2NP 5633	54	6	160	C/b	x		
11	Jas. kasárne Topoľčany	18	ohriev.SO/E	54	6	160	C/b	x		
12	Jas. kasárne Topoľčany	14	ohriev.EOV 122	54	6	120	C/b	x		
13	Jas. kasárne Topoľčany	13	ohriev.OKCE 160	54	6	80	C/b	x		
14	Jas. kasárne Topoľčany	13	ohriev.SO/E	54	6	180	C/b	x		
15	Jas. kasárne Topoľčany	21	ohriev.EO 937	54	6	160	C/b	x		
16	Jas. kasárne Topoľčany	30	ohriev.EZ 80C	54	6	80	C/b	x		
17	Jas. kasárne Topoľčany	30	ohriev.Q880GFCS	54	6	75	C/b	x		
18	Jas. kasárne Topoľčany	30	ohriev.Q 880VCA	54	6	77	C/b	x		
19	Jas. kasárne Topoľčany	30	ohriev.DUNA 90K	55	5,5	90	C/b	x		
20	Jas. kasárne Topoľčany	30	ohriev.DUNA 90K	55	5,5	90	C/b	x		

21	Jas. kasárne Topoľčany	143	ohriev.SO-120-1	90	6	120	C/b	x		
22	Jas. kasárne Topoľčany	29	ohriev.G 234X	95	4	200	C/b	x		
23	Jas. kasárne Topoľčany	138	ohriev.OVS	110	6	400	B/b	x		
24	Jas. kasárne Topoľčany	138	ohriev.OVS	110	6	400	B/b	x		
25	Jas. kasárne Topoľčany	138	ohriev.OVS	110	6	400	B/b	x		
26	Budova č. SNP1 Topoľčany	1 SNP	ohriev.EOV 152	54	6	150	C/b	x		
27	Budova č. SNP1 Topoľčany	1 SNP	ohriev.EOV 152	54	6	150	C/b	x		
28	Budova č. SNP1 Topoľčany	1 SNP	ohriev.EOV 152	54	6	150	C/b	x		
29	Budova č. SNP1 Topoľčany	1 SNP	ohriev.EOV 152	54	6	150	C/b	x		
30	Budova č. SNP4 Topoľčany	4 SNP	ohriev.EOV 122	54	6	150	C/b	x		
31	Budova č. SNP4 Topoľčany	4 SNP	ohriev.DUNA 90K	55	2,5	90	C/b	x		

ZEM. KOSTOL'ANY

Por. č.	Miesto	Bud. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Skupina VTZ	Požadovaná služba v r. 2012		
							opakovaná vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka	tlačová skúška
1	Čereňany	7	parný kotol PGP-65	zemný plyn	660 kW	B/a		x	
2	Čereňany	7	parný kotol PGP-65	zemný plyn	660 kW	B/a		x	

ZEM. KOSTOL'ANY

Por. č.	Miesto	Bud. č.	Názov - typ	Najvyš. pracov. Teplota	Najvyš. pracovný tlak	Objem v litroch	Skupina VTZ	Požadovaná služba v r. 2012		
								opakovaná vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka	tlačová skúška
1	Zemianske Kostoľany	13	parný bojler TV -typ OVL	110/200	6	630/3	A/b	x		
2	Zemianske Kostoľany	14	parný bojler TV -typ OVL	110/200	16	630	A/b	x		
3	Zemianske Kostoľany	27	parný bojler TV -typ OVL	110/200	16	400	A/b	x		
4	Zemianske Kostoľany	41	parný bojler TV -typ OVL	110/200	16	630	A/b	x		
5	Zemianske Kostoľany	44	parný bojler TV -typ OVL	110/200	16	400	A/b	x		
6	Zemianske Kostoľany	79	parný bojler TV -typ OVL	110/200	16	630	A/b	x		
7	Zemianske Kostoľany	83	parný bojler TV -typ OVL	110/200	16	1600/25	A/b	x		
8	Zemianske Kostoľany	84	parný bojler TV -typ OVL	110/200	16	630	A/b	x		
9	Zemianske Kostoľany	95	parný bojler TV -typ OVL	110/200	16	400	A/b	x		
10	Zemianske Kostoľany	113	parný bojler TV -typ OVL	110/200	16	400	A/b	x		
11	Zemianske Kostoľany	135	parný bojler TÚV	110/200	16	1000	A/b	x		
12	Zemianske Kostoľany	138	parný bojler TÚV	110/200	16	630	A/b	x		
13	Zemianske Kostoľany	139	parný bojler TÚV	110/200	16	400	A/b	x		

14	Zemianske Kostofany	140	parný bojler TÚV	110/200	16	400	A/b	x		
15	Zemianske Kostofany	141	parný bojler TÚV	110/200	16	478	A/b	x		
16	Nováky	6	el. ohrievač TV	110	10	1000	C/b	x		
17	Nováky	6	el. ohrievač TV	110	10	1000	C/b	x		
18	Nováky	7	Akumulačný ohrievač TV	110	10	4000/8	C/b	x		

ŽILINA

Por. č.	Miesto	Bud. č.	Názov - typ	Najvyš. pracov. Teplota	Najvyš. pracovný tlak	Objem v litroch	Skupina VTZ	Požadovaná služba v r. 2012		
								opakovaná vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka	tlaková skúška
1	VÚ 2790 Žilina	3	QUADROFLEX QF 7 plynový	110	8	300	C	x		
2	VÚ 2790 Žilina	8	QUADRIGA Q8 150 GORS plynový	110	8	155	C	x		
3	VÚ 2790 Žilina	8	QUADRIGA Q8 150 GORS plynový	110	8	155	C	x		
4	VÚ 2790 Žilina	13	QUANTUM Q7-75-VENT plynový	110	8	285	C			
5	VÚ 2790 Žilina	33	QUADRIGA Q8 150 GORS plynový	110	8	155	C	x		
6	VÚ 2790 Žilina	35	Ohrievač TÚV OVL	110/200 ¹	10/16 ¹	6300/18 ¹	B/b1	x		
7	VÚ 2790 Žilina	35	Ohrievač TÚV OVL	110/200 ¹	10/16 ¹	6300/18 ¹	B/b1	x		
8	VÚ 2790 Žilina	54	Ohrievač TÚV OVL	110/200 ¹	10/16 ¹	6300/18 ¹	B/b1	x		
9	VÚ 2790 Žilina	60	Ohrievač TÚV OVL	110/200 ¹	10/16 ¹	6300/18 ¹	B/b1	x		
10	VÚ 2790 Žilina	60	Ohrievač TÚV OVL	110/200 ¹	10/16 ¹	6300/18 ¹	B/b1	x		
11	VÚ 2790 Žilina	60	Ohrievač TÚV OVL	110/200 ¹	10/16 ¹	6300/18 ¹	B/b1	x		
12	VÚ 1072 Rašov	40	Ohrievač TÚV OVL				B/b	x		
13	VÚ 1072 Rašov	40	Ohrievač TÚV OVL				B/b	x		

ŽILINA

Por. č.	Miesto	Bud. č.	Názov - typ	Druh paliva	Výkon v kW	Skupina VTZ	Požadovaná služba v r. 2012		
							opakovaná vonkajšia prehliadka	vnútorná prehliadka	tlaková skúška
1.	VÚ 2790 Žilina	plynomerňa	KOROZ	plyn	12	B/h	x		
2.	VÚ 2790 Žilina	3	VISSMAN VITOGAS 100	plyn	42	B/h	x		
3.	VÚ 2790 Žilina	3	VISSMAN VITOGAS 100	plyn	42	B/h	x		
4.	VÚ 2790 Žilina	3	VISSMAN VITOGAS 100	plyn	42	B/h	x		
5.	VÚ 2790 Žilina	22	VIADRUS G-25	plyn	30	B/h	x		
6.	VÚ 2790 Žilina	22	ATTACK EKO 30	plyn	40	B/h	x		
7.	VÚ 2790 Žilina	32	VIADRUS G-34	plyn	48	B/h	x		
8.	VÚ 2790 Žilina	32	VIADRUS G-34	plyn	48	B/h	x		
9.	VÚ 2790 Žilina	32	VIADRUS G-34	plyn	48	B/h	x		
10.	VÚ 2790 Žilina	32	VIADRUS G-34	plyn	48	B/h	x		
11.	VÚ 1072 Rašov	25	VIADRUS G 100	plyn	220	B/h	x		
12.	VÚ 1072 Rašov	25	VIADRUS G 100	plyn	220	B/h	x		

**Zmluva o poskytnutí služby č.
uzatvorená podľa § 536 zákona č. 513/1991 Z. Obchodného zákonníka,
v znení neskorších predpisov**

Čl. I. Zmluvné strany

- 1.1 Objednávateľ** : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení štatutárneho zástupcu : Ing. Maroš Sládok – riaditeľ SAMaV Bratislava
Správa nehnuteľného majetku a výstavby Bratislava
Za Kasárňou 3, 832 47 Bratislava
: 30845572
IČO : Štátna pokladnica
Bankové spojenie : 7000171928/8180
Číslo účtu
Oprávnený rokovať vo veciach : Ing. Maroš Sládok ☎ 0960 327 510
- zmluvných : Mgr. Igor Hrubala ☎ 0960 327 502
- technických : Ing. Jozef Brezovský ☎ 0960 327 593
- 1.2 Poskytovateľ - obchodné meno** :
Sídlo :
V zastúpení :
Osoba oprávnená na rokovanie :
vo veciach zmluvných a :
technických :
IČO :
IČO DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
Číslo telefónu a faxu :
Register :
- 1.3** Zmluvné strany uzatvárajú túto zmluvu v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov a znení neskorších predpisov, podľa § 102 - zadanie zákazky s nízkou hodnotou.
- 1.4** Za objednávateľa budú viesť záznamy a potvrdzovať výkon služby oprávnené osoby za jednotlivé Strediská prevádzky objektov (ďalej len: „SPO“) nasledovne:
SPO Bratislava – Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, Bc. Stanislav Širůček, tel. 0903824718
SPO Malacky – Štúrova 147, 901 01 Malacky, Mgr Ivan HIKKEL, tel. 0903824407
SPO Hlohovec – Duklianska 39, 920 01 Hlohovec, Ing. Michal ROHLER, tel. 0903824394
SPO Trenčín – Železničná 3, 911 27 Trenčín, Ing. Marta ONDREJKOVÁ, tel. 0903824408
SPO Topoľčany – Tovarnická 1, 955 01 Topoľčany, Ing. Jozef ŠVIKRUHA, tel. 0903/824228
SPO Nitra – Jelenecká ulica, 949 01 Nitra, Ing. Ivan CHLEBEC, tel. 0903824396
SPO Levice – Šafárikova 9, 934 01 Levice, Ing. Martin MAJTÁN, tel. 0903824397
SPO Zemianske Kostolany – 972 43 Zemianske Kostolany, Ing. Stanislav JELÍNEK, tel. 0903824229
SPO Martin – ul. Jilemnického, 036 34 Martin, Ing. Ivan BOROVSÝ, tel. 0903824399
SPO Žilina – Rajecská cesta 18, 010 01 Žilina, Ing. Stanislav ZAJAČIK, tel. 0903824401

Čl. II. Predmet zmluvy a spôsob plnenia

- 2.1 Poskytovateľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť pre objednávateľa zabezpečí službu „**Prehliadky a skúšky technických zariadení tlakových – kotlov a ohrievačov**“ v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.
- 2.2 Špecifikácia služby: Predmetom zákazky je vykonanie pravidelných prehliadok a tlakových skúšok Kotlov a ohrievačov vody, v zmysle vyhlášky č. 508/2009 Z. z podľa prílohy 5, ktoré sú inštalované v objektoch podľa bodu 3 tejto výzvy, v rozsahu podľa prílohy č. 1 a 2 tejto výzvy.

Čl. III. Miesto poskytnutia služby a čas plnenia

- 3.1 Miesto poskytnutia služby – kasárne, objekty a prevádzky v regiónoch: SPO Bratislava, SPO Malacky, SPO Hlohovec, SPO Trenčín, SPO Topoľčany, SPO Nitra, SPO Levice, SPO Zemianske Kostolany, SPO Martin a SPO Žilina.
Miesta poskytnutia služby sú podrobne uvedené v prílohe č. 1 a 2, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
Na tlakové skúšky VTS tlakových bude prizvaný technický inšpektor na tlakové zariadenia MO z OddČIP Trenčín.
- 3.2 Termín dodania služby:
Začiatok – do 10 dní od nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy
Koniec – do 30. 11. 2012
- 3.2 Poskytovateľ sa zaväzuje realizovať požadované služby v dohodnutých termínoch podľa konkrétnych požiadaviek objednávateľa.
- 3.3 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytovateľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia služby uvedenom v bode 3.2 tejto zmluvy po dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť súvisiacu s realizáciou služby plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa. V tomto prípade má poskytovateľ právo na predĺženie lehoty poskytnutia služby.
- 3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že poskytnutá služba podľa tejto zmluvy sa považuje za splnenú, ak je riadne ukončená v celom rozsahu podľa tejto zmluvy a odovzdaná objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí.

Čl. IV. Cena služby

- 4.1 Cena za službu je stanovená dohodou a je spracovaná v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je cenová ponuka poskytovateľa.
- 4.2 Zmluvné strany dohodli celkovú cenu predmetu zmluvy nasledovne:
- | | |
|------------------------|---|
| Cena bez DPH | € |
| DPH 20% | € |
| Cena celkom s DPH..... | € |
- 4.3 Celová cena predmetu zmluvy vrátane DPH je rozdelená v členení na jednotlivé SPO podľa prílohy č. 1 k tejto zmluve.

Čl. V. Platobné podmienky

- 5.1 Úhrady budú vykonané bezhotovostným spôsobom na základe faktúr vystavených poskytovateľom. Poskytovateľ predloží faktúru až po ukončení služby, na základe podpísaného zápisu o odovzdaní a prevzatí služby a platnej revíznej správy so záverom (vyhovuje alebo nevyhovuje). V prípade nevyhovujúceho stavu rozpísať dôvody pre, ktoré kotly a ohrievače vody nevyhovujú. Fakturovanie bude vykonané po jednotlivých SPO.
- 5.2 Faktúra bude vystavená v zmysle § 71 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a musí obsahovať údaje uvedené v § 71 ods. 2 tohto zákona a číslo zmluvy objednávateľa. Prílohou faktúry bude zápis o odovzdaní a prevzatí služby odsúhlasený a potvrdený poverený pracovníkom objednávateľa. Zápis o odovzdaní a prevzatí služby bude obsahovať údaje o skutočnom množstve a frekvencii skontrolovaných výmenníkov, expanzomatov, vzdušníkov a bojlerov osobitne za každé SPO.
- 5.3 V prípade, že vo faktúre budú uvedené nesprávne údaje alebo nebudú obsahovať všetky uvedené náležitosti a podmienky, je to dôvod na odmietnutie faktúry a ich vrátenie na prepracovanie. Nová lehota splatnosti začne plynúť doručením novej faktúry objednávateľovi.
- 5.4 Zmluvné strany sa dohodli na splatnosti faktúry do 30 dní od obdržania faktúry. Plateľ nemešká s úhradou faktúry, pokiaľ v posledný deň jej splatnosti bola suma z účtu plateľa odpísaná.
- 5.5 Poskytovateľ zašle daňový doklad - faktúru na adresu príslušného strediska prevádzky objektov podľa údajov uvedených v bode 1.4 tejto zmluvy.

Čl. VI. Podmienky poskytnutia služby

- 6.1 Poskytovateľ poskytne službu na vlastné nebezpečenstvo v súlade s dodržiavaním platných právnych noriem v oblasti bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP) a ochrany pred požiarmi (OPP).
- 6.2 Pred začatím poskytovania služby v zmysle tejto zmluvy zodpovedný pracovník objednávateľa (na každom SPO) oboznámi poskytovateľa so základnými predpismi v oblasti BOZP a OPP, zásadami bezpečného správania sa na pracoviskách objednávateľa a možnými rizikami spojenými s pohybom zamestnancov po priestoroch, v ktorých bude služba poskytovaná. Pred zahájením prác predloží poskytovateľ zástupcom SPO menný zoznam pracovníkov s trvalým bydliskom a č. identifikačnej karty, identifikačné údaje o vozidle potrebnom na výkon služby, ktorí budú v teritóriu jednotlivých SPO vykonávať zazmluvnenú službu.
- 6.3 Poskytovateľ je povinný:
- a) vlastniť a pred začatím prác predložiť všetky povolenia, oprávnenia a osvedčenia potrebné pre danú činnosť,
 - b) zaistiť starostlivosť o bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu pred požiarmi, havarijnú prevenciu a ochranu pracovného prostredia,
 - c) spolupracovať so všetkými zúčastnenými subjektmi pri prevencii, príprave a zaistení bezpečného, zdravie neohrožujúceho pracovného prostredia pre všetky osoby na pracovisku,
 - d) zaistiť aby jeho pracovná činnosť bola organizovaná a vykonávaná tak, aby súčasne boli chránené osoby, ktoré sa na pracovisku a v jeho bezprostrednej blízkosti pohybujú,
 - e) vykonávať práce v súlade s ustanoveniami všeobecne platných legislatívnych predpisov a technických noriem,
 - f) dodržiavať pri svojej práci stanovené technologické a pracovné postupy, ktoré súvisia s jeho vykonávanou pracovnou činnosťou.
- 6.4 V prípade, ak objednávateľ zistí, že poskytovateľ poskytuje službu v rozpore so svojimi povinnosťami, je oprávnený žiadať jej poskytovanie riadnym spôsobom, ako aj bezplatné odstránenie prípadných väd, spôsobených vadným poskytovaním služby.
- 6.5 Poskytovateľ je povinný uhradiť objednávateľovi prípadnú škodu a straty spôsobené jeho zamestnancami.
- 6.6 Poskytovateľ sa zaväzuje rešpektovať svojimi pracovníkmi pokyny a inštrukcie riadiacimi pracovníkmi objednávateľa, súvisiace s vnútorným poriadkom a režimom života v objekte.
- 6.7 Poskytovateľ poveruje výkonom BOZP a PO :

Čl. VII. Zodpovednosť za vady

7.1 Poskytnutie služby musí byť uskutočnené v zmysle platných noriem pre predmet plnenia zmluvy, musí byť zrealizované včas a kvalitne a musí spĺňať bezpečnostné požiadavky.

Čl. VIII. Zmluvné pokuty, odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Ak poskytovateľ nevykoná službu v dohodnutých termínoch, podľa bodu 3.2 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,025 % z príslušnej ceny služby (jednotlivé SPO) za každý deň omeškania až do ukončenia služby podľa zmluvných podmienok.
- 8.2 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť poskytovateľovi úrok z omeškania vo výške 0,025 % z dlžnej čiastky za každý deň omeškania.
- 8.3 Poskytovateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak objednávateľ neplní zmluvné podmienky a tým poskytovateľovi znemožňuje zabezpečenie služby.
- 8.4 Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy ak poskytovateľ:
- bezdôvodne odmietne zabezpečiť službu,
 - nedodrží kvalitu zabezpečenia služby podľa príslušných noriem
- 8.5 Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, ktorý zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Účinky odstúpenia nastávajú nasledujúcim dňom odo dňa prevzatia odstúpenia, resp. nasledujúcim dňom, kedy sa zásielka vrátila ako nedoručená.

Čl. IX . Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán
- 9.2 Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 9.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté niečo iné, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a Občianskeho zákonníka.
- 9.4 Všetky body tejto zmluvy je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 9.5 Zmluva je vyhotovená v štyroch vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú tri určené pre objednávateľa a jeden pre poskytovateľa.
- 9.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia.
- 9.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 546/2010 Z .z., ktorým sa dopĺňa zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony.
- 9.8 Zmluvné strany súhlasia so zverejnením tejto zmluvy v Centrálnom registri zmlúv Úradu vlády SR na internete.

V Bratislave dňa :

V dňa :

Objednávateľ

Poskytovateľ

Riaditeľ SAMAV Bratislava
Ing. Maroš Sládok

.....
.....

Príloha č. 1 a 2 k Zmluve o poskytnutí služby č.

(bude doplnená cenová ponuka úspešného uchádzača)

V , dňa

Poskytovateľ

.....
.....