

VÝZVA NA PREDLOŽENIE CENOVEJ PONUKY

Zákazka na dodanie tovaru podľa §9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany SR
Akvizičná agentúra
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: Roman NOVOSAD
Telefón: 0960/317 639
Fax: 0960/312 528
E-mail: roman.novosad@mod.gov.sk

2. Predmet zákazky: Prístroj dýchací vzduchový MSA AUER

3. Druh a množstvo:

Predmet zákazky	Predpokladané množstvo ks			
	rok 2014	rok 2015	rok 2016	rok 2017
Autonómny dýchací prístroj vzduchový pre hasičov MSA AUER typ AirGo-Pro LG D-SL	3	3	3	3

CPV: 35111100-6

V prípade, že ponuka úspešného uchádzača prevýši pridelené finančné prostriedky, verejný obstarávateľ má právo danú ponuku neprijat' resp. znížiť predpokladaný rozsah predmetu zákazky v závislosti na vyčlenených finančných prostriedkoch rozpočtu rezortu obrany určených na obstaranie predmetu zákazky.

4. Typ zmluvy: Rámcová dohoda

5. Miesto dodania: Vojenský útvar 9994, ul. Slovenskej armády 52, 914 41 Nemšová.

6. Termín dodania: pre rok 2014 do 30. septembra 2014

7. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

Lehota na doručenie ponúk: do 23. mája 2014 do 10,00

Doručenie ponúk:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania)
- označenie „**Zákazka - neotvárať**“
- heslo „**Prístroj dýchací vzduchový MSA AUER**“

Ponuku je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

poštou: Ministerstvo obrany SR
Akvizičná agentúra
Stredisko administratívnej bezpečnosti a registratúry utajovaných skutočností MO
Kutuzovova 8
832 47 Bratislava

osobne: Ministerstvo obrany SR
Akvizičná agentúra
Stredisko administratívnej bezpečnosti a registratúry utajovaných skutočností MO
Budova č.6, 2 podlažie , č. dverí 209

8. Vyhodnotenie ponúk: 26. mája 2014

9. Podmienky účasti:

Uchádzač predloží tieto doklady:

a) doklad o oprávnenosti dodávať tovar:

- živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba – podnikateľ, príspevková organizácia – podnikateľ) alebo,
- výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba – podnikateľ, fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri) alebo,
- iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov.

b) opis ponúkaného tovaru (skutočné parametre ponúkaného tovaru), ktorý musí spĺňať požiadavky uvedené v prílohe č. 2, doplnený o fotografie alebo prospekty a nákresy, záručné podmienky – záruka sa požaduje minimálne na 24 mesiacov,

c) certifikát vydaný akreditovaným certifikačným orgánom, ktorým tento potvrdí zhodu uvedeného typu výrobku s požiadavkami uvedenými v technickej špecifikácii výrobcu.(certifikát Atex)

Predložené doklady podľa bodu a) pri predložení ponuky fotokópiu, pred podpisom zmluvy v origináli alebo úradne overenej kópii a podľa bodu c) musia byť originál alebo úradne overená kópia.

Ponuka a predložené doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v štátnom jazyku - **slovenský jazyk. Ponuka môže byť predložená aj v českom jazyku. U dokladov predložených v inom jazyku uchádzač predloží úradný preklad** takýchto dokladov do štátneho jazyka (okrem dokladov v českom jazyku)

Cenová ponuka uchádzača, ktorý nesplní vyššie uvedené podmienky účasti nebude vyhodnocovaná.

10. Obsah ponuky :

- **doklady** podľa bodu 9 tejto výzvy – doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti,
- **cenová ponuka** na predmet zákazky, **vypracovaná podľa Prílohy č. 1** k tejto výzve, **podpísaná** štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva), **predložená s opisom ponúkaných technických parametrov**, ktoré musia byť **v súlade s minimálnymi technickými parametrami požadovanými verejným obstarávateľom** uvedené v prílohe č.2 .

11. Kritériá na hodnotenie ponúk:

Najnižšia cena

12. Ďalšie informácie:

- všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa budú vyhodnocovať, bude bezodkladne oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk;
- úspešnému uchádzačovi sa oznámi prijatie jeho ponuky s tým, že uzatvorenie zmluvy je viazané splnením podmienky predloženia originálneho dokladu o oprávnení podnikat' s predmetom zákazky/resp. jeho overenej kópie nie staršej ako tri mesiace ku dňu predkladania;
- v prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky alebo neposkytne riadnu súčinnosť verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov;
- platba za dodanie tovaru sa uskutoční bezhotovostne na základe vystavenej faktúry po riadnom poskytnutí predmetu zákazky v mieste plnenia. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia verejnému obstarávateľovi. Preddavky ani zálohové platby verejný obstarávateľ nebude poskytovať.

Vzor

Cenová ponuka

P.č.	Názov	Typ	Cena za súpravu v EUR bez DPH	Cena za súpravu v EUR s 20% DPH
1	Autonómny dýchací prístroj vzduchový pre hasičov MSA AUER	AirGo-Pro LG D-SL		

(podpis štatutárneho zástupcu uchádzača)

POZNÁMKA: Cena musí byť konečná, vrátane všetkých nákladov spojených s doručením predmetu zákazky do miesta dodania podľa bodu 5. tejto výzvy.

Opis predmetu zákazky a podrobná špecifikácia

Autonómny dýchací prístroj vzduchový pre hasičov MSA AUER typ AirGo-Pro LG D-SL

Autonómny dýchací prístroj s otvoreným okruhom na tlakový vzduch s prevádzkovým tlakom 30 MPa musí spĺňať normu EN 137 a súvisiacich noriem. Prístroj musí zabezpečovať kompatibilitu s existujúcou výstrojom hasičských jednotiek a musí byť zaradený do používania v jednotkách HaZZ v Slovenskej republike. Celková hmotnosť dýchacieho prístroja s naplnenou tlakovou fľašou musí byť max. 12 kg.

Prístroj sa musí skladať z týchto hlavných častí :

- 1) nastaviteľný nosič na chrbát s nastaviteľným nosným postrojom
- 2) redukčný ventil
- 3) hadica na vedenie vysokého tlaku v stredotlakovom vedení
- 4) manometer
- 5) varovné signalizačné zariadenie poklesu tlaku vzduchu
- 6) pľúcna automatika (AutoMAXX-AS, CD médium, návod na použitie , MSA)
- 7) zásobník vzduchu – kompozitná tlaková nádoba alebo nádoby (300 bar, objem 6,8 až 7,0 l)
- 8) celotvárová maska (Ultra Elite PS-MaXX, MSA)

Opis chrbtového nosiča:

Ergonomický tvarovaný nosič na chrbát sa musí skladať z tvrdého, torzne tuhého a teplu odolného nosníka, ktorý je bez ostrých výstupkov. Ľahká a rýchla montáž tlakových fliaš k redukčnému ventilu musí byť zabezpečená uchytením redukčného ventilu na pohyblivom kĺbe. K redukčnému ventilu musí byť pripojená jedna tlaková hadica, ktorá zároveň zabezpečuje vedenie vysokého tlaku v stredotlakovej hadici, či že systém musí tvoriť jednohadicové vedenie. K tomuto vedeniu musí byť pripojená konzola, ktorá je zložená z manometra s plne fosforeskujúcim displejom s dvoma rýchlo spojkami pre pľúcnu automatiku výstražná signalizácia musí byť integrovaná do stredu ochranného krytu manometra medzi dve rýchlo spojky pre pľúcnu automatiku. popruhy a bedrový pás musí byť vyhotovený z nehorľavého vlákna a musia byť zmäkčené podšívkami. Nosič musí byť vybavený tepelne odolným upínacím pásom na montáž všetkých typov tlakových fliaš s možnosťou dvoj kombinácie. Chrbtový nosič musí umožňovať ľahký transport a aj prípadné upevnenie do hasičského auta. Za účelom zvýšenia ochrany užívateľov a prehľadu počas zásahu chrbtový nosič musí umožňovať montáž telemetrie na prenos údajov.

Pľúcna automatika MSA Auto MaXX AS musí byť vyrobená z nárazu odolného plastu a musí byť chránená pred vniknutím nečistôt. K stredotlakovej hadici sa musí spájať bezpečnostnou rýchlospojkou. Pľúcna automatika musí mať zvýraznené tlačítko vypínania pretlaku, ktoré je možné ovládať aj v rukaviciach. Pľúcna automatika musí byť vybavená vzduchovou sprchou. Pľúcna automatika musí mať bajonetovú koncovku pre spojenie s ochranou maskou. Pľúcna automatika musí umožňovať rýchle odopnutie od masky aj jednou rukou.

Ochranná maska celo tvárová MSA Ultra elite PS MaXX musí byť vyrobená z pružného antistatického, zdravotne neškodlivého materiálu. Dobrý rozhľad musí byť zabezpečený širokým prieszorom. Optimálny tok vzduchu v maske musí zabezpečovať, že sa prieszor v maske nezahmlieva. Komfortné nosenie masky musia umožňovať nastaviteľné päť bodové popruhy. Maska musí byť vybavená hovorovou membránou a musí umožňovať vnútornú montáž dioptrických skiel. Ochrannú masku spolu s dýchacím prístrojom musí byť možné používať aj s ochranným odevom. Pre zvýšenie bezpečnosti užívateľa ochranná maska musí umožňovať montáž bezdrôtovej jednotky na sledovanie tlaku vzduchu.

Tlaková fľaša musí byť vyrobená z kompozitných materiálov. Vnútro fľaše musí tvoriť hliníkové púzdro. Objem fľaše musí byť 6,8 až 7,0 litra. Plniaci tlak v kompozitnej fľaši je 30 MPa. Životnosť fľaše sa požaduje min20 rokov. Farebné vyhotovenie musí byť v súlade s normou STN EN 1089-3.

Prístroj musí byť schválený pre použitie v priestore s nebezpečenstvom výbuchu (**certifikát Atex**).

Spolu s predmetom zákazky sa požaduje dodať návod na obsluhu a údržbu a technický popis predmetu zákazky na každý kus predmetu zákazky a záručné podmienky.