

**Výzva na predloženie cenovej ponuky
pri zadávaní zákazky podľa § 9 ods. 9 zákona
č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
v znení neskorších predpisov.**

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

IČO : 308 455 72

Poverená procesom verejného obstarávania je :

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky

Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Vozár, tel.: 0960/327 588, e-mail: jozef.vozar@mod.gov.sk

Pre veci technické: Ing. František Golian, ☎ 0960/317 116, e-mail: frantisek.goliann@mil.sk

2. Predmet zákazky:

„SPO Bratislava – opravy po vykonaných OP a OS požiarňových vodovodov“

3. Spoločný slovník obstarávania (CPV): 50413200-5

4. Typ zmluvného vzťahu:

Zmluva o dielo uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č.513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov.

5. Miesto dodania:

MO SR, Kutuzovove kasárne, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

MO SR, Duklianske kasárne, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

MO SR, Posádkový klub, Dulovo námestie 5, 831 07 Bratislava 2

MO SR, Špitálska ulica 22, 811 08 Bratislava 1

Vojenský útvar 1570 - Vajnory, Rybníčná 38, 831 07 Bratislava

Vojenský útvar 11725 - Slovenský Grob, Záhradná 41, 900 26 Slovenský Grob

Vojenský útvar 3030 – Mierovo, 930 41 Mierovo

Vojenský útvar 4405 – Viničné, Nová 157, 900 23 Viničné

6. Termín dodania:

Do 60 kalendárnych dní po nadobudnutí účinnosti zmluvy.

7. Opis predmetu zákazky:

Odstránenie havarijného stavu na protipožiarňových zariadeniach z dôvodu zabezpečenia požiarnej ochrany budov a zariadení. Popis, rozsah a množstvo požadovaných prác a služieb obsahuje príloha č. 1.

Bližšia špecifikácia pre zabezpečenie realizačných prác je zapracovaná v obchodných podmienkach verejného obstarávateľa (príloha č. 2 tejto výzvy).

8. Rozsah ponuky: na celý predmet zákazky.

9. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi:

- adresa verejného obstarávateľa,
- adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesto podnikania),
- označenie: „**Súťaž – neotvárať**“
- heslo: „**SPO Bratislava – opravy po vykonaných OP a OS požiarnych vodovodov**“

Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa:

- poštou: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
- osobne alebo kuriérom:
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, II. poschodie miestnosť
č. 209- pracovisko administratívnej bezpečnosti

Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 30.06. 2015 o 11,00 hod.

10. Vyhodnotenie ponúk:

Otváranie obálok s ponukami:

Miesto: Agentúra správy majetku, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava, II. poschodie, miestnosť č. 216.

Dátum otvárania ponúk : dňa 30.06. 2015 o 11,30 hod.

Na otváraní obálok s ponukami sa umožňuje účasť uchádzačom, ktorí predložili ponuku v lehote na predkladanie ponúk, pričom každý štatutárny zástupca uchádzača preukáže svoju totožnosť pred otváraním obálok občianskym preukazom alebo iným hodnoverným dokladom.

Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaná cena zákazky je: **8 580,- € vrátane DPH (7 150,-€ bez DPH).**

Hodnotená bude len celková zmluvná cena s DPH. Komisia prideli poradie od najnižšej ceny po najvyššiu cenu. Úspešným sa stane ten uchádzač, ktorého vyhodnotená ponuka bude obsahovať najnižšiu celkovú zmluvnú cenu s DPH.

V prípade, že ponuky presiahnu predpokladanú cenu zákazky, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo označiť ponuky za neprijateľné, a ak ani jedna ponuka nebude prijateľná, vyhradzuje si právo zrušiť túto súťaž.

11. Podmienky účasti:

11.1. Doklad o oprávnení podnikat' v predmete zákazky – napr. výpis zo živnostenského alebo obchodného registra, alebo potvrdenie o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa § 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v platnom znení. Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu a pred podpisom zmluvy predloží originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu požadovaného dokladu.

Pri predložení ponuky uchádzač predloží len neoverenú fotokópiu dokladu. Pred podpisom zmluvy predloží úspešný uchádzač originál alebo úradne osvedčenú fotokópiu dokladu.

12. Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

Obchodné podmienky stanovené verejným obstarávateľom (návrh zmluvy o dielo) sú zverejnené v prílohe č. 2 tejto výzvy. Uchádzač v ponuke zmluvu nepredkladá. Táto bude uzavretá len s úspešným uchádzačom po vyhodnotení ponúk, pričom budú doplnené identifikačné údaje a cenová časť v súlade s jeho ponukou.

13. Obsah ponuky:

- **doklady podľa bodu 11** tejto výzvy – doklady preukazujúce splnenie podmienok účasti,
- **cenová ponuka** na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa bodu 14 tejto výzvy, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva),
- **prehlásenie uchádzača**, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na zhotovenie predmetu zákazky uvedenými v tejto výzve. Toto prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

14. Požiadavky na predloženie cenovej ponuky:

Uchádzač môže predložiť iba jednu cenovú ponuku. Uchádzač do ceny zahrnie všetky náklady, ktoré mu vzniknú v súvislosti s vykonaním prác (napr. priamy materiál, priame mzdy, zisk, dopravu atď.).

Uchádzač navrhovanú cenu predmetu zadávanej zákazky predloží podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č. 1 k tejto výzve.

15. Kritérium na hodnotenie ponúk: najnižšia celková zmluvná cena s DPH.

16. Ďalšie informácie verejného obstarávateľa:

Verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu. Všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk; úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. Úspešný uchádzač musí pred podpisom zmluvy o dielo predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11.1, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť zmluvu o dielo s uchádzačom umiestneným ako druhým v poradí, ak z rôznych dôvodov nedôjde k dohode s úspešným uchádzačom. Ak nedôjde k dohode ani s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako druhý v poradí, môže verejný obstarávateľ uzavrieť zmluvu s uchádzačom, ktorý je umiestnený ako tretí v poradí.

Všetky náklady uchádzačov spojené s účasťou v tomto postupe zadávania zákazky si uchádzači hradia v plnej výške.

Obhliada: Ak záujemca prejaví záujem o vykonanie obhliadky, táto sa uskutoční dňa 18.06. 2015 o 09,00 hod., zraz účastníkov bude pred vstupom do MO SR, Kutuzovove kasárne, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

Záujemcovia, ktorí prejavia záujem o vykonanie obhliadky, sa prihlásia na obhliadku priamo u zodpovednej osoby: Ing. František Golian, ☎ 0960/317 116, e-mail: frantisek.goliann@mil.sk.

17. Dôvody zrušenia zadania zákazky:

- nebola predložená ani jedna ponuka,
- ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy,

- ani jedna z predložených ponúk nevyhovuje požiadavkám verejného obstarávateľa,
- zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená.,
- bola doručená len jedna ponuka.

18. Prílohy:

č. 1 – Špecifikácia prác pre vypracovanie cenovej ponuky

č. 2 - Obchodné podmienky –zmluva o dielo

Ing. Július RAPAVÝ
riaditeľ

Špecifikácia prác:

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	Slovné zdôvodnenie a požadovaný rozsah opráv, rozmery a iná špecifikácia opráv	Množstvo v merných jednotkách	
<u>MO SR-Kutuzovove k.</u>			
bud.6, prízemie, č.3	C52- požiar. ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud. 12 prízemie, č.1	C 52 – požiar. ventil sa nedá otvoriť nutná výmena	1 ks	
bud. 8, prízemie, č.1	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud. 8, 2. posch., č.2	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud. 8, 1. posch., č.3	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud. 9, 3. posch., č.1	C 52 požiar. ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud. 9, 2. posch., č.2	C 52 požiar. ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud. 9, 1. posch., č.3	C 52 požiar. ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud. 9, prízemie., č.4, č.5	C 52 požiarne ventily sa nedajú otvoriť nutná oprava	2 ks	
bud. 31, prízemie č. 2	D 25 požiar. ventil sa nedá otvoriť nutná výmena, chýba hadica a prúdnic	1 ks	
bud. 31, 1.posch. č. 1	D 25 požiar. ventil sa nedá otvoriť nutná výmena, chýba hadica a prúdnic	1 ks	
bud.111,1.posch. jedál.č1	C 52 požiar. ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.111,1.posch. kuch.č2	C 52 chýba hadicové uloženie.	1 ks	
bud.111, prízemie.č.3	C 52 požiar. ventil sa nedá otvoriť nutná výmena, chýba hadicové uloženie.	1 ks	
bud.111, prízemie.č.4	C 52 chýba hadicové uloženie,	1 ks	
bud.111, suterén.č.5	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.19,prízemie.kult, č.2	C 52 požiar. ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie.	1 ks	
bud.19, 2.posch, č.1	C 52 požiar. ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie.	1 ks	
bud.19, 1.posch, č.2	C 52 požiar. ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie.	1 ks	
bud.19,prízemie., č.3	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.22,1.posch.,č.1	C 52 požiar. ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena.	1 ks	
bud.22, prízemie, č.2	C 52 požiar. ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie.	1 ks	
bud. 22, 1. posch.č.3	C 52 požiar. ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.29, 1.posch. č.1	C 52 požiar. ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena,	1 ks	
bud. 29, prízemie č.3	C 52 požiar. ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena,	1 ks	

bud. 24, 1.posch. č.1	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud. 24, prízemie č.2	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud. 151C, 4.posch., č.1	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud. 151C, 4.posch., č.2	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud. 151C, 4. posch., č.3	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud. 151A, 4 posch. č.4	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud. 151A, 4 posch. č.5	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud. 151A, 3 posch. č.6	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud. 151A, 3 posch. č.7	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.151C,3posch.č.8,9,10	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	6 ks	
bud.151C,2.posch.č.11,12	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	4 ks	
bud.151C,2.posch.č.13	chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.151A,2.posch.č.14, 15	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	4 ks	
bud.151A,1.posch.č.16, 17	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	4 ks	
bud.151C,1.posch.č.18	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.151C,1.posch.č.20	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud.151C, prízemie č.21 ,22, 23.	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena.	3 ks	
bud. 151A,prízemie č.25	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud. 151A,suterén č.26,29	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	4 ks	
bud. 151A,suterén č.27,28	chýba hadicové uloženie	2 ks	
bud. 151A,suterén č.30,31	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena	2 ks	
budova č. 32, č.1	D 25 prúdnicia nie je zatváracia nutná výmena	1 ks	
budova č.27, č.2	B 75 chýba šúpatkový ventil	1 ks	
budova 151, č.9	B 75 ventil je poškodený	1 ks	
<u>MO SR Dukl. kasárne</u>			
bud.1A,3.posch., č.1,2	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena	2 ks	
bud.1A,1.posch., č.5	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.1A,prízemie, č.8	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie.	2 ks	
bud.1A suterén, č.10	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud.3, 1.posch. č.3,4	chýba hadicové uloženie	2 ks	

bud.3,,prízemie, č.5	chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.4,jedáleň, č. 2	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud.5, 3. posch., č. 1	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud.46, 1. posch., č. 1	D 25 nevhodná prúdnic, nutná výmena	1 ks	
bud.46, 1. prízemie., č. 2	D 25 nevhodná prúdnic, nutná výmena	1 ks	
bud.46, 1. suterén., č. 3	D 25 nevhodná prúdnic, nutná výmena	1 ks	
bud.1VcP, 4. posch., č.1,2	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena	2 ks	
bud.1VcP, 3. posch., č.3,4	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena,	2 ks	
bud.1VcP, 2. posch., č.5,6	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena ,chýba hadicové uloženie	4 ks	
bud.1VcP, 1 posch., č.7,8	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena ,chýba hadicové uloženie	4 ks	
bud.1VcP, prízemie, č.9	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud.1VcP, prízemie, č.10	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.15,brána 10, č. 1	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.15,brána 12, č. 2	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.15,brána 14, č.3	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud.15,brána 15, č.4	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud.15, vchod 7, č.5,6	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	4ks	
bud.15,brána 9, č. 7	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.15,brána 16, č. 8	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena.	1 ks	
bud.15,brána 17, č. 9	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	2 ks	
budova 9, č.1	B 75 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
budova 2, č.2	B 75 odtrhnutý ventil, vymeniť	1 ks	
budova 3, č.3	B 75 nedá sa nasadiť nadstavec, vymeniť.	1 ks	
<u>MO SR Dulovo námestie</u>			
bud. 1. posch., č. 3	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie.	2 ks	
<u>MO SR Špitálskej ul.</u>			
bud. adm. 4.posch vľavo-vpravo, č. 3,4	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	4 ks	

3.posch.vľavo-vpravo, č.5,6.	C 52 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	4 ks	
2.posch.vľavo-vpravo, č.7,8.	C 52 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	4 ks	
1.posch.vľavo-vpravo, č.9,10.	C 52 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	4 ks	
Suterén, vľavo - vpravo, č.11,12.	C 52 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	4 ks	
<u>VÚ 1570 Vainory</u>			
bud.veliteľstva,1.posch., č.1, 2.	C 52 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena.	2 ks	
bud. veliteľstva, prízemie, č.3, 5	C 52 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena.	2 ks	
bud.veliteľstva,prízemie,č.4	C 52 požiarne ventil je bez vody	1 ks	
bud. 55 - VZK jedáleň , prízemie, č.1	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	2 ks	
bud. 55 – VZK za kuchyňou, č.2	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	2 ks	
bud. 55-KJB 1.posch.,č.1	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	2 ks	
bud. 55-KJB, prízemie,č.2	chýba hadicové uloženie, požiarne ventil je bez vody.	1 ks	
bud. 55-KJB, prízemie,č.3	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	2 ks	
bud. 35-brána 13, č.1	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena,	1 ks	
bud. 38-prízemie, č.1	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena,	1 ks	
bud. 38-kotolňa, č.3	C 52 chýba hadicové uloženie.	1 ks	
park techniky- VÚ 1570, č.1, 2, 3, 6.	C 52 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena,	4 ks	
bud.1/A-3.posch., č. 1	D 25 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadica a prúdnicia.	3 ks	
bud.1/A-3.posch., č. 2	D 25 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadica, prúdnicia a hadicové uloženie.	4 ks	
bud.1/A-2.posch., č. 3	D 25 chýba hadica	1 ks	
bud.1/A-2.posch., č. 4	D 25 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadica a prúdnicia	3 ks	
bud.1/A-1.posch., č. 5,6	D 25 chýbajú hadice a prúdnice	4 ks	
bud. 1/A-prízemie, č.7	D 25 chýba hadica	1 ks	
bud. 1/A-prízemie, č.8	D 25 chýba hadica a prúdnicia	2 ks	
bud.1/B-3.posch., č. 1,2	D 25 chýbajú prúdnice	2 ks	
bud.1/B-1.posch., č. 5	D 25 chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud. 1/B-prízemie, č.7	D 25 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba prúdnicia	2 ks	
bud. 1/B-prízemie, č.8	D 25 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena.	1 ks	

bud.1/C-1.posch., č. 5	D 25 chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.1/C-prízemie., č.7,8	D 25 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena.	2 ks	
bud.1/D 3.posch.,č.1,2,3.	C 52 požiarne ventily sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýbajú hadice, prúdnice a hadicové uloženie.	12 ks	
bud.1/D 2.posch.,č.4.	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadica, prúdnica a hadicové uloženie.	4 ks	
bud.1/D 2.posch.,č.5.	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadica, prúdnica .	3 ks	
bud.1/D 2.posch.,č.6.	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.1/D 1.posch.,č.8.	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena.	1 ks	
bud.1/D.prízemie,č10,12	C 52 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena	2 ks	
budova 68-telocvična, č.1	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
budova 68-chodba, č.2	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
budova 68-sauna, č.3	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
budova 35-brána 1, č.2	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
budova 35-brána 5, č.1	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
pri transformátore, č.1	B 75 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
za kuchyňou, č.2	B 75 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
za štábom, č.3	B 75 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
budova 55, č.4	B 75 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
pred ošetrovňou	B 75 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
medzi ošetrovňou a bránou	B 75 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
pri telocvični, č.8	B 75 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
za telocvičnou, č.11,12,13	B 75 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena	3 ks	
<u>VÚ 1172 Slovenský Grob</u>			
Pri vodárni , č.1	B 75 požiarne ventil je bez vody, oprava	1 ks	
Za vrátnicou, č. 2	B 75 požiarne ventil je bez vody, oprava	1 ks	
Pri kuchyni, č.3	B 75 požiarne ventil je bez vody, oprava	1 ks	
Za kuchyňou, č.4	B 75 požiarne ventil je bez vody, oprava	1 ks	
Za autoparkom, č.5	B 75 požiarne ventil je bez vody, oprava	1 ks	
Pri autoparku, č.ž	B 75 požiarne ventil je bez vody, oprava	1 ks	
<u>VÚ 3030 Mierovo</u>			
budova 1, 3. posch, č.1	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena.	1 ks	

budova 1, 2. posch, č.2	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba prúdnica	2 ks	
budova 1, 1. posch, č.3	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
autopark, č.1,2	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena	2 ks	
budova 80, č.1	52 chýba hadica a chýba hadicové uloženie	2 ks	
budova 80-telocvična, č.2	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bývalá rota, č.1	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
sal, č.1	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadica.	2 ks	
sal, č.2	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
<u>VÚ 4405 Viničné</u>			
Veliteľ. bud. ,2.posch.,č.2	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
Veliteľ.bud.,1.posch.,č.3,4	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena	2 ks	
Veliteľ.bud.,prízemie, č.5, 6, 9.	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena	3 ks	
Veliteľ. bud.,suterén,č.7,8	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena	2 ks	
Kotolňa, č.1	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
Kuchyňa, č.1.	B 75 požiarny ventil je bez vody, oprava	1 ks	
	Ostatné náklady		

Cena bez DPH

DPH 20 %

Cena spolu s DPH

pečiatka a podpis

Do ceny je potrebné zahrnúť všetky vedľajšie náklady spojené s predmetom zákazky (napr. doprava, tlaková skúška,)

Ak uchádzač nie je platcom DPH upozorní na túto skutočnosť v ponuke. Verejný obstarávateľ bude považovať ponúknutú cenu za konečnú !

Obchodné meno uchádzača a adresa sídla:

.....

..... **IČO :**

Číslo telefónu, e-mail :

Prehlásenie - súhlasím so všetkými podmienkami uvedenými vo Výzve na predloženie ponuky
č.p. ASM-741-3/2015

.....

podpis štatutárneho zástupcu uchádzača
(odtlačok pečiatky)

Zmluva o dielo č. ASM-741/2015
uzatvorená podľa § 536 až 565 zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

Článok I.
Zmluvné strany

1.1 Objednávateľ : **Slovenská republika - Ministerstvo obrany SR**
Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
V zastúpení : Ing. Jozef DROZD – generálny riaditeľ
národný riaditeľ pre infraštruktúru
IČO : 30845572
Bankové spojenie : Štátna pokladnica
Číslo účtu : 7000171215/8180
IBAN SK 50 8180 0000 0070 0017 1215
:

(ďalej len „objednávateľ“)

1.2 Zhotoviteľ – obchodné meno :
Sídlo/ Miesto podnikania :
V zastúpení :
Osoba oprávnená na rokovanie
vo veciach zmluvných a :
technických :
IČO :
IČ DPH :
Bankové spojenie :
Číslo účtu :
IBAN :

Číslo telefónu a e-mail
Register

(ďalej len „zhotoviteľ“)

- 1.3** Za objednávateľa v procese realizácie diela a agendou s tým spojenou je oprávnený konať vo veciach
- zmluvných: Ing. Jozef DROZD, tel. 0960/322 829
 - technických: PhDr. Peter ĎURČO - vedúci Strediska prevádzky objektov Bratislava, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava (ďalej „SPO“ Bratislava), ☎ 0960 317 111

reklamácií, fakturácie a prevzatia diela: Ing. František Golian, ☎ 0960/317 116, e-mail: frantisek.goliann@mil.sk.

Za zhotoviteľa je v procese realizácie diela a s agendou s tým spojenou oprávnený konať vo veciach

- zmluvných:
- technických
- reklamácií a fakturácie:
- odovzdania diela:

- 1.4 Zmluvné strany uzatvárajú zmluvu o dielo podľa § 536 a nasl. Zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“) a v súlade so zákonom č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zmluva“).

Článok II.

Predmet zmluvy

- 2.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za podmienok dohodnutých v tejto zmluve, vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pre objednávateľa vykoná dielo – opravy požiarных vodovodov, podľa oceneného popisu rozsahu prác a dodávok uvedeného v prílohe č.1, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy a komplexnú tlakovú skúšku požiarных vodovodov (ďalej len „dielo“).
- 2.2 Názov diela:
- „SPO Bratislava – opravy po vykonaných OP a OS požiarных vodovodov“**
- 2.3 Objednávateľ sa zaväzuje, že dielo zhotovené v súlade s touto zmluvou prevezme a zaplatí zmluvne dohodnutú cenu podľa článku IV. tejto zmluvy a v súlade s platobnými podmienkami stanovenými v článku V. tejto zmluvy.
- 2.4 Zhotoviteľ je na svoje nebezpečenstvo povinný po zhotovení diela vykonať komplexnú prehliadku a tlakovú skúšku požiarных vodovodov, odborne a kvalitne, za podmienok uvedených v tejto zmluve a v súvisiacich príslušných technických normách, v nadväznosti na ocenený popis prác a dodávok uvedených v prílohe č. 1. tejto zmluvy. Dielo je vykonané riadne až po úspešnom vykonaní odborných tlakových skúšok a odovzdaní zápisu o ich uskutočnení..

Článok III.

Čas, spôsob a miesto plnenia

- 3.1 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predmetné dielo vykoná v termíne:
do 60 dní od nadobudnutia účinnosti zmluvy.
Dielo bude možné vykonávať v pracovné dni v čase od 7,30- 15,30 hod. Zmenu pracovného času je možné dohodnúť s vedúcim SPO Bratislava, uvedeným v bode 1.3 tejto zmluvy, na základe jednorazového povolenia.
- 3.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom vykonania diela uvedeným v bode 3.1 tejto zmluvy, pokiaľ mu vo vykonávaní diela bránili okolnosti na strane

objednávateľa. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie lehoty vykonania diela, ktorej dĺžka sa časovo zhoduje s lehotou, ktorá bránila zhotoviteľovi riadne a včas vykonať dielo pre príčiny a okolnosti zo strany objednávateľa. Dĺžka lehoty o ktorú sa čas na vykonanie diela predlžuje si zmluvné strany dohodnú dodatkom k zmluve.

3.3 Miesto vykonania diela :

MO SR, Kutuzovove kasárne, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava

MO SR, Duklianske kasárne, Za kasárňou 3, 832 47 Bratislava

MO SR, Posádkový klub, Dulovo námestie 5, 831 07 Bratislava 2

MO SR, Špitálska ulica 22, 811 08 Bratislava 1

Vojenský útvar 1570 - Vajnory, Rybníčná 38, 831 07 Bratislava

Vojenský útvar 11725 - Slovenský Grob, Záhradná 41, 900 26 Slovenský Grob

Vojenský útvar 3030 – Mierovo, 930 41 Mierovo

Vojenský útvar 4405 – Viničné, Nová 157, 900 23 Viničné

3.4 Zmluvné strany sa dohodli, že záväzok zhotoviteľa podľa tejto zmluvy sa považuje za splnený, ak je dielo riadne a včas vykonané v celom rozsahu podľa tejto zmluvy. Práce musia byť vykonané v súlade so zmluvnými podmienkami, s technickými normami a odovzdané objednávateľovi zápisom o odovzdaní a prevzatí diela podľa súpisu vykonaných prác, podpísaným oprávnenými zástupcami zmluvných strán.

3.5 Všetky realizačné zmeny a zmeny rozsahu prác sa môžu uskutočniť len s predchádzajúcim písomným súhlasom objednávateľa.

Článok IV.

Cena

4.1 Cena za zhotovenie diela je stanovená dohodou v súlade s ustanoveniami zákona č. 18/1996 Z.z. o cenách v znení neskorších predpisov. Súčasťou zmluvy je ocenený popis prác a dodávok v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa uvedený v prílohe č. 1 k tejto zmluve. Zmluvné strany sa dohodli, že súčasťou ceny za vykonanie diela sú všetky náklady, ktoré v súvislosti s jeho vykonávaním zhotoviteľovi vzniknú, vrátane nákladov na dopravu, ako aj nákladov na všetky pomocné práce a materiál podľa technologického postupu prác a na vykonanie odbornej skúšky zariadenia.

4.2 Zmluvné strany dohodli cenu diela nasledovne:

Cena bez DPH €

DPH 20% €

Cena celkom s DPH €

Slovom:

4.3 V prípade prác navyše, požadovaných objednávateľom nad rámec zmluvy alebo prác resp. zmien, ktoré nemohol zhotoviteľ v čase predloženia ponuky predvídať, a ktoré budú mať vplyv na výšku ceny alebo na dobu vykonania diela, bude vykonanie takýchto prác upravené písomným dodatkom k tejto zmluve. Cena prác navyše bude stanovená rovnakým spôsobom ako pri stanovení ceny diela podľa tejto zmluvy, po vzájomnej dohode zmluvných strán. Zhotoviteľ je povinný bez zbytočného odkladu písomne oznámiť objednávateľovi potrebu vykonania prác navyše, ktoré nemohol v čase predloženia ponuky predvídať spolu s cenovou

ponukou za práce navyše formou návrhu písomného dodatku. Na dodatok k zmluve, resp. iný návrh zmeny ceny predložený inak, ako je stanovené v tejto zmluve, alebo po splnení predmetu zmluvy, sa neprihliada.

- 4.4 Práce, ktoré zhotoviteľ nevykoná, ktoré vykoná bez príkazu alebo rozdielne od týchto zmluvných podmienok, objednávateľ neuhradí.

Článok V.

Platobné podmienky, fakturácia

- 5.1 Zhotoviteľ predloží objednávateľovi faktúru za vykonané dielo až po ukončení všetkých prác, na základe podpísaného zápisu o odovzdaní a prevzatí diela.
- 5.2 Faktúra bude vystavená do 15 dní odo dňa riadneho vykonania diela v zmysle § 71 a nasl. zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a okrem povinných údajov uvedených v § 74 ods. 1 tohto zákona musí obsahovať ešte minimálne tieto údaje:
- a) číslo faktúry,
 - b) fakturovanú základnú čiastku bez DPH, DPH a celkovo fakturovanú sumu,
 - c) odtlačok pečiatky a podpis oprávnenej osoby zhotoviteľa,
 - d) označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - e) miesto a názov diela, číslo zmluvy.
- Faktúra bude predložená objednávateľovi v troch výtlačkoch, prílohou faktúry bude súpis vykonaných prác odsúhlasený a potvrdený povereným pracovníkom objednávateľa a zápis o odovzdaní a prevzatí diela potvrdený oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 5.3 Splatnosť faktúry zhotoviteľa za riadne vykonané dielo je do 30 dní od jej doručenia objednávateľovi.
- 5.4 V prípade, že faktúra nebude obsahovať predpísané náležitosti, bude nesprávna alebo neúplná, objednávateľ ju vráti zhotoviteľovi na doplnenie. Oprávneným vrátením faktúry prestáva plynúť lehota jej splatnosti. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom nasledujúcim po dni doručenia opravenej bezchybnej faktúry objednávateľovi.
- 5.5 Zhotoviteľ zašle faktúru na adresu SPO Bratislava uvedenú v bode 1.3 tejto zmluvy.

Článok VI.

Spolupôsobenie objednávateľa a zhotoviteľa

- 6.1 Zhotoviteľ vykonáva činnosti, spojené s vykonaním diela vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť, pričom sa zaväzuje dodržiavať príslušné technické normy a súvisiace právne predpisy.
- 6.2 Zhotoviteľ prehlasuje, že má oprávnenie vykonávať práce uvedené a vymedzené v článku II. tejto zmluvy.
- 6.3 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi pred začatím prác zoznam všetkých pracovníkov s ich osobnými údajmi, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela, ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísel, v záujme zabezpečenia vstupu do objektu.

- 6.4 Zhotoviteľ zodpovedá za ochranu priestoru miesta, v ktorom bude dielo vykonané, za jeho zabezpečenie a za škody vzniknuté porušením svojich povinností podľa § 373 až 386 Obchodného zákonníka.
- 6.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že on a jeho pracovníci budú rešpektovať pokyny a inštrukcie riadiacich zamestnancov objednávateľa, ktoré súvisia s vnútorným poriadkom a režimom v mieste vykonávania diela. Za prípadné porušenie týchto povinností a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 6.6 V prípade potreby zhotoviteľ uzatvorí samostatnú dohodu so Správou prevádzky objektov Bratislava, v ktorej bude určené odberné miesto vody a elektrickej energie, a budú v nej dohodnuté podmienky odberu médií a refundácie nákladov na odber elektrickej energie a vody spotrebovanej pri vykonávaní diela.
- 6.7 Zhotoviteľ je povinný dodržiavať všetky platné zásady v oblasti požiarnej ochrany (ďalej len „PO“), bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (ďalej len „BOZP“), a ochrany životného prostredia, vyplývajúce z platných predpisov a zákonov týkajúcich sa týchto oblastí v priebehu celej doby vykonávania diela. Za prípadné porušenie týchto povinností a vzniknutú škodu zodpovedá zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 6.8 Zhotoviteľ bude vzniknutý odpad likvidovať podľa druhu v zmysle zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov.
- 6.9 Za zhotoviteľa vedením prác, výkonom dodržiavania BOZP a PO je poverený konať:
.....

Článok VII.

Odovzdanie a prevzatie diela, záručná doba a zodpovednosť za vady

- 7.1 Zhotoviteľ odovzdá a objednávateľ prevezme riadne vykonané dielo ako celok, o čom sa spíše zápis o odovzdaní a prevzatí diela. Podmienkou prevzatia diela je úspešné vykonanie komplexnej prehliadky a tlakovej skúšky požiarnych vodovodov, a. vypracovanie zápisu o tlakových skúškach podľa bodu 2.4 tejto zmluvy
- 7.2 Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo ako celok, v súlade s platnými slovenskými technickými normami, ktoré sa naň vzťahujú.
- 7.3 Záručná doba riadne vykonaného diela je 24 mesiacov. Záruka začína plynúť dňom odovzdania a prevzatia diela bez väd a nedorobkov. Plynutie záručnej doby sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi. Dĺžka záruky na dodané technologické výrobky uvedené v prílohe č. 1 je v zmysle záručných podmienok výrobcu.
- 7.4 V prípade zistenia vady na diele počas plynutia záručnej doby má objednávateľ právo žiadať a zhotoviteľ povinnosť, bezplatne vadu odstrániť.
- 7.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním vady do dvoch pracovných dní od uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a vadu odstrániť na vlastné náklady v čo najkratšom, technicky možnom termíne, najneskôr do 10 dní od uplatnenia reklamácie.
- 7.6 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky v dohodnutej lehote, má právo ich odstrániť objednávateľ na náklady zhotoviteľa. V prípade, že na odstránenie vady bude nutné zabezpečiť náhradný diel, lehota na odstránenie vady sa predĺži o dobu potrebnú na doručenie náhradného

dielu zhotoviteľovi.

- 7.7 Materiály a výrobky, použité pri vykonávaní diela, ktoré nezodpovedajú zmluvným podmienkam a požadovaným technickým normám, musí zhotoviteľ na vlastné náklady odstrániť a nahradiť bezchybnými.
- 7.8 Objednávateľ je povinný umožniť zhotoviteľovi prístup do priestorov, kde sa majú vady diela, zistené počas záručnej doby, odstraňovať.

Článok VIII.

Zmluvné sankcie a odstúpenie od zmluvy

- 8.1 Ak, zhotoviteľ nevykoná dielo v termíne podľa bodu 3.1 tejto zmluvy, je povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do vykonania diela podľa zmluvných podmienok.
- 8.2 Ak zhotoviteľ neodstráni vady a nedorobky, ako aj vady písomne nahlásené objednávateľom v dobe plynutia záručnej doby diela v termíne uvedenom v bode 7.5 tejto zmluvy, zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % z ceny diela za každý deň omeškania až do odstránenia vady.
- 8.3 Objednávateľ môže okrem zmluvnej pokuty požadovať aj náhradu škody, ktorá mu vznikne porušením zmluvnej povinnosti zo strany zhotoviteľa.
- 8.4 V prípade, že objednávateľ bude v omeškaní s úhradou faktúry, je povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 8.5 Ak objednávateľ ukončí tento zmluvný vzťah pred dokončením diela bez toho, aby zhotoviteľ porušil povinnosti, ktoré mu vyplývajú z tejto zmluvy, uhradí zhotoviteľovi náklady, ktoré mu do tejto doby preukázateľne vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela. Vykonané práce musia byť odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou.
- 8.6 Dohodnuté sankcie povinná strana uhradí strane oprávnenej do 30 dní odo dňa ich uplatnenia. Za podstatné porušenie zmluvy zo strany zhotoviteľa sa považuje nedodržanie lehoty pre
- 8.7 vykonanie diela podľa bodu 3.1 tejto zmluvy a nedodržanie technických noriem podľa bodu 6.1 tejto zmluvy.
Zmluvné strany môžu od tejto zmluvy odstúpiť v prípade podstatného porušenia zmluvy
- 8.8 zmluvnou stranou a v ostatných prípadoch stanovených v Obchodnom zákonníku.
Odstúpenie od zmluvy musí byť druhej strane oznámené písomne inak je neplatné. V odstúpení od zmluvy musí byť uvedený dôvod, na základe ktorého zmluvná strana od zmluvy odstupuje. Odstúpenie od zmluvy je účinné dňom, kedy bolo písomné oznámenie o odstúpení od zmluvy doručené druhej zmluvnej strane. Zásielka s oznámením o odstúpení od zmluvy sa považuje za doručенú aj vtedy, ak bola vrátená ako nedoručiteľná. Zmluva v tom prípade zaniká dňom nasledujúcim po dni vrátenia zásielky

Článok IX.

Záverečné ustanovenia

- 9.1 Zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzavreli na základe svojej slobodnej vôle a svojím podpisom potvrdzujú súhlas s podmienkami a záväzkami, ktoré im z nej vyplývajú.
- 9.2 Zmluva môže byť zmenená, alebo doplnená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán, ktoré budú neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy.
- 9.3 Pokiaľ v zmluve nie je dohodnuté inak, platia pre zmluvný vzťah ňou založený príslušné ustanovenia Obchodného zákonníka a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Občiansky zákonník“).
- 9.4 Všetky body tejto zmluvy vrátane príloh je potrebné vykladať vo vzájomnej súvislosti.
- 9.5 Zmluva je vyhotovená v piatich vyhotoveniach, pričom každé vyhotovenie zmluvy, zmluvné strany prehlasujú za originál, z ktorých po podpise sú štyri určené pre objednávateľa a jedno pre zhotoviteľa.
- 9.6 Zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvy oprávnenými zástupcami zmluvných strán a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia v súlade s § 47a Občianskeho zákonníka.
- 9.7 Táto zmluva sa povinne zverejňuje v súlade so zákonom č. 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

Príloha č. 1: „Špecifikácia prác a ceny“ o počte listov 6.

V Bratislave, dňa

V dňa

.....
Ing. Jozef DROZD
generálny riaditeľ
národný riaditeľ pre infraštruktúru

.....
Za zhotoviteľa

Špecifikácia prác:

Konštrukcia, miestnosť, poschodie	Slovné zdôvodnenie a požadovaný rozsah opráv, rozmery a iná špecifikácia opráv	Množstvo v merných jednotkách	
<u>MO SR-Kutuzovove k.</u>			
bud.6, prízemie, č.3	C52- požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud. 12 prízemie, č.1	C 52 – požiarn. ventil sa nedá otvoriť nutná výmena	1 ks	
bud. 8, prízemie, č.1	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud. 8, 2. posch., č.2	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud. 8, 1. posch., č.3	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud. 9, 3. posch., č.1	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud. 9, 2. posch., č.2	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud. 9, 1. posch., č.3	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud. 9, prízemie., č.4, č5	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť nutná oprava	2 ks	
bud. 31, prízemie č. 2	D 25 požiarn. ventil sa nedá otvoriť nutná výmena, chýba hadica a prúdnic	1 ks	
bud. 31, 1.posch. č. 1	D 25 požiarn. ventil sa nedá otvoriť nutná výmena, chýba hadica a prúdnic	1 ks	
bud.111,1.posch. jedál.č1	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.111,1.posch. kuch.č2	C 52 chýba hadicové uloženie.	1 ks	
bud.111, prízemie.č.3	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť nutná výmena, chýba hadicové uloženie.	1 ks	
bud.111, prízemie.č.4	C 52 chýba hadicové uloženie,	1 ks	
bud.111, suterén.č.5	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.19,prízemie.kult, č.2	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie.	1 ks	
bud.19, 2.posch, č.1	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie.	1 ks	
bud.19, 1.posch, č.2	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie.	1 ks	
bud.19,prízemie., č.3	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.22,1.posch.,č.1	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena.	1 ks	
bud.22, prízemie, č.2	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie.	1 ks	
bud. 22, 1. posch.č.3	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.29, 1.posch. č.1	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena,	1 ks	
bud. 29, prízemie č.3	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena,	1 ks	

bud. 24, 1.posch. č.1	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud. 24, prízemie č.2	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud. 151C, 4.posch., č.1	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud. 151C, 4.posch., č.2	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud. 151C, 4. posch., č.3	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud. 151A, 4 posch. č.4	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud. 151A, 4 posch. č.5	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud. 151A, 3 posch. č.6	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud. 151A, 3 posch. č.7	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.151C,3posch.č.8,9,10	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	6 ks	
bud.151C,2.posch.č.11,12	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	4 ks	
bud.151C,2.posch.č.13	chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.151A,2.posch.č.14, 15	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	4 ks	
bud.151A,1.posch.č.16, 17	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	4 ks	
bud.151C,1.posch.č.18	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.151C,1.posch.č.20	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud.151C, prízemie č.21 ,22, 23.	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena.	3 ks	
bud. 151A,prízemie č.25	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud. 151A,suterén č.26,29	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	4 ks	
bud. 151A,suterén č.27,28	chýba hadicové uloženie	2 ks	
bud. 151A,suterén č.30,31	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena	2 ks	
budova č. 32, č.1	D 25 prúdnicia nie je zatváracia nutná výmena	1 ks	
budova č.27, č.2	B 75 chýba šúpatkový ventil	1 ks	
budova 151, č.9	B 75 ventil je poškodený	1 ks	
<u>MO SR Dukl. kasárne</u>			
bud.1A,3.posch., č.1,2	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena	2 ks	
bud.1A,1.posch., č.5	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.1A,prízemie, č.8	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie.	2 ks	
bud.1A suterén, č.10	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud.3, 1.posch. č.3,4	chýba hadicové uloženie	2 ks	

bud.3,,prízemie, č.5	chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.4,jedáleň, č. 2	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud.5, 3. posch., č. 1	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud.46, 1. posch., č. 1	D 25 nevhodná prúdnic, nutná výmena	1 ks	
bud.46, 1. prízemie., č. 2	D 25 nevhodná prúdnic, nutná výmena	1 ks	
bud.46, 1. suterén., č. 3	D 25 nevhodná prúdnic, nutná výmena	1 ks	
bud.1VcP, 4. posch., č.1,2	C 52 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena	2 ks	
bud.1VcP, 3. posch., č.3,4	C 52 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena,	2 ks	
bud.1VcP, 2. posch., č.5,6	C 52 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena ,chýba hadicové uloženie	4 ks	
bud.1VcP, 1 posch., č.7,8	C 52 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena ,chýba hadicové uloženie	4 ks	
bud.1VcP, prízemie, č.9	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud.1VcP, prízemie, č.10	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.15,brána 10, č. 1	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.15,brána 12, č. 2	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.15,brána 14, č.3	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud.15,brána 15, č.4	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bud.15, vchod 7, č.5,6	C 52 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	4ks	
bud.15,brána 9, č. 7	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.15,brána 16, č. 8	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena.	1 ks	
bud.15,brána 17, č. 9	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	2 ks	
budova 9, č.1	B 75 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
budova 2, č.2	B 75 odtrhnutý ventil, vymeniť	1 ks	
budova 3, č.3	B 75 nedá sa nasadiť nadstavec, vymeniť.	1 ks	
<u>MO SR Dulovo námestie</u>			
bud. 1. posch., č. 3	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie.	2 ks	
<u>MO SR Špitálskej ul.</u>			
bud. adm. 4.posch vľavo-vpravo, č. 3,4	C 52 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	4 ks	

3.posch.vľavo-vpravo, č.5,6.	C 52 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	4 ks	
2.posch.vľavo-vpravo, č.7,8.	C 52 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	4 ks	
1.posch.vľavo-vpravo, č.9,10.	C 52 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	4 ks	
Suterén, vľavo - vpravo, č.11,12.	C 52 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	4 ks	
<u>VÚ 1570 Vainory</u>			
bud.veliteľstva,1.posch., č.1, 2.	C 52 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena.	2 ks	
bud. veliteľstva, prízemie, č.3, 5	C 52 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena.	2 ks	
bud.veliteľstva,prízemie,č.4	C 52 požiarne ventil je bez vody	1 ks	
bud. 55 - VZK jedáleň , prízemie, č.1	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	2 ks	
bud. 55 – VZK za kuchyňou, č.2	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	2 ks	
bud. 55-KJB 1.posch.,č.1	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	2 ks	
bud. 55-KJB, prízemie,č.2	chýba hadicové uloženie, požiarne ventil je bez vody.	1 ks	
bud. 55-KJB, prízemie,č.3	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadicové uloženie	2 ks	
bud. 35-brána 13, č.1	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena,	1 ks	
bud. 38-prízemie, č.1	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena,	1 ks	
bud. 38-kotolňa, č.3	C 52 chýba hadicové uloženie.	1 ks	
park techniky- VÚ 1570, č.1, 2, 3, 6.	C 52 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena,	4 ks	
bud.1/A-3.posch., č. 1	D 25 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadica a prúdnicia.	3 ks	
bud.1/A-3.posch., č. 2	D 25 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadica, prúdnicia a hadicové uloženie.	4 ks	
bud.1/A-2.posch., č. 3	D 25 chýba hadica	1 ks	
bud.1/A-2.posch., č. 4	D 25 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadica a prúdnicia	3 ks	
bud.1/A-1.posch., č. 5,6	D 25 chýbajú hadice a prúdnice	4 ks	
bud. 1/A-prízemie, č.7	D 25 chýba hadica	1 ks	
bud. 1/A-prízemie, č.8	D 25 chýba hadica a prúdnicia	2 ks	
bud.1/B-3.posch., č. 1,2	D 25 chýbajú prúdnice	2 ks	
bud.1/B-1.posch., č. 5	D 25 chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud. 1/B-prízemie, č.7	D 25 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba prúdnicia	2 ks	
bud. 1/B-prízemie, č.8	D 25 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena.	1 ks	

bud.1/C-1.posch., č. 5	D 25 chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.1/C-prízemie., č.7,8	D 25 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena.	2 ks	
bud.1/D 3.posch.,č.1,2,3.	C 52 požiarne ventily sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýbajú hadice, prúdnice a hadicové uloženie.	12 ks	
bud.1/D 2.posch.,č.4.	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadica, prúdnica a hadicové uloženie.	4 ks	
bud.1/D 2.posch.,č.5.	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadica, prúdnica .	3 ks	
bud.1/D 2.posch.,č.6.	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
bud.1/D 1.posch.,č.8.	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena.	1 ks	
bud.1/D.prízemie,č10,12	C 52 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena	2 ks	
budova 68-telocvična, č.1	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
budova 68-chodba, č.2	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
budova 68-sauna, č.3	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
budova 35-brána 1, č.2	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
budova 35-brána 5, č.1	C 52 chýba hadicové uloženie	1 ks	
pri transformátore, č.1	B 75 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
za kuchyňou, č.2	B 75 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
za štábom, č.3	B 75 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
budova 55, č.4	B 75 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
pred ošetrovňou	B 75 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
medzi ošetrovňou a bránou	B 75 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
pri telocvični, č.8	B 75 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
za telocvičnou, č.11,12,13	B 75 požiarne ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena	3 ks	
<u>VÚ 1172 Slovenský Grob</u>			
Pri vodárni , č.1	B 75 požiarne ventil je bez vody, oprava	1 ks	
Za vrátnicou, č. 2	B 75 požiarne ventil je bez vody, oprava	1 ks	
Pri kuchyni, č.3	B 75 požiarne ventil je bez vody, oprava	1 ks	
Za kuchyňou, č.4	B 75 požiarne ventil je bez vody, oprava	1 ks	
Za autoparkom, č.5	B 75 požiarne ventil je bez vody, oprava	1 ks	
Pri autoparku, č.ž	B 75 požiarne ventil je bez vody, oprava	1 ks	
<u>VÚ 3030 Mierovo</u>			
budova 1, 3. posch, č.1	C 52 požiarne ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena.	1 ks	

budova 1, 2. posch, č.2	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba prúdnic	2 ks	
budova 1, 1. posch, č.3	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
autopark, č.1,2	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena	2 ks	
budova 80, č.1	52 chýba hadica a chýba hadicové uloženie	2 ks	
budova 80-telocvična, č.2	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
bývalá rota, č.1	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
sal, č.1	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena, chýba hadica.	2 ks	
sal, č.2	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
<u>VÚ 4405 Viničné</u>			
Veliteľ. bud. ,2.posch.,č.2	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
Veliteľ.bud.,1.posch.,č.3,4	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena	2 ks	
Veliteľ.bud.,prízemie, č.5, 6, 9.	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena	3 ks	
Veliteľ. bud.,suterén,č.7,8	C 52 požiarné ventily sa nedajú otvoriť, nutná výmena	2 ks	
Kotolňa, č.1	C 52 požiarny ventil sa nedá otvoriť, nutná výmena	1 ks	
Kuchyňa, č.1.	B 75 požiarny ventil je bez vody, oprava	1 ks	
	Ostatné náklady		

Cena bez DPH
DPH 20 %
Cena spolu s DPH

pečiatka a podpis