

VÝZVA na predloženie cenovej ponuky

(Zákazka s nízkou hodnotou na obstaranie zhotoviteľa stavebných prác podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Ministerstvo obrany Slovenskej republiky,
zastúpené: Úrad pre investície a akvizície
Sídlo: Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava
IČO: 30845572
Kontaktná osoba: Ing. Barbora MURGAŠOVÁ
Telefón: 0960/317 626
Fax: 0960/312 528
E-mail: barbora.murgasova@mil.sk

2. Predmet zákazky:

„Močiar, RTH – pripojenie kontajnerov k inžinierskym sieťam – R“

Spoločný slovník obstarávania (CPV):

45310000-3 Elektroinštalačné práce

Stručný opis predmetu zákazky:

Vid' prílohu č. 1.

3. Druh a množstvo:

Predmet zákazky nie je rozdelený na časti. Uchádzači musia predložiť ponuku na celý predmet zákazky podľa špecifikácie uvedenej v prílohe č.1 k tejto výzve - *Opis predmetu zákazky*.

Predpokladaná hodnota zákazky: 6 830,00 € bez DPH.

„Na túto zákazku sa vzťahuje prenos daňovej povinnosti.“

4. Typ zmluvy:

Zmluva o dielo

5. Miesto uskutočnenia stavebných prác:

Vojenský útvar 3030 Zvolen, , pracovisko Močiar 969 82,

6. Lehota uskutočnenia stavebných prác:

Požadovaná lehota splnenia predmetu zákazky: **do šiestich týždňov** od začatia realizácie diela.
Úspešný uchádzač bude po podpise zmluvy o dielo písomne vyzvaný stavebníkom na prevzatie staveniska- Agentúrou správy majetku Bratislava.

7. Lehoty:

7.1. Lehota na predloženie žiadosti o projektovú dokumentáciu na stanovenie výpočtu cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

Lehota na predloženie žiadosti o projektovú dokumentáciu uplynie dňa **25.10.2016 do 12:00 hod.**

Žiadosť je potrebné doručiť elektronicky na e-mailovú adresu: barbora.murgasova@mil.sk.

Projektová dokumentácia bude záujemcom na vyžiadanie bezodkladne poskytnutá e-mailovou formou komunikácie.

7.2. Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob jej doručenia:

Lehota na predkladanie ponúk uplynie dňa **25.10.2016 do 12:00 h.**

Ponuky je potrebné doručiť elektronicky na e-mailovú adresu: barbora.murgasova@mil.sk.

Ponuka predložená po uplynutí lehoty na predkladanie ponúk nebude zaradená do vyhodnotenia.

8. Vyhodnotenie ponúk:

Predpokladaný termín ukončenia vyhodnotenia ponúk je najneskôr do 3 dní odo dňa uplynutia lehoty na predkladanie ponúk.

9. Podmienky účasti:

Uchádzač splní podmienky účasti predložením dokladov:

9.1. Platný doklad o oprávnení uskutočňovať stavebné práce, v ktorom musí byť zapísaný predmet podnikania, ktorý zodpovedá predmetu zákazky a môže to byť:

9.1.1. aktuálne živnostenské oprávnenie alebo výpis zo živnostenského registra (predkladá fyzická osoba podnikateľ, príspevková organizácia podnikateľ)

9.1.2. aktuálny výpis z obchodného registra (predkladá právnická osoba podnikateľ, fyzická osoba podnikateľ zapísaný v obchodnom registri)

9.1.3. iné než živnostenské oprávnenie, vydané podľa osobitných predpisov

10. Obsah ponuky:

Uchádzači predložia nasledovné doklady:

10.1. Oskenovaný **doklad** o oprávnení uskutočňovať stavebné práce podľa bodu 9.1. tejto výzvy.

10.2. V oskenovanej **cenovej ponuke** musí byť uvedená cena za stavebné práce v menovej jednotke EURO a **bez DPH**. Cenová ponuka musí byť vyhotovená podľa nižšie uvedeného vzoru, pričom neoddeliteľnou súčasťou cenovej ponuky sú tabuľky Výkaz výmer v *Prílohe č.2 k Výzve na predloženie cenovej ponuky*, v ktorých je potrebné stanoviť ceny **bez DPH** za jednotlivé práce.

Ponúknutá cena musí byť konečná a úplná vrátane všetkých nákladov spojených s uskutočňovaním stavebných prác v mieste plnenia. Ak uchádzač nie je platiteľom DPH uvedie navrhovanú cenu celkom. Na skutočnosť, že nie je platiteľom DPH upozorní v ponuke označením: „NIE SOM PLATITEĽOM DPH“. Ak sa uchádzač v priebehu plnenia zmluvy stane platiteľom DPH, verejný obstarávateľ nebude na túto skutočnosť prihladať.

- Cenová ponuka musí byť **podpísaná** štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva).

- Ak je uchádzač platiteľom dane z pridanej hodnoty (ďalej len „DPH“) uvedie navrhovanú zmluvnú cenu bez DPH (zaokrúhli maximálne na dve desatinné miesta).

VZOR

Cenová ponuka na predmet zákazky:

„Močiar, RTH – pripojenie kontajnerov k inžinierskym siet'am – R“

(ceny uvádzané na 2 desatinné miesta v EUR)

Uchádzač:
Adresa, sídlo:
IČO:
IČ DPH:
e-mail:

SÚHRNNÁ REKAPITULÁCIA „Močiar, RTH – pripojenie kontajnerov k inžinierskym siet'am – R“	Cena v EUR bez DPH
Cena celkom	

.....
Podpis štatutárneho zástupcu
uchádzača alebo osoby v zmysle
bodu 10. tejto výzvy

11. Kritérium na hodnotenie ponúk:

Hodnotiacim kritériom bude najnižšia cena celkom v EUR bez DPH. V cene budú zahrnuté všetky náklady, ktoré dodávateľovi vzniknú v súvislosti s uskutočnením stavebných prác (uskutočnenie prác, inštaláciu na mieste plnenia, pomocné práce, materiál, pomocný materiál, doprava, zisk atď.) *Požaduje sa oceniť každú položku samostatne a sumárne za celý rozsah zákazky (podľa vyššie uvedeného vzoru cenovej ponuky na predmet zákazky a prílohy č. 2 k Výzve na predloženie cenovej ponuky).*

12. Obchodné podmienky dodania predmetu zákazky:

Verejný obstarávateľ uzavrie na základe výsledkov verejného obstarávania zmluvu o dielo.

Platba bude realizovaná na základe vystavenej faktúry po uskutočnení stavebných prác. Splatnosť faktúry bude do 30 dní odo dňa jej doručenia zástupcovi verejného obstarávateľa. Preddavky verejný obstarávateľ nebude poskytovať.

Verejný obstarávateľ požaduje predloženie originálnych dokladov alebo úradne overených fotokópií týchto dokladov len u víťazného uchádzača.

13. Ďalšie informácie

V prípade, ak úspešný uchádzač odstúpi od svojej ponuky, verejný obstarávateľ opätovne vyhodnotí ponuky ostatných uchádzačov.

Úspešný uchádzač musí byť schopný uskutočniť stavebné práce **do šiestich týždňov** od začatia realizácie diela, nakoľko je to nevyhnutné pre verejného obstarávateľa. Vystavené faktúry za stavebné práce je potrebné doručiť najneskôr do 15.12.2016.

Úspešný uchádzač musí preukázať splnenie požiadaviek bezpečnosti technických zariadení podľa § 13 zákona č. 124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci - odborné stanovisko vydané orgánom dozoru ministerstva.

Úspešný uchádzač predloží platný Certifikát systému manažérstva kvality v predmete zákazky podľa normy **EN ISO 9001**.

Ponuka a ďalšie doklady vo verejnom obstarávaní musia byť predložené v slovenskom alebo českom jazyku.

Verejný obstarávateľ zruší zadanie tejto zákazky na obstaranie zhotoviteľa stavebných prác, ak

- ani jeden uchádzač nesplnil podmienky účasti,
- nedostal ani jednu ponuku,
- ani jedna z predložených ponúk nezodpovedá požiadavkám podľa opisu predmetu zákazky.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo zrušiť zadanie tejto zákazky obstaranie zhotoviteľa stavebných prác podľa § 117 zákona o verejnom obstarávaní, ak

- sa zmenili okolnosti, za ktorých bolo verejné obstarávanie vyhlásené,
- ak sa vyskytli dôvody osobitného zreteľa, pre ktoré nemožno od verejného obstarávateľa požadovať aby vo verejnom obstarávaní pokračoval,
- ak celková hodnota na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky prevyšuje finančný limit verejného obstarávateľa.

OPIS PREDMETU ZÁKAZKY

Stavba sa nachádza na odlúčenom pracovisku VÚ 3030 Zvolen na Močiari – katastrálne územie Močiar, na parcelách č. C KN 756/15, 756/16, 756/18.

Predmetom zákazky je pripojenie mobilných kontajnerov k inžinierskej sieti zrealizovaním podzemnej prípojky NN. V budove „A“ m.č. 7 v rozvážači R1 sa osadí istič a z neho sa napojí kábel AYKY J4x35 dl. 148 metrov, ktorý bude uložený v káblovom žľabe. Na existujúcu budovu sa osadí rozvážač RK. Z neho budú napojené zásuvky 400V/63A, 400V/32A a zásuvka 230V/16A. Tu bude umiestnené aj tlačidlo centrál STOP na bezpečnostné vypnutie rozvážača RK. Káblom CYKY J3x2,5 mm dl. 24 m sa napojí zásuvka 230V/16A pre napojenie kontajneru „C“ káblom CYKY J5x4 dl. 24m sa napojí zásuvka 400V/32A pre napojenie kontajneru „B“. Obe tieto zásuvky budú umiestnené na oceľovej uzemnenej konštrukcii, tak ako aj zásuvka pri kontajneri „D“. Káblom CYKY J5x4 dl. 32m sa napojí zásuvka 400V/32A pre napojenie kontajneru „D“ pri ktorom bude aj osadená.

Stavebné povolenie č. 02-15-3021 zo dňa 14.10.2015 vydané StÚ MO SR.

Zhotoviteľ zrealizuje dielo, ktoré musí zodpovedať platným Slovenským technickým normám, odborovým normám, normám platným pre jednotlivé práce a konštrukcie a musia byť v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ak sú tieto predpisy v súlade s právom Európskych spoločenstiev a slovenskými technickými normami alebo zahraničnými normami, ktorými sa prevzali európske normy.

Všetky stavebné výrobky a materiály musia spĺňať podmienky a požiadavky, uvedené v zákone č. 133/2013 Z.z. o stavebných výrobkoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe podľa vyhlášky MV SR č. 94/2004 Z.z., v znení neskorších predpisov, ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na požiaru bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb v znení vyhlášky MV SR č. 307/2007 Z. z.

Pri realizácii prác na stavenisku je potrebné zohľadniť všeobecné zásady týkajúce sa bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci podľa § 5 Nariadenia vlády SR č. 396/2006 Z.z. o minimálnych bezpečnostných a zdravotných požiadavkách na stavenisko. Verejný obstarávateľ požaduje, aby úlohu koordinátora plnila osoba poverená zhotoviteľom.

Zhotoviteľ vypracuje kontrolný a skúšobný plán za účasti projektanta a predloží ho objednávateľovi na odsúhlasenie najneskôr 5 pracovných dní od odovzdania staveniska,

Zhotoviteľ dodá objednávateľovi podrobný vecný, časový a finančný harmonogram prác do 5 pracovných dní od začatia realizácie diela.

Zhotoviteľ sa musí zaviazat' odovzdať objednávateľovi pred začatím stavebných prác zoznam všetkých pracovníkov, ktorí sa budú podieľať na vykonávaní diela s ich osobnými údajmi ako aj zoznam techniky s uvedením evidenčných čísel z dôvodu identifikácie osôb pri vstupe do objektu.

MINISTERSTVO OBRANY SR
Úrad pre investície a akvizície

Príloha č.2 k Výzve na predloženie cenovej ponuky

Odberateľ:

Projektant:

Dodávateľ:

Stavba : Močiar - RTH pripojenie mobilných kontajnerov k inžinierskej sieti

Objekt : RTH pripojenie mobilných kontajnerov k inžinierskej sieti

Spracoval:

JKSO :

Dátum: 10.11.2014

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
0 00 5 Spevnená plocha - HSV práce							
1	221	113106241	Rozobratie vozoviek a plôch z panelových dielcov 3*2*4	m2	24,000		
		(24,000)<-					
2	001	122201101	Odkopávky a prekopávky nezapažené v hornin.tr.3 objem do 100 m3	m3	3,150		
		(3,150)<-	0,1*3,5*9				
3	001	162201101	Vodorovné premiestnenie do 20 m výkopku z horniny 1 až 4	m3	3,150		
4	001	171201101	Rozprestretie prebytočného výkopu po zásypoch jám, rýh a okolo objektu	m3	3,150		
5	001	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine tr. 1 až 4 so zhutnením 3,5*9	m2	31,500		
		(31,500)<-					
6	221	564231111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku ŠP hr 100 mm s rozprestretím , vlhčením a zhutnením	m2	31,500		
7	221	584921111	Osadenie dielcov z predpätého betónu do ložka z kameniva ťaženého hr. 50 mm hmotnosti do 6 t (cestných panelov) - spätná montáž	m2	24,000		
8	221	979084212	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu do vzdialenosti 50 m (aut.vým.)	t	9,792		
		(9,792 t)					
9	221	979094441	Očistenie vybúraných cestných panelov s pôvodným vyplnením škár kamenivom	m2	24,000		
0 00 5 Spevnená plocha - HSV práce							

Časť : M21 - 155 Elektromontáže

Práce a dodávky M

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		21-M	Elektromontáže				
10	210	210010022	Rurka elktrotechnická z PVC pre ochranu NN káblov	m	31,000		
11	MAT	3450700400	I-Rúrka FXKVR 63 čierna	m	31,000		
12	210	210010066	Rúrka elektroinšt. oceľová, závitová, uložená pevne typ 6042	m	11,000		
13	MAT	3450721100	Rúrka pancierová 6042 ZNM	m	11,000		
14	210	210800648	Vodič CYA16	m	8,000		
15	MAT	3410415200	Vodič medený CYA 16,0 žltozelený	120	8,000		
16	210	210901091	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený AYKY 4x35	m	148,000		
17	MAT	3410206000	Kábel silový hliníkový AYKY-J 4x35	m	148,000		
18	210	210810057	Silový kábel 750 - 1000 V /mm2/ pevne uložený CYKY do 5x16	m	94,000		
19	MAT	3410109800	Kábel silový medený CYKY-J 5x16	m	6,000		
20	MAT	3410109400	Kábel silový medený CYKY-J 5x4	m	60,000		
21	MAT	3410106500	Kábel silový medený CYKY 3Cx02,5	m	28,000		
22	210	210020305	Káb.žľab, pozink.vrátane prís.125/50 mm vrátane veka a podp.	m	38,000		
23	MAT	3451320500	Žľab Cablofil 150/50	m	38,000		
24	210	210100102	Ukončenie vodičov včítane zapojenie, jedna žila, do 50 mm2	m	8,000		
25	MAT	3452121700	Káblové oko 35/8 rúrkové	m	8,000		
26	210	210100004	Ukončenie vodičov v rozvádzač. vrátane zapojenia do 25 mm2	m	4,000		

27	210	210100259	Ukončenie celoplastových káblov do 5 x 10 mm2	m	12,000		
28	210	210100252	Ukončenie celoplastových káblov do 4 x 25 mm2	m	12,000		
29	210	210110023	Spínač nástenný vč. zapojenia jednopólový centrálny stop	ks	1,000		
30	MAT	3458011800	Hríbkové tlačítko d=40 mm, IP44 s aretáciou červená	ks	1,000		
31	210	210111031	Zásuvka jednoduchá IP 44	ks	2,000		
32	MAT	3450319000	Zásuvka jednoduchá IP 44	ks	2,000		
33	210	210111031	Priemyslová zásuvka CEE 220 V, 380 V, 500 V, vrátane zapojenia, typ IZG 3253, 3P + N + Z	ks	3,000		
34	MAT	3450347500	Zásuvka IZG 3253	ks	3,000		
35	210	2101110311	Priemyslová zásuvka 380 V, 500 V, typ IZG 6353, 3P + N + Z	ks	1,000		
36	MAT	3450347900	Zásuvka IZG 6354	ks	1,000		
37	210	211010010	Osad. polyamidovej príchytky do betónu a železobetónu HM 8	ks	20,000		
38	MAT	2830403500	hmoždinka klasická 8 mm T8 + skrutka	ks	20,000		
39	210	211010011	Osad. polyamidovej príchytky do betónu a železobetónu HM 10	ks	180,000		
40	MAT	5628412800	Príchytka D 10 mm + skrutka	ks	180,000		
41	210	211010012	Osad. polyamidovej príchytky do muriva a železobetónu HM 12	ks	30,000		
42	MAT	5628412900	Príchytka D 12 mm + skrutka	ks	30,000		
43	210	210020661	Pomocné a oceľové konštrukcie	kg	65,000		
44	MAT	3690900001	Oceľová konštrukcia netypová s povrchovou úpravou	kg	65,000		
45	210	210192551	Svorka uzemňovacia	ks	1,000		
46	MAT	3544215000	Svorka uzemňovacia	ks	1,000		
47	210	210190051	Montáž rozvádzača skriňového do váhy 200 kg	ks	2,000		
48	MAT	3570201400	Rozvádzač RK	ks	1,000		
49	210	210120501	Montáž ističa vzduchového-deiônového od 50 A do 100 A	ks	1,000		
50	MAT	3580619000	Istič B100A/3	ks	1,000		
51	210	210220325	Montáž a pripojenie ekvipotenciálnej svorkovnice	ks	1,000		
52	MAT	3540600100	Svorka 6326-30 ekvipotenciálna	ks	1,000		
53	213	213291000	Spracovanie vých. revízie a vypracovanie správy	hod	8,000		

Uzemnenie

Práce a dodávky M

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	Cena celkom
		21-M	Elektromontáže				
54	210	210220031	Mriežková sieť v rozvodn. FeZn do 120 mm2	m	31,800		
55	MAT	3544112000	Páska uzemňovacia 30x4 mm (1,06m/kg)	kg	30,000		
56	210	210220101	Zvodový vodič vrátane podpery FeZn D 10 mm	m	67,620		
57	MAT	1561523500	Drôt pozinkovaný mäkký 11343 do 10 mm (1,61m/kg)	kg	42,000		
58	210	2102200111	Uloženie drôtu pozinkovaného mäkkého	m	30,000		
59	MAT	1561412500	Drôt pozinkovaný mäkký 11300 d0,80mm (2,5m/kg)	kg	12,000		
60	210	210220301	Bleskozvodová svorka do 2 skrutiek	ks	8,000		
61	MAT	3540406700	HR-Svorka SR03	ks	5,000		
62	MAT	3540408300	HR-Svorka SZ	ks	3,000		
63	210	210220302	Bleskozvodná svorka nad 2 skrutky	ks	3,000		
64	MAT	3540406200	HR-Svorka SP1	ks	3,000		
65	MAT	5489511000	Štítok smaltovaný do 5 písmen 10x15 mm	ks	21,000		
66	210	210220401	Označ. štítok zvodov	ks	21,000		
67	HZS	213291000	Spracovanie vých. revízie a vypracovanie správy	hod	8,000		
68	HZS	HZS-002	Práca montéra pri odpojení zariadenia - demontáže	hod	8,000		

Práce a dodávky M

P.Č.	KCN	Kód položky	Skrátený popis	MJ	Výmera	Cena jednotková	
		46-M	Zemné práce pri extr.mont.prácach				
69	460	460200163	Hĺbenie káblovej ryhy 35x80 cm hlbkej, v zemine triedy 3	m	110,000		
70	460	460560163	Ručný zásyp káblovej ryhy bez zhutn. zeminy, 35x80 cm tr. 3	m	110,000		
71	460	460620013	Provizórna úprava terénu	m	110,000		
72	460	460490012	Rozvinutie a uloženie výstražnej fólie z PVC do ryhy, 33 cm	m	110,000		
73	283	283000200	Fólia červená v m	m	110,000		
74	460	460420022	Káblové lôžkopieskové hrúbky 20cm šírka 35 cm	m	110,000		
75	596	596104650	Piesok	m3	14,000		
76	460	460030081	Rezanie škáry v asfalte alebo betóne zar. na rezanie škár.	m	40,000		
77	460	460080001	Základ z betónu s dopr.zmesi a betonážou bez debnenia	m3	3,750		
78	460	460010011	Vytýčenie trasy vonkajšieho silového vedenia, v prehľadnom teréne vedenie NN (tiež v obci)	km	0,110		